

Quesito n. 1

Chiediamo deviazione alla specifica per doppia uscita analogica ridondante.
E' accettabile una sola uscita analogica?

La taratura da remoto si intende per zero e span o per punti
0/20/40/60/80/100%?

Risposta al quesito n. 1:

In merito alle sue richieste si precisa quanto segue.

1 Non è accettabile alcuna deviazione rispetto a quanto richiesto nella
specifica tecnica.

2 Trattandosi di strumentazione Smart Hart devono essere attive tutte le
funzionalità di detto protocollo.