C0	28/02/2013	Emissione per approvazione	ML	AG	YE
REVISIONE			EL.	CON.	APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B020000500D1 - D51B020000500C1 - D51B020000500F1 (PROGETTAZIONE)

PROGETTO ESECUTIVO

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50

BOCCHE DI: SAN NICOLÓ, MALAMOCCO E CHIOGGIA
IMPIANTI DI STRUMENTAZIONE E CONTROLLO
ELENCO STRUMENTI PER FORNITURA
LOTTO 2
INDICATORI E ALLARMI DI PRESSIONE E TEMPERATURA LOCALI

ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
M. Leone	A. Gandini	Y. Eprim
N° ELABORATO	**CODICE FILE**	**DATA**
MV100-PE-GIL-0351-B-C0	MV100P-PE-GIL-0351-B-C0.XLS	28 febbraio 2013

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

VERIFICATO: L. Carretta

CONTROLLATO: V. Addone

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Ing. M. Brotto

PROGETTAZIONE

IL RESPONSABILE: Ing. A. SCOTTI

CONSULENZA SPECIALISTICA

HILSON MORAN · incico

OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI
QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP.7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

- PROGETTO ESECUTIVO -

BOCCHE DI: SAN NICOLÓ, MALAMOCCO E CHIOGGIA
IMPIANTI

IMPIANTI DI STRUMENTAZIONE E CONTROLLO
ELENCO STRUMENTI PER FORNITURA

FOGLIO Sheet	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	REVISIONE - Revision
		C0
1	Copertina	x
2	Dopo copertina	x
3	Indice revisioni	x
4	Legenda	x
5	Elenco strumenti	x

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P-PE-GIS-0107: Manometri - Specifica tecnica
MV100P-PE-GIS-0108: Pressostati - Specifica tecnica
MV100P-PE-GIS-0111: Termometri e pozzetti - Specifica tecnica

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	2-PDI8820A	PDI	ΔP filtro F 2131A	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 1000	mbar	88		2
C0	2-PDI8820B	PDI	ΔP filtro F 2131B	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 1000	mbar	88		2
C0	2-PDI9929	PDI	ΔP ingesso-uscita air cooler AC 2002 A-B-C	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 2500	mbar	99		2
C0	2-PDI9959	PDI	ΔP ingesso-uscita air cooler AC 2002 D-E-F	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 2500	mbar	99		2
C0	2-PI0103	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	01		2
C0	2-PI0113	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	01		2
C0	2-PI0123	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	01		2
C0	2-PI0133	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	01		2
C0	2-PI0203	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	02		2
C0	2-PI0213	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	02		2
C0	2-PI0223	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	02		2
C0	2-PI0233	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	02		2
C0	2-PI0303	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	03		2
C0	2-PI0313	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	03		2
C0	2-PI0323	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	03		2
C0	2-PI0333	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	03		2
C0	2-PI0403	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	04		2
C0	2-PI0413	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	04		2
C0	2-PI0423	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	04		2
C0	2-PI0433	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	04		2
C0	2-PI0503	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	05		2
C0	2-PI0513	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	05		2
C0	2-PI0523	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	05		2
C0	2-PI0533	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	05		2
C0	2-PI0603	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	06		2
C0	2-PI0613	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	06		2
C0	2-PI0623	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	06		2
C0	2-PI0633	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	06		2
C0	2-PI0703	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	07		2
C0	2-PI0713	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	07		2
C0	2-PI0723	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	07		2
C0	2-PI0733	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	07		2

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	2-PI0803	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	08		2
C0	2-PI0813	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	08		2
C0	2-PI0823	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	08		2
C0	2-PI0833	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	08		2
C0	2-PI0903	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	09		2
C0	2-PI0913	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	09		2
C0	2-PI0923	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	09		2
C0	2-PI0933	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	09		2
C0	2-PI1003	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	10		2
C0	2-PI1013	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	10		2
C0	2-PI1023	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	10		2
C0	2-PI1033	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	10		2
C0	2-PI1103	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	11		2
C0	2-PI1113	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	11		2
C0	2-PI1123	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	11		2
C0	2-PI1133	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	11		2
C0	2-PI1203	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	12		2
C0	2-PI1213	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	12		2
C0	2-PI1223	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	12		2
C0	2-PI1233	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	12		2
C0	2-PI1303	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	13		2
C0	2-PI1313	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	13		2
C0	2-PI1323	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	13		2
C0	2-PI1333	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	13		2
C0	2-PI1403	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	14		2
C0	2-PI1413	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	14		2
C0	2-PI1423	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	14		2
C0	2-PI1433	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	14		2
C0	2-PI1503	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	15		2
C0	2-PI1513	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	15		2

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	2-PI1523	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	15		2
C0	2-PI1533	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	15		2
C0	2-PI1603	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	16		2
C0	2-PI1613	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	16		2
C0	2-PI1623	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	16		2
C0	2-PI1633	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	16		2
C0	2-PI1703	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	17		2
C0	2-PI1713	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	17		2
C0	2-PI1723	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	17		2
C0	2-PI1733	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	17		2
C0	2-PI1803	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	18		2
C0	2-PI1813	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	18		2
C0	2-PI1823	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	18		2
C0	2-PI1833	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	18		2
C0	2-PI1903	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	19		2
C0	2-PI1913	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	19		2
C0	2-PI1923	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	19		2
C0	2-PI1933	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	19		2
C0	2-PI2003	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	20		2
C0	2-PI2013	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	20		2
C0	2-PI2023	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	20		2
C0	2-PI2033	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	20		2
C0	2-PI5534	PI	Aria uscita compressore K2002A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		2
C0	2-PI5535	PI	Aria uscita compressoore K2001A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		2
C0	2-PI5536	PI	Aria uscita compressore K2002B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		2
C0	2-PI5537	PI	Aria uscita compressore K2001B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		2
C0	2-PI5538	PI	Aria uscita compressore K2002C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		2
C0	2-PI5540	PI	Aria collettore secondararío	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		2
C0	2-PI5552	PI	Aria paratoie collettore secondario	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		2
C0	2-PI5553	PI	Aria paratoie collettore principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		2
C0	2-PI5570	PI	Aria paratoie collettore secondario	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		2
C0	2-PI5571	PI	Aria paratoie collettore principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		2
C0	2-PI5588	PI	Aria paratoie collettore principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		2
C0	2-PI5589	PI	Aria paratoie collettore secondario	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		2
C0	2-PI6022	PI	Aria servizi a edificio stoccaggio gasolio "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6024	PI	Aria servizi a edificio gruppi elettrogeni "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6025	PI	Aria servizi a serbatoio gasolio D-2016A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6026	PI	Aria servizi a serbatoio gasolio D-2016B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	2-PI6027	PI	Aria servizi edificio uffici e servizi generali	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6029	PI	Aria servizi locale pompe raffreddamento compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6033	PI	Aria servizi edificio gruppi elettrogeni "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6034	PI	Aria servizi edificio gruppi elettrogeni "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6035	PI	Aria servizi edificio compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6036	PI	Aria servizi edificio compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6041	PI	Aria servizi manichetta garage	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6042	PI	Aria servizi edificio magazzino	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6043	PI	Aria servizi spalla nord S. Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6044	PI	Aria servizi galleria principale S. Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6045	PI	Aria servizi galleria principale S. Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6046	PI	Aria servizi galleria principale S. Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6047	PI	Aria servizi spalla sud S. Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6049	PI	Aria servizi Spalla nord San Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6050	PI	Aria servizi Galleria Secondaria San Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6051	PI	Aria servizi Galleria Secondaria San Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6052	PI	Aria servizi Galleria Secondaria San Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6053	PI	Aria servizi spalla sud S. Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6054	PI	Aria servizi edificio uffici e servizi generali	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6056	PI	Aria servizi edificio elettrico "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6059	PI	Aria servizi aircoolers compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6061	PI	Aria servizi stoccaggio acqua "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6062	PI	Aria servizi stoccaggio acqua "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6063	PI	Aria servizi edificio stoccaggio gasolio "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6064	PI	Aria servizi edificio elettrico "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6066	PI	Aria servizi locale pompe raffreddamento compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6067	PI	Aria servizi aircooler compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6068	PI	Aria servizi aircooler compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6074A	PI	Aria servizi a autoclave D-2150 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6074B	PI	Aria servizi a autoclave D-2150 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6075	PI	Aria servizi edificio compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6077	PI	Aria servizi trattamento acque biologiche	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6080	PI	Aria servizi edificio magazzino	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6081	PI	Aria servizi spalla nord S. Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6082	PI	Aria servizi galleria principale S. Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6083	PI	Aria servizi galleria principale S. Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6084	PI	Aria servizi galleria principale S. Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6085	PI	Aria servizi spalla sud S. Nicolò	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		2
C0	2-PI6606	PI	Pressione acqua su autoclave D-2150 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		2
C0	2-PI6609	PI	Pressione acqua su autoclave D-2150 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		2
C0	2-PI6610A	PI	Mandata pompa P-2112 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		2
C0	2-PI6610B	PI	Mandata pompa P-2112 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		2
C0	2-PI6615B	PI	Mandata pompa P 2006B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	66		2
C0	2-PI6616B	PI	Mandata pompa P 2019B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		2
C0	2-PI6619	PI	Mandata pompa P 2090A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	66		2
C0	2-PI6620	PI	Mandata pompa P 2090B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	66		2
C0	2-PI6874	PI	Mandata pompa P-2183	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	68		2
C0	2-PI6912	PI	Uscita air cooler AC 2001 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		2
C0	2-PI6916	PI	Ingresso air cooler AC 2001 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		2
C0	2-PI6922	PI	Uscita air cooler AC 2001 C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		2
C0	2-PI6926	PI	Ingresso air cooler AC 2001 C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		2
C0	2-PI6942	PI	Uscita air cooler AC 2001 E	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		2
C0	2-PI6946	PI	Ingresso air cooler AC 2001 E	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		2
C0	2-PI6952	PI	Uscita air cooler AC 2001 F	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		2
C0	2-PI6956	PI	Ingresso air cooler AC 2001 F	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		2
C0	2-PI8211A	PI	Mandata pompa P-2011 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		2
C0	2-PI8211B	PI	Mandata pompa P-2011 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		2

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	2-PI8226A	PI	Mandata pompa P-2026A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		2
C0	2-PI8226B	PI	Mandata pompa P-2026B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		2
C0	2-PI8801B	PI	Mandata pompa P-2018 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		2
C0	2-PI8802B	PI	Mandata pompa P-2016 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		2
C0	2-PI8803A	PI	Mandata pompa P-2015 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		2
C0	2-PI8803B	PI	Mandata pompa P-2015 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		2
C0	2-PI8808B	PI	Mandata pompa P-2016 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		2
C0	2-PI8809A	PI	Mandata pompa P-2015 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		2
C0	2-PI8809B	PI	Mandata pompa P-2015 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		2
C0	2-PI8825A	PI	Circuito antincendio "A" spalla Nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 160	bar (g)	88		2
C0	2-PI8825B	PI	Circuito antincendio "B" spalla Nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 160	bar (g)	88		2
C0	2-PI8827A	PI	Circuito antincendio "A" spalla Sud	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 160	bar (g)	88		2
C0	2-PI8827B	PI	Circuito antincendio "B" spalla Sud	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 160	bar (g)	88		2
C0	2-PI9007A	PI	Mandata pompa P-2007 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		2
C0	2-PI9007B	PI	Mandata pompa P-2007 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		2
C0	2-PI9008A	PI	Mandata pompa P-2008 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		2
C0	2-PI9008B	PI	Mandata pompa P-2008 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		2
C0	2-PI9009A	PI	Mandata pompa P-2009 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		2
C0	2-PI9009B	PI	Mandata pompa P-2009 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		2
C0	2-PI9010A	PI	Mandata pompa P-2010 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		2
C0	2-PI9010B	PI	Mandata pompa P-2010 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		2
C0	2-PI9302	PI	Mandata pompe P-2083 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		2
C0	2-PI9303	PI	Mandata pompe P-2084 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		2
C0	2-PI9304	PI	Mandata pompe P-2171 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		2
C0	2-PI9305	PI	Mandata pompe P-2172 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		2
C0	2-PI9306	PI	Mandata pompe P-2021 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		2
C0	2-PI9307	PI	Mandata pompe P-2028 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		2
C0	2-PI9308	PI	Mandata pompe P-2088 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		2
C0	2-PI9309	PI	Mandata pompe P-2087 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		2
C0	2-PI9310	PI	Mandata pompe P-2085 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		2
C0	2-PI9311	PI	Mandata pompe P-2086 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		2
C0	2-PI9312	PI	Mandata pompe carrellate	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		2
C0	2-PI9333A	PI	Mandata pompe P-2091 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	93		2
C0	2-PI9333B	PI	Mandata pompe P-2091 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	93		2
C0	2-PI9902	PI	Uscita air cooler AC 2002 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		2
C0	2-PI9906	PI	Ingressoair cooler AC 2002 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		2
C0	2-PI9912	PI	Uscita air cooler AC 2002 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		2
C0	2-PI9916	PI	Ingresso air cooler AC 2002 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		2
C0	2-PI9922	PI	Uscita air cooler AC 2002 C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		2
C0	2-PI9926	PI	Ingresso air cooler AC 2002 C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		2
C0	2-PI9932	PI	Uscita air cooler AC 2002 D	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		2
C0	2-PI9936	PI	Ingressoair cooler AC 2002 D	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		2
C0	2-PI9942	PI	Uscita air cooler AC 2002 E	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		2
C0	2-PI9946	PI	Ingresso air cooler AC 2002 E	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		2
C0	2-PI9952	PI	Uscita air cooler AC 2002 F	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		2
C0	2-PI9956	PI	Ingresso air cooler AC 2002 F	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		2
C0	3-PDI6929	PDI	ΔP ingesso-uscita air cooler AC 3001 A-B-C	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 2500	mbar	69		3
C0	3-PDI6959	PDI	ΔP ingesso-uscita air cooler AC 3001 D-E-F	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 2500	mbar	69		3
C0	3-PDI8820A	PDI	ΔP filtro F 3131A	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 1000	mbar	88		3
C0	3-PDI8820B	PDI	ΔP filtro F 3131B	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 1000	mbar	88		3
C0	3-PDI9929	PDI	ΔP ingesso-uscita air cooler AC 3002 A-B-C	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 2500	mbar	99		3
C0	3-PDI9959	PDI	ΔP ingesso-uscita air cooler AC 3002 D-E-F	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 2500	mbar	99		3
C0	3-PI 9302	PI	Mandata pompe P-3083 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		3
C0	3-PI 9303	PI	Mandata pompe P-3084 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		3
C0	3-PI 9304	PI	Mandata pompe P-3171 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		3
C0	3-PI 9305	PI	Mandata pompe P-3172 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		3
C0	3-PI 9306	PI	Mandata pompe P-3021 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		3
C0	3-PI 9307	PI	Mandata pompe P-3028 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		3

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	3-PI 9310	PI	Mandata pompe P-3085 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		3
C0	3-PI 9311	PI	Mandata pompe P-3086 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		3
C0	3-PI0103	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	01		3
C0	3-PI0113	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	01		3
C0	3-PI0123	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	01		3
C0	3-PI0133	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	01		3
C0	3-PI0203	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	02		3
C0	3-PI0213	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	02		3
C0	3-PI0223	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	02		3
C0	3-PI0233	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	02		3
C0	3-PI0303	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	03		3
C0	3-PI0313	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	03		3
C0	3-PI0323	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	03		3
C0	3-PI0333	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	03		3
C0	3-PI0403	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	04		3
C0	3-PI0413	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	04		3
C0	3-PI0423	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	04		3
C0	3-PI0433	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	04		3
C0	3-PI0503	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	05		3
C0	3-PI0513	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	05		3
C0	3-PI0523	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	05		3
C0	3-PI0533	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	05		3
C0	3-PI0603	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	06		3
C0	3-PI0613	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	06		3
C0	3-PI0623	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	06		3
C0	3-PI0633	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	06		3
C0	3-PI0703	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	07		3
C0	3-PI0713	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	07		3
C0	3-PI0723	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	07		3
C0	3-PI0733	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	07		3
C0	3-PI0803	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	08		3

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	3-PI0813	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	08		3
C0	3-PI0823	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	08		3
C0	3-PI0833	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	08		3
C0	3-PI0903	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	09		3
C0	3-PI0913	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	09		3
C0	3-PI0923	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	09		3
C0	3-PI0933	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	09		3
C0	3-PI1003	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	10		3
C0	3-PI1013	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	10		3
C0	3-PI1023	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	10		3
C0	3-PI1033	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	10		3
C0	3-PI1103	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	11		3
C0	3-PI1113	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	11		3
C0	3-PI1123	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	11		3
C0	3-PI1133	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	11		3
C0	3-PI1203	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	12		3
C0	3-PI1213	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	12		3
C0	3-PI1223	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	12		3
C0	3-PI1233	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	12		3
C0	3-PI1303	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	13		3
C0	3-PI1313	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	13		3
C0	3-PI1323	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	13		3
C0	3-PI1333	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	13		3
C0	3-PI1403	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	14		3
C0	3-PI1413	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	14		3
C0	3-PI1423	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	14		3
C0	3-PI1433	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	14		3
C0	3-PI1503	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	15		3
C0	3-PI1513	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	15		3
C0	3-PI1523	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	15		3

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	3-PI1533	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	15		3
C0	3-PI1603	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	16		3
C0	3-PI1613	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	16		3
C0	3-PI1623	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	16		3
C0	3-PI1633	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	16		3
C0	3-PI1703	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	17		3
C0	3-PI1713	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	17		3
C0	3-PI1723	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	17		3
C0	3-PI1733	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	17		3
C0	3-PI1803	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	18		3
C0	3-PI1813	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	18		3
C0	3-PI1823	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	18		3
C0	3-PI1833	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	18		3
C0	3-PI1903	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	19		3
C0	3-PI1913	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	19		3
C0	3-PI1923	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	19		3
C0	3-PI1933	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	19		3
C0	3-PI5534	PI	Aria uscita K3002A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5535	PI	Aria uscita K3001A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5536	PI	Aria uscita K3002B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5537	PI	Aria uscita K3001B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5538	PI	Aria uscita K3002C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5539	PI	Aria uscita K3001C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5540	PI	Collettore secondarario	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5541	PI	Collettore principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5542	PI	Collettore secondario	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5543	PI	Collettore principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5552	PI	Aria collettore secondario	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5553	PI	Aria collettore principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5570	PI	Aria collettore secondario	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5571	PI	Aria collettore principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5588	PI	Aria collettore principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI5589	PI	Aria collettore secondario	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		3
C0	3-PI6001	PI	Aria Servizi area aircoolers B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6002	PI	Aria Servizi area aircoolers B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6006	PI	pressione aria servizi collettore acqua industriale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6007	PI	pressione aria servizi stoccaggio acqua	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6008	PI	Aria Servizi edficio antincendio A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6009	PI	Aria Servizi edficio antincendio A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6011	PI	Aria Servizi area aircoolers A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6012	PI	Aria Servizi area aircoolers A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6016	PI	Aria servizi compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6017	PI	Aria servizi compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	3-PI6018	PI	Aria Servizi edficio antincendio B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6019	PI	Aria Servizi edficio antincendio B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6021	PI	Aria strumenti a edificio stoccaggio gasolio "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6022	PI	Aria strumenti a edificio stoccaggio gasolio "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6023	PI	pressione aria strumenti edificio elettogeni A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6024	PI	pressione aria strumenti edificio elettogeni B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6025	PI	Aria strumenti a serbatoio gasolio D-3016A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6026	PI	Aria strumenti a serbatoio gasolio D-3017A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6028	PI	Aria strumenti locale pompe raffreddamento compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6029	PI	Aria strumenti locale pompe raffreddamento compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6031	PI	Aria Servizi collettore area acqua Industriale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6032	PI	Aria Servizi stoccaggio gasolio locale "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6033	PI	Aria Servizi edificio gruppi elettrogeni lato "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6034	PI	Aria Servizi edificio gruppi elettrogeni lato "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6035	PI	Aria servizi edificio compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6036	PI	Aria servizi edificio compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6037	PI	Aria servizi locale glicole	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6038	PI	Aria strumenti locale glicole	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6041	PI	Aria servizi manichetta garage	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6044	PI	Aria servizi galleria principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6045	PI	Aria servizi galleria principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6046	PI	Aria servizi galleria principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6047	PI	Aria servizi spalla nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6050	PI	Aria servizi galleria secondaria	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6051	PI	Aria servizi galleria secondaria	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6052	PI	Aria servizi galleria secondaria	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6053	PI	Aria servizi spalla nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6055	PI	Aria servizi manichette stoccaggio acqua	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6056	PI	Aria servizi edificio elettrico "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6058	PI	Aria servizi serbatoio D-3007	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6059	PI	Aria strumenti aircoolers "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6060	PI	Aria strumenti aircoolers "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6061	PI	pressione aria servizi edificio elettogeni B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6062	PI	pressione aria servizi edificio elettogeni B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6063	PI	Aria servizi edificio stoccaggio gasolio "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6064	PI	Aria servizi edificio elettrico "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6065	PI	Aria servizi locale pompe raffreddamento compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6066	PI	Aria servizi locale pompe raffreddamento compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6069	PI	Aria strumenti serbatoio D-3008	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6071	PI	Aria servizi edificio gruppi elettrogeni "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6072	PI	Aria servizi edificio gruppi elettrogeni "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6074	PI	Aria strumenti edificio compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6074A	PI	Aria servizi a autoclave D-3150 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6074B	PI	Aria servizi a autoclave D-3150 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6075	PI	Aria strumenti edificio compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6081	PI	Aria strumenti spalla sud	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6082	PI	Aria strumenti galleria principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6083	PI	Aria strumenti galleria principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6084	PI	Aria strumenti galleria principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6085	PI	Aria strumenti spalla nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6091	PI	Aria strumenti spalla sud	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6092	PI	Aria strumenti galleria secondaria	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6093	PI	Aria strumenti galleria secondaria Malamocco	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6094	PI	Aria strumenti galleria secondaria	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6095	PI	Aria strumenti spalla nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		3
C0	3-PI6606	PI	Pressione acqua su autoclave D-3150 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		3
C0	3-PI6609	PI	Pressione acqua su autoclave D-3150 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		3
C0	3-PI6610A	PI	Mandata pompa P-3112 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		3
C0	3-PI6610B	PI	Mandata pompa P-3112 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		3
C0	3-PI6615A	PI	Mandata pompa P 3006A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	66		3

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	3-PI6615B	PI	Mandata pompa P 3006B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	66		3
C0	3-PI6616A	PI	Mandata pompa P 3019A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		3
C0	3-PI6616B	PI	Mandata pompa P 3019B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		3
C0	3-PI6619	PI	Mandata pompa P 3090A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	66		3
C0	3-PI6620	PI	Mandata pompa P 3090B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	66		3
C0	3-PI6816A	PI	Mandata pompa P-3005	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	68		3
C0	3-PI6844	PI	Mandata pompa P-3182	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	68		3
C0	3-PI6874	PI	Mandata pompa P-3183	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	68		3
C0	3-PI6902	PI	Uscita air cooler AC 3001 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		3
C0	3-PI6906	PI	Ingresso air cooler AC 3001 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		3
C0	3-PI6912	PI	Uscita air cooler AC 3001 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		3
C0	3-PI6916	PI	Ingresso air cooler AC 3002 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		3
C0	3-PI6922	PI	Uscita air cooler AC 3001 C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		3
C0	3-PI6926	PI	Ingresso air cooler AC 3001 C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		3
C0	3-PI6932	PI	Uscita air cooler AC 3001 D	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		3
C0	3-PI6936	PI	Ingresso air cooler AC 3001 D	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		3
C0	3-PI6942	PI	Uscita air cooler AC 3001 E	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		3
C0	3-PI6946	PI	Ingresso air cooler AC 3001 E	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		3
C0	3-PI6952	PI	Uscita air cooler AC 3001 F	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		3
C0	3-PI6956	PI	Ingresso air cooler AC 3001 F	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		3
C0	3-PI8211A	PI	Mandata pompa P-3011 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		3
C0	3-PI8211B	PI	Mandata pompa P-3011 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		3
C0	3-PI8212A	PI	Mandata pompa P-3012 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		3
C0	3-PI8212B	PI	Mandata pompa P-3012 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		3
C0	3-PI8226A	PI	Mandata pompa P-3026A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		3
C0	3-PI8226B	PI	Mandata pompa P-3026B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		3
C0	3-PI8227A	PI	Mandata pompa P-3027A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		3
C0	3-PI8227B	PI	Mandata pompa P-3027B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		3
C0	3-PI8801A	PI	Mandata pompa P-3018 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		3
C0	3-PI8801B	PI	Mandata pompa P-3018 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		3
C0	3-PI8802A	PI	Mandata pompa P-3016 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		3
C0	3-PI8802B	PI	Mandata pompa P-3016 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		3
C0	3-PI8803A	PI	Mandata pompa P-3015 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		3
C0	3-PI8803B	PI	Mandata pompa P-3015 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		3
C0	3-PI8808A	PI	Mandata pompa P-3016 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		3
C0	3-PI8808B	PI	Mandata pompa P-3016 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		3
C0	3-PI8809A	PI	Mandata pompa P-3015 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		3
C0	3-PI8809B	PI	Mandata pompa P-3015 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		3
C0	3-PI8825A	PI	Water mist A in spalla nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 160	bar (g)	88		3
C0	3-PI8825B	PI	Water mist B in spalla nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 160	bar (g)	88		3
C0	3-PI8827A	PI	Water mist A in spalla sud	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 160	bar (g)	88		3
C0	3-PI8827B	PI	Water mist B in spalla sud	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 160	bar (g)	88		3
C0	3-PI9007A	PI	Mandata pompa P-3007 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		3
C0	3-PI9007B	PI	Mandata pompa P-3007 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		3
C0	3-PI9008A	PI	Mandata pompa P-3008 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		3
C0	3-PI9008B	PI	Mandata pompa P-3008 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		3
C0	3-PI9009A	PI	Mandata pompa P-3009 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		3
C0	3-PI9009B	PI	Mandata pompa P-3009 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		3
C0	3-PI9010A	PI	Mandata pompa P-3010 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		3
C0	3-PI9010B	PI	Mandata pompa P-3010 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		3
C0	3-PI9333A	PI	Mandata pompa P-3091 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	93		3
C0	3-PI9333B	PI	Mandata pompa P-3091 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	93		3

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	3-PI9902	PI	Uscita air cooler AC 3002 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		3
C0	3-PI9906	PI	Ingressoair cooler AC 3002 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		3
C0	3-PI9912	PI	Uscita air cooler AC 3002 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		3
C0	3-PI9916	PI	Ingresso air cooler AC 3002 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		3
C0	3-PI9922	PI	Uscita air cooler AC 3002 C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		3
C0	3-PI9926	PI	Ingresso air cooler AC 3002 C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		3
C0	3-PI9932	PI	Uscita air cooler AC 3002 D	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		3
C0	3-PI9936	PI	Ingressoair cooler AC 3002 D	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		3
C0	3-PI9942	PI	Uscita air cooler AC 3002 E	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		3
C0	3-PI9946	PI	Ingresso air cooler AC 3002 E	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		3
C0	3-PI9952	PI	Uscita air cooler AC 3002 F	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		3
C0	3-PI9956	PI	Ingresso air cooler AC 3002 F	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		3
C0	4-PDI6929	PDI	ΔP ingesso-uscita air cooler AC 4001 A-B-C	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 2500	mbar	69		4
C0	4-PDI6959	PDI	ΔP ingesso-uscita air cooler AC 4001 D-E-F	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 2500	mbar	69		4
C0	4-PDI8820A	PDI	ΔP filtro F 4131A	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 1000	mbar	88		4
C0	4-PDI8820B	PDI	ΔP filtro F 4131B	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 1000	mbar	88		4
C0	4-PDI9929	PDI	ΔP ingesso-uscita air cooler AC 4002 A-B-C	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 2500	mbar	99		4
C0	4-PDI9959	PDI	ΔP ingesso-uscita air cooler AC 4002 D-E-F	GIF-1007	Indicatore di pressione differenziale	0 ÷ 2500	mbar	99		4
C0	4-PI0103	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	01		4
C0	4-PI0113	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	01		4
C0	4-PI0123	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	01		4
C0	4-PI0133	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	01		4
C0	4-PI0203	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	02		4
C0	4-PI0213	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	02		4
C0	4-PI0223	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	02		4
C0	4-PI0233	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	02		4
C0	4-PI0303	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	03		4
C0	4-PI0313	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	03		4
C0	4-PI0323	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	03		4
C0	4-PI0333	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	03		4
C0	4-PI0403	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	04		4
C0	4-PI0413	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	04		4
C0	4-PI0423	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	04		4
C0	4-PI0433	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	04		4
C0	4-PI0503	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	05		4
C0	4-PI0513	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	05		4
C0	4-PI0523	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	05		4
C0	4-PI0533	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	05		4
C0	4-PI0603	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	06		4

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	4-PI0613	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	06		4
C0	4-PI0623	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	06		4
C0	4-PI0633	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	06		4
C0	4-PI0703	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	07		4
C0	4-PI0713	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	07		4
C0	4-PI0723	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	07		4
C0	4-PI0733	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	07		4
C0	4-PI0803	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	08		4
C0	4-PI0813	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	08		4
C0	4-PI0823	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	08		4
C0	4-PI0833	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	08		4
C0	4-PI0903	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	09		4
C0	4-PI0913	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	09		4
C0	4-PI0923	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	09		4
C0	4-PI0933	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	09		4
C0	4-PI1003	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	10		4
C0	4-PI1013	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	10		4
C0	4-PI1023	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	10		4
C0	4-PI1033	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	10		4
C0	4-PI1103	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	11		4
C0	4-PI1113	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	11		4
C0	4-PI1123	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	11		4
C0	4-PI1133	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	11		4
C0	4-PI1203	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	12		4
C0	4-PI1213	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	12		4
C0	4-PI1223	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	12		4
C0	4-PI1233	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	12		4
C0	4-PI1303	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	13		4
C0	4-PI1313	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	13		4
C0	4-PI1323	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	13		4

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	4-PI1333	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	13		4
C0	4-PI1403	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	14		4
C0	4-PI1413	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	14		4
C0	4-PI1423	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	14		4
C0	4-PI1433	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	14		4
C0	4-PI1503	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	15		4
C0	4-PI1513	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	15		4
C0	4-PI1523	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	15		4
C0	4-PI1533	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	15		4
C0	4-PI1603	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	16		4
C0	4-PI1613	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	16		4
C0	4-PI1623	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	16		4
C0	4-PI1633	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	16		4
C0	4-PI1703	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	17		4
C0	4-PI1713	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	17		4
C0	4-PI1723	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	17		4
C0	4-PI1733	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	17		4
C0	4-PI1803	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	18		4
C0	4-PI1813	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	18		4
C0	4-PI1823	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	18		4
C0	4-PI1833	PI	Ingresso aria/uscita acqua paratoia	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 10	bar (g)	18		4
C0	4-PI5534	PI	Aria uscita compressore K4002A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5535	PI	Aria uscita compressoore K4001A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5536	PI	Aria uscita compressore K4002B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5537	PI	Aria uscita compressore K4001B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5538	PI	Aria uscita compressore K4002C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5539	PI	Aria uscita compressore K4001C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5540	PI	Aria collettore secondarario	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5541	PI	Aria collettore principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5542	PI	Aria collettore secondario	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5543	PI	Aria collettore principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5552	PI	Aria paratoie collettore secondario	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5553	PI	Aria paratoie collettore principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5570	PI	Aria paratoie collettore secondario	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5571	PI	Aria paratoie collettore principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5588	PI	Aria paratoie collettore principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI5589	PI	Aria paratoie collettore secondario	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	55		4
C0	4-PI6001	PI	pressione aria servizi aircoolers B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6002	PI	pressione aria servizi aircoolers B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	4-PI6003	PI	pressione aria servizi aircoolers B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6006	PI	Aria servizi autoclave D-4150A acqua industriale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6007	PI	aria servizi a vasche water mist edificio stoccaggio acqua	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6011	PI	pressione aria servizi aircoolers A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6012	PI	pressione aria servizi aircoolers A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6013	PI	pressione aria servizi aircoolers A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6016	PI	Aria servizi edificio magazzino	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6017	PI	Aria servizi edificio magazzino	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6021	PI	Aria servizi a edificio stoccaggio gasolio "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6022	PI	Aria servizi a edificio stoccaggio gasolio "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6023	PI	Aria servizi a edificio gruppi elettrogeni "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6024	PI	Aria servizi a edificio gruppi elettrogeni "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6025	PI	Aria servizi edificio antincendio/ stoccaggio acqua	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6026	PI	Aria servizi edificio antincendio/ stoccaggio acqua	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6028	PI	Aria servizi locale pompe raffreddamento compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6029	PI	Aria servizi locale pompe raffreddamento compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6031	PI	Aria servizi autoclave D-4150B acqua industriale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6032	PI	Aria servizi a edificio stoccaggio gasolio "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6033	PI	Aria servizi edificio gruppi elettrogeni "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6034	PI	Aria servizi edificio gruppi elettrogeni "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6035	PI	Aria servizi edificio compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6036	PI	Aria servizi edificio compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6037	PI	Aria servizi locale acqua glicolata	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6038	PI	Aria servizi area trattamento acque	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6039	PI	Aria servizi edificio compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6040	PI	Aria servizi edificio compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6041	PI	Aria servizi manichetta garage	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6042	PI	Collettore Aria servizi edifici secondari	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6044	PI	Aria servizi galleria principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6045	PI	Aria servizi galleria principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6046	PI	Aria servizi galleria principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6047	PI	Aria servizi spalla nord A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6050	PI	Aria servizi galleria secondaria	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6051	PI	Aria servizi galleria secondaria	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6052	PI	Aria servizi galleria secondaria	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6053	PI	Aria servizi spalla nord B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6055	PI	Aria servizi manichette stoccaggio acqua	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6056	PI	Aria servizi edificio elettrico "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6058	PI	Aria servizi serbatoio D-4007	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6059	PI	Aria servizi aircoolers compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6060	PI	Aria servizi aircoolers compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6061	PI	pressione aria servizi edificio gruppi elettogeni B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6062	PI	pressione aria servizi edificio gruppi elettogeni B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6063	PI	Aria servizi edificio stoccaggio gasolio "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6064	PI	Aria servizi edificio elettrico "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6065	PI	Aria servizi locale pompe raffreddamento compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6066	PI	Aria servizi locale pompe raffreddamento compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6069	PI	Aria strumenti serbatoio D-4008	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6071	PI	Aria servizi edificio gruppi elettrogeni "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6072	PI	Aria servizi edificio gruppi elettrogeni "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6074	PI	Aria servizi edificio compressori "B"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6074A	PI	Aria servizi a autoclave D-4150 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6074B	PI	Aria servizi a autoclave D-4150 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6075	PI	Aria servizi edificio compressori "A"	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6076	PI	Aria servizi trattamento acque oleose	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6077	PI	Aria servizi trattamento acque biologiche	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6080	PI	Aria servizi edificio magazzino	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6081	PI	Aria servizi spalla nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6082	PI	Aria servizi galleria principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6083	PI	Aria servizi galleria principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	4-PI6084	PI	Aria servizi galleria principale	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6085	PI	Aria servizi spalla nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6091	PI	Aria servizi spalla nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6092	PI	Aria servizi galleria secondaria	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6093	PI	Aria servizi galleria secondaria	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6094	PI	Aria servizi galleria secondaria	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6095	PI	Aria servizi spalla nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	60		4
C0	4-PI6606	PI	Pressione acqua su autoclave D-4150 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		4
C0	4-PI6609	PI	Pressione acqua su autoclave D-4150 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		4
C0	4-PI6610A	PI	Mandata pompa P-4112 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		4
C0	4-PI6610B	PI	Mandata pompa P-4112 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		4
C0	4-PI6615A	PI	Mandata pompa P 4006A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	66		4
C0	4-PI6615B	PI	Mandata pompa P 4006B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	66		4
C0	4-PI6616A	PI	Mandata pompa P 4019A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		4
C0	4-PI6616B	PI	Mandata pompa P 4019B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 10	bar (g)	66		4
C0	4-PI6619	PI	Mandata pompa P 4090A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	66		4
C0	4-PI6620	PI	Mandata pompa P 4090B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	66		4
C0	4-PI6816A	PI	Mandata pompa P-4005	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	68		4
C0	4-PI6844	PI	Mandata pompa P-4182	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	68		4
C0	4-PI6874	PI	Mandata pompa P-4183	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	68		4
C0	4-PI6902	PI	Uscita air cooler AC 4001 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		4
C0	4-PI6906	PI	Ingresso air cooler AC 4001 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		4
C0	4-PI6912	PI	Uscita air cooler AC 4001 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		4
C0	4-PI6916	PI	Ingresso air cooler AC 4001 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		4
C0	4-PI6922	PI	Uscita air cooler AC 4001 C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		4
C0	4-PI6926	PI	Ingresso air cooler AC 4001 C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		4
C0	4-PI6932	PI	Uscita air cooler AC 4001 D	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		4
C0	4-PI6936	PI	Ingressoair cooler AC 4001 D	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		4
C0	4-PI6942	PI	Uscita air cooler AC 4001 E	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		4
C0	4-PI6946	PI	Ingresso air cooler AC 4001 E	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		4
C0	4-PI6952	PI	Uscita air cooler AC 4001 F	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		4
C0	4-PI6956	PI	Ingresso air cooler AC 4001 F	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	69		4
C0	4-PI8211A	PI	Mandata pompa P-4011 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		4
C0	4-PI8211B	PI	Mandata pompa P-4011 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		4
C0	4-PI8212A	PI	Mandata pompa P-4012 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		4
C0	4-PI8212B	PI	Mandata pompa P-4012 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		4
C0	4-PI8226A	PI	Mandata pompa P-4026A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		4
C0	4-PI8226B	PI	Mandata pompa P-4026B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		4
C0	4-PI8227A	PI	Mandata pompa P-4027A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		4
C0	4-PI8227B	PI	Mandata pompa P-4027B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa con separatore diretto	0 ÷ 6	bar (g)	82		4
C0	4-PI8801A	PI	Mandata pompa P-4018 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		4
C0	4-PI8801B	PI	Mandata pompa P-4018 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		4
C0	4-PI8802A	PI	Mandata pompa P-4016 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		4
C0	4-PI8802B	PI	Mandata pompa P-4016 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		4
C0	4-PI8803A	PI	Mandata pompa P-4015 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		4
C0	4-PI8803B	PI	Mandata pompa P-4015 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		4
C0	4-PI8808A	PI	Mandata pompa P-4016 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		4
C0	4-PI8808B	PI	Mandata pompa P-4016 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		4
C0	4-PI8809A	PI	Mandata pompa P-4015 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		4
C0	4-PI8809B	PI	Mandata pompa P-4015 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 16	bar (g)	88		4
C0	4-PI8825A	PI	Water mist A in spalla nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 160	bar (g)	88		4
C0	4-PI8825B	PI	Water mist B in spalla nord	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 160	bar (g)	88		4

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	4-PI8827A	PI	Water mist A in spalla sud	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 160	bar (g)	88		4
C0	4-PI8827B	PI	Water mist B in spalla sud	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 160	bar (g)	88		4
C0	4-PI9007A	PI	Mandata pompa P-4007 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		4
C0	4-PI9007B	PI	Mandata pompa P-4007 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		4
C0	4-PI9008B	PI	Mandata pompa P-4008 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		4
C0	4-PI9008A	PI	Mandata pompa P-4008 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		4
C0	4-PI9009B	PI	Mandata pompa P-4009 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		4
C0	4-PI9009A	PI	Mandata pompa P-4009 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		4
C0	4-PI9010B	PI	Mandata pompa P-4010 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		4
C0	4-PI9010A	PI	Mandata pompa P-4010 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	90		4
C0	4-PI9302	PI	Mandata pompe P-4083 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		4
C0	4-PI9303	PI	Mandata pompe P-4084 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		4
C0	4-PI9304	PI	Mandata pompe P-4171 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		4
C0	4-PI9305	PI	Mandata pompe P-4172 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		4
C0	4-PI9306	PI	Mandata pompe P-4021 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		4
C0	4-PI9307	PI	Mandata pompe P-4028 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		4
C0	4-PI9310	PI	Mandata pompe P-4085 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		4
C0	4-PI9311	PI	Mandata pompe P-4086 A/B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 4	bar (g)	93		4
C0	4-PI9333A	PI	Mandata pompa P-4091 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	93		4
C0	4-PI9333B	PI	Mandata pompa P-4091 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	93		4
C0	4-PI9902	PI	Uscita air cooler AC 4002 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		4
C0	4-PI9906	PI	Ingressoair cooler AC 4002 A	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		4
C0	4-PI9912	PI	Uscita air cooler AC 4002 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		4
C0	4-PI9916	PI	Ingresso air cooler AC 4002 B	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		4
C0	4-PI9922	PI	Uscita air cooler AC 4002 C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		4
C0	4-PI9926	PI	Ingresso air cooler AC 4002 C	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		4
C0	4-PI9932	PI	Uscita air cooler AC 4002 D	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		4
C0	4-PI9936	PI	Ingressoair cooler AC 4002 D	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		4
C0	4-PI9942	PI	Uscita air cooler AC 4002 E	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		4
C0	4-PI9946	PI	Ingresso air cooler AC 4002 E	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		4
C0	4-PI9952	PI	Uscita air cooler AC 4002 F	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		4
C0	4-PI9956	PI	Ingresso air cooler AC 4002 F	GIF-1007	Indicatore di pressione relativa	0 ÷ 6	bar (g)	99		4
C0	2-PSH6621A	PS	Allarme di max autoclave D-2150 A	GIF-1008	pressostato relativo	9,5	bar (g)	66		2
C0	2-PSH6621B	PS	Allarme di max autoclave D-2150 B	GIF-1008	pressostato relativo	9,5	bar (g)	66		2
C0	3-PSH6621A	PS	Allarme di max autoclave D-3150 A	GIF-1008	pressostato relativo	9,5	bar (g)	66		3
C0	3-PSH6621B	PS	Allarme di max autoclave D-3150 B	GIF-1008	pressostato relativo	9,5	bar (g)	66		3
C0	4-PSH6621A	PS	Allarme di max autoclave D-4150 A	GIF-1008	pressostato relativo	9,5	bar (g)	66		4
C0	4-PSH6621B	PS	Allarme di max autoclave D-4150 B	GIF-1008	pressostato relativo	9,5	bar (g)	66		4
C0	3-PDSH8201	PDS	Allarme intasamento filtro	GIF-1008	pressostato differenziale	1000	mbar	82		3
C0	4-PDSH8201	PDS	Allarme intasamento filtro	GIF-1008	pressostato differenziale	1000	mbar	82		4
C0	2-PSH8805A	PS	Allarme di max	GIF-1008	pressostato relativo	8,9	bar (g)	88		2
C0	2-PSL8811A	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	6,5	bar (g)	88		2
C0	3-PSH8804A	PS	Allarme di max	GIF-1008	pressostato relativo	8,9	bar (g)	88		3
C0	3-PSH8805A	PS	Allarme di max	GIF-1008	pressostato relativo	8,9	bar (g)	88		3
C0	3-PSL8810A	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	7	bar (g)	88		3
C0	3-PSL8811A	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	6,5	bar (g)	88		3
C0	3-PSL8813A	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	4	bar (g)	88		3
C0	4-PSH8804A	PS	Allarme di max	GIF-1008	pressostato relativo	8,9	bar (g)	88		4
C0	4-PSH8805A	PS	Allarme di max	GIF-1008	pressostato relativo	8,9	bar (g)	88		4
C0	4-PSL8810A	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	7	bar (g)	88		4
C0	4-PSL8811A	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	6,5	bar (g)	88		4
C0	4-PSL8813A	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	4	bar (g)	88		4
C0	2-PSH8804B	PS	Allarme di max	GIF-1008	pressostato relativo	8,9	bar (g)	88		2
C0	2-PSH8805B	PS	Allarme di max	GIF-1008	pressostato relativo	8,9	bar (g)	88		2
C0	2-PSL8810B	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	7	bar (g)	88		2
C0	2-PSL8811B	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	6,5	bar (g)	88		2
C0	2-PSL8813B	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	4	bar (g)	88		2
C0	3-PSH8804B	PS	Allarme di max	GIF-1008	pressostato relativo	8,9	bar (g)	88		3
C0	3-PSH8805B	PS	Allarme di max	GIF-1008	pressostato relativo	8,9	bar (g)	88		3
C0	3-PSL8810B	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	7	bar (g)	88		3

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	3-PSL8811B	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	6,5	bar (g)	88		3
C0	3-PSL8813B	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	4	bar (g)	88		3
C0	4-PSH8804B	PS	Allarme di max	GIF-1008	pressostato relativo	8,9	bar (g)	88		4
C0	4-PSH8805B	PS	Allarme di max	GIF-1008	pressostato relativo	8,9	bar (g)	88		4
C0	4-PSL8810B	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	7	bar (g)	88		4
C0	4-PSL8811B	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	6,5	bar (g)	88		4
C0	4-PSL8813B	PS	Allarme di min	GIF-1008	pressostato relativo	4	bar (g)	88		4
C0	2-TI6864	TI	Temperatura liquido refrig. a pompe P 2002B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	68		2
C0	2-TI6914	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-2001 B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		2
C0	2-TI6917	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-2001 B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		2
C0	2-TI6924	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-2001 C	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		2
C0	2-TI6927	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-2001 C	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		2
C0	2-TI6944	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-2001 E	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		2
C0	2-TI6947	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-2001 E	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		2
C0	2-TI6954	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-2001 F	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		2
C0	2-TI6957	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-2001 F	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		2
C0	2-TI9904	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-2002 A	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		2
C0	2-TI9907	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-2002 A	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		2
C0	2-TI9914	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-2002 B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		2
C0	2-TI9917	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-2002 B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		2
C0	2-TI9924	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-2002 C	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		2
C0	2-TI9927	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-2002 C	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		2
C0	2-TI9934	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-2002 D	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		2
C0	2-TI9937	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-2002 D	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		2
C0	2-TI9944	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-2002 E	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		2
C0	2-TI9947	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-2002 E	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		2
C0	2-TI9954	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-2002 F	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		2
C0	2-TI9957	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-2002 F	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		2
C0	2-TI9965	TI	Acqua glicolata a circuito secondario	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		2
C0	3-TI5542	TI	Temperatura aria collettore secondario	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	55		3
C0	3-TI5543	TI	Temperatura aria collettore principale	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	55		3
C0	3-TI6825	TI	Temperatura liquido da Air Cooler AC 3001	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	68		3
C0	3-TI6827	TI	Collettore ritorno	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	68		3
C0	3-TI6834	TI	Temperatura liquido refrig. a pompe P 3001B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	68		3
C0	3-TI6864	TI	Temperatura liquido refrig. a pompe P 3002B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	68		3
C0	3-TI6881	TI	Temperatura linea air cooler AC-3002	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	68		3
C0	3-TI6882	TI	Temperatura linea a aspirazione pompe	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	68		3
C0	3-TI6904	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-3001 A	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		3
C0	3-TI6907	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-3001 A	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		3
C0	3-TI6914	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-3001 B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		3
C0	3-TI6917	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-3001 B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		3
C0	3-TI6924	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-3001 C	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		3
C0	3-TI6927	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-3001 C	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		3
C0	3-TI6934	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-3001 D	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		3
C0	3-TI6937	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-3001 D	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		3
C0	3-TI6944	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-3001 E	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		3
C0	3-TI6947	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-3001 E	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		3
C0	3-TI6954	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-3001 F	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		3
C0	3-TI6957	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-3001 F	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		3
C0	3-TI6965	TI	Acqua glicolata a circuito principale	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		3
C0	3-TI9904	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-3002 A	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		3
C0	3-TI9907	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-3002 A	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		3
C0	3-TI9914	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-3002 B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		3
C0	3-TI9917	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-3002 B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		3
C0	3-TI9924	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-3002 C	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		3
C0	3-TI9927	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-3002 C	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		3
C0	3-TI9934	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-3002 D	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		3
C0	3-TI9937	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-3002 D	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		3
C0	3-TI9944	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-3002 E	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		3
C0	3-TI9947	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-3002 E	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		3

REV.	SIGLA	TIPO DI STRUMENTO	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	FOGLIO DATI MV100P-PE-	TIPOLOGIA DELLO STRUMENTO	RANGE	UNITÀ DI MISURA	SISTEMA	NOTE	Bocca
C0	3-TI9954	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-3002 F	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		3
C0	3-TI9957	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-3002 F	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		3
C0	3-TI9965	TI	Acqua glicolata a circuito secondario	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		3
C0	4-TI5542	TI	Temperatura aria collettore secondario	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	55		4
C0	4-TI5543	TI	Temperatura aria collettore principale	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	55		4
C0	4-TI6825	TI	Temperatura liquido da Air Cooler AC 4001	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	68		4
C0	4-TI6827	TI	Temperatura collettore ritorno	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	68		4
C0	4-TI6834	TI	Temperatura liquido refrig. a pompe P 4001B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	68		4
C0	4-TI6864	TI	Temperatura liquido refrig. a pompe P 4002B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	68		4
C0	4-TI6881	TI	Temperatura linea air cooler AC-4002	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	68		4
C0	4-TI6882	TI	Temperatura linea a aspirazione pompe	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	68		4
C0	4-TI6904	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-4001 A	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		4
C0	4-TI6907	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-4001 A	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		4
C0	4-TI6914	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-4001 B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		4
C0	4-TI6917	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-4001 B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		4
C0	4-TI6924	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-4001 C	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		4
C0	4-TI6927	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-4001 C	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		4
C0	4-TI6934	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-4001 D	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		4
C0	4-TI6937	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-4001 D	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		4
C0	4-TI6944	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-4001 E	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		4
C0	4-TI6947	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-4001 E	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		4
C0	4-TI6954	TI	Acqua raffreddamento uscita air cooler AC-4001 F	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		4
C0	4-TI6957	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-4001 F	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		4
C0	4-TI6965	TI	Acqua glicolata a circuito principale	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	69		4
C0	4-TI9904	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-4002 A	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		4
C0	4-TI9907	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-4002 A	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		4
C0	4-TI9914	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-4002 B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		4
C0	4-TI9917	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-4002 B	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		4
C0	4-TI9924	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-4002 C	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		4
C0	4-TI9927	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-4002 C	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		4
C0	4-TI9934	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-4002 D	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		4
C0	4-TI9937	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-4002 D	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		4
C0	4-TI9944	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-4002 E	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		4
C0	4-TI9947	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-4002 E	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		4
C0	4-TI9954	TI	Uscita raffreddamento air cooler AC-4002 F	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		4
C0	4-TI9957	TI	Ingresso raffreddamento air cooler AC-4002 F	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		4
C0	4-TI9965	TI	Acqua glicolata a circuito secondario	GIF-1011	Termometro	0 ÷ 80	°C	99		4