PIANTA A QUOTA −0.20



PIANTA A QUOTA COPERTURA



SEZIONI "A"

SEZ.-1
4-V7101-
P1, A1/D1, X1 — 200 200 100

SEZ.-3
4-P7102-
P1 EL.+0.30, A1/D1 EL.+0.30, X1 EL.+0.30 — 200 200 100

SEZ.-8
4-V7103-
P1, A1/D1 — 200
X1 — 100

SEZ.-9
4-P7104-
P1 EL.+3.20 — 200
A1/D1 EL.+2.90 — 200
X1 EL.+2.70 — 100

SEZ.-10
4-P7105-
P1 EL.+3.20 — 200
A1/D1 EL.+2.90 — 200
X1 EL.+2.70 — 100

SEZ.-11
4-P7106-
P1 EL.+3.20 — 200
A1/D1 EL.+2.90 — 200
X1 EL.+2.70 — 100

SEZIONI "A"/"B"

SEZ.-5
4-P7301-
P1 EL.+0.30, A1/D1 EL.+0.30, X1 EL.+0.30 — 200 200 100 — P2 EL.+0.00, A2/D2 EL.+0.00, X2 EL.+0.00

SEZ.-6
4-V7302-
P1, D1/A1, X1 — 200 200 100 — P2, A2/D2, X2

SEZ.-7
4-P7303-
P1 EL.+2.60, A1/D1 EL.+2.60, X1 EL.+2.60 — 200 200 100 — P2 EL.+2.30, A2/D2 EL.+2.30, X2 EL.+2.30

SEZIONI "B"

SEZ.-2
4-V7201-
P2, A2/D2, X2 — 200 200 100

SEZ.-4
4-P7202-
P2 EL.+0.00, A2/D2 EL.+0.00, X2 EL.+0.00 — 200 200 100

SEZ.-12
4-P7203-
P2 EL.+2.30, A2/D2 EL.+2.30, X2 EL.+2.30 — 200 200 100

SEZ.-13
4-V7204-
P2, A2/D2 — 200
X2 — 100

SEZ.-14
4-P7205-
P2 EL+3.20 — 200
A2/D2 EL.+2.90 — 200
X2 EL.+2.70 — 100

SEZ.-15
4-P7206-
P2 EL+3.20 — 200
A2/D2 EL.+2.90 — 200
X2 EL.+2.70 — 100

SEZ.-16
4-P7207-
P2 EL+3.20 — 200
A2/D2 EL.+2.90 — 200
X2 EL.+2.70 — 100

SEZ.-17
4-P7208-
P2 EL+3.20 — 200
A2/D2 EL.+2.90 — 200
X2 EL.+2.70 — 100

SEZ.-18
4-P7209-
P2 EL+3.20 — 200
A2/D2 EL.+2.90 — 200
X2 EL.+2.70 — 100

TUBI ø50mm
4-T7221-P1
4-T7220-P1
4-T7119-P1

DOCUMENTO VALIDO SOLAMENTE PER VIE CAVI

0 2 4 6 8 10m

PIANTA CHIAVE



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P-PE-CED-4601	IMPIANTI ELETTRICI-VIE CAVI-PLANIMETRIA GENERALE
MV100P-PE-CEL-0302	IMPIANTI ELETTRICI-ELENCO CAVI
MV100P-PE-CED-6501	IMPIANTI ELETTRICI-LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI
MV100P-PE-CES-0135	IMPIANTI ELETTRICI-VIE CAVI-SPECIFICA TECNICA

NOTE

1-TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

2-TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m.

3-TUTTE LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE PASSERELLE INDICANO LA DISTANZA TRA FONDO PASSERELLA E PIANO DI CALPESTIO

4-AL TERMINE DELLA POSA CAVI, TUTTE LE APERTURE ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILLATE CON OPPORTUNI MATERIALI. TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI REI ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILLATI CON OPPORTUNI SBARRAMENTI ANTIFIAMMA. (VEDI SPECIFICA TECNICA)

C0	05/03/14	EMISSIONE		MB	GZ	FP
REVISIONE		DESCRIZIONE		EL.	CON.	APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014 N.147 DEL 27/12/2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: CH.L1.50
WBE: CH.L1.50.PE.10

BOCCA DI CHIOGGIA
IMPIANTI
IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI ELETTRICI
EDIFICIO STOCCAGGIO GASOLIO/GLICOLE
VIE CAVI - PLANIMETRIE

ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
M. BUSETTO	G. ZAROTTI	F. PINTON
N. ELABORATO	**CODICE FILE**	**DATA**
MV100P-PE-CED-4592-TH-C0	MV100P-PE-CED-4592-TH-C0.dwg	5 Marzo 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
VERIFICATO V. Ardone
CONTROLLATO M. Brotto
CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Ing. H. Redi

PROGETTAZIONE GENERALE
Ing. Alberto Scotti

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Ing. Fabio Pinton

OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI
QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE