

EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO "A" – SEZIONI

SEZ.–31	SEZ.–32	SEZ.–33	SEZ.–34	SEZ.–35
4–P2131–	4–P2132–	4–P2133–	4–P2134–	4–P2135–
D1–EL.+3.70 200	D2–EL.+3.70 200	D3–EL.+3.70 200	D4–EL.+3.70 200	D5–EL.+3.70 200

EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO "B" – SEZIONI

SEZ.–31	SEZ.–32	SEZ.–33	SEZ.–34	SEZ.–35	SEZ.–36	SEZ.–37
4–P2231–	4–P2232–	4–P2233–	4–P2234–	4–P2235–	4–P2236–	4–P2237–
D1–EL.+3.70 200	D2–EL.+3.70 200	D3–EL.+3.70 200	D4–EL.+3.70 200	D5–EL.+3.70 200	D6–EL.+3.70 200	D7–EL.+3.70 200

DOCUMENTO VALIDO SOLAMENTE PER VIE CAVI

0 3 6 9 12 15m

PIANTA CHIAVE



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P–PE–CZZ–0002	CRITERI DI SIGLATURA E NUMERAZIONE EDIFICI, APPARECCHIATURE E MATERIALI
MV100P–PE–CED–4601	IMPIANTI ELETTRICI–VIE CAVI–PLANIMETRIA GENERALE
MV100P–PE–CEL–0302	IMPIANTI ELETTRICI–ELENCO CAVI
MV100P–PE–CED–6501	IMPIANTI ELETTRICI–LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI
MV100P–PE–CES–0135	IMPIANTI ELETTRICI–VIE CAVI–SPECIFICA TECNICA

NOTE

1–TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

2–TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m.

3–TUTTE LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE PASSERELLE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m. DEL FONDO PASSERELLA

4–AL TERMINE DELLA POSA CAVI, TUTTE LE APERTURE ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILLATE CON OPPORTUNI MATERIALI. TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI REI ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILLATI CON OPPORTUNI SBARRAMENTI ANTIFIAMMA. (VEDI SPECIFICA TECNICA)

REVISIONE		DESCRIZIONE	EL.	CON.	APP.
C0	05/03/14	EMISSIONE	MB	GZ	FP

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29–11–1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04–10–1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16–12–2008 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014 N.147 DEL 27/12/2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: CH.L1.50
WBE: CH.L1.50.PE.10

BOCCA DI CHIOGGIA
IMPIANTI
IMPIANTI ELETTRICI

EDIFICI DI SPALLA - IMPIANTI ELETTRICI
EDIFICIO AUTOMAZIONE E CONTROLLO - SPALLA SUD
VIE CAVI - PIANTA A QUOTA +3.50

ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
M. BUSETTO	G. ZAROTTI	F. PINTON
N. ELABORATO	**CODICE FILE**	**DATA**
MV100P–PE–CED–4562–TH–C0	MV100P–PE–CED–4562–TH–C0.dwg	5 Marzo 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
VERIFICATO V. Ardone
CONTROLLATO M. Brotto
CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Ing. H. Redi

PROGETTAZIONE GENERALE
Ing. Alberto Scotti

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Ing. Fabio Pinton

OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI
QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE