




DETTAGLIO "1"




DETTAGLIO "2"




DETTAGLIO "3"



GRUPPO COMPRESSORE PIANTE CARICHI



PIANTA CHIAVE



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P-PE-CMD-4001 BOCCA DI CHIOGGIA - PLANIMETRIA GENERALE SPALLA SUD
MV100P-PE-CMD-6002 BOCCA DI CHIOGGIA - DISPOSIZIONE APPARECCHI EDIFICIO COMPRESSORI
PIANTA A QUOTA COPERTURA, SEZ. B-B, VISTA "D"

NOTE

- 1: TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
- 2: TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m.
- 3: DIMENSIONI/POSIZIONI OPERE CIVILI INDICATIVE (TRAM, VANI SCALA, FONDAZIONI, PARETI ECC), PER ESATTA POSIZIONE E CARATTERISTICHE VEDERE RELATIVO PROGETTO CIVILE.
- 4: IN CASO DI DISCORDANZA TRA MISURAZIONI A VIDEO E QUOTE A DISEGNO, VALGONO QUESTE ULTIME.
- 5: PREVEDERE FONDAZIONI (A FILO PAVIMENTO) SINGOLE, SEPARATE DA SOLETTA PAVIMENTO. PER CARICHI VEDERE DETTAGLIO GRUPPO COMPRESSORI, MAGGIORARE DEL 10%.
- 6: PREVEDERE POSSIBILITA' DI ACCESSO DALLE STRADE PER MANUTENZIONE MACCHINE SULLA COPERTURA E NEI LOCALI SU TUTTA LA PARTE LIBERA DELLA SOLETTA, SENZA CORDOLI PERIMETRALI.
- 7: EVENTUALE RIVESTIMENTO FONDISOLANTE DA DEFINIRE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE.
- 8: PREVEDERE CORDOLATURA INTORNO A TUTTI I VANI DEL PIANO COPERTURA (SCALE, CALATE MATERIALI, MONTACARICHI, BOTOLE) NON NELLE ZONE DI ACCESSO MEZZI) COME DA PUNTO 6
- 9: CARICHE:
QUOTA PAVIMENTO: 2500 Kg/m², QUOTA COPERTURA: 1000 Kg/m²
- 10: DISEGNO IN SCALA 1:100

COI 15-07-09	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	GC	AO	YE
REVISIONE	DESCRIZIONE	EL	CON	APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 788 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050001

PROGETTO ESECUTIVO

WBS:CH.L1.50
BOCCA DI CHIOGGIA
IMPIANTI
EDIFICIO COMPRESSORI
DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE
PIANTA A QUOTA PAVIMENTO, SEZ. "A-A"

ELABORATO	G. CONSONNI	CONTROLLATO	A. GANDINI	APPROVATO	Y. EPRIM
N. ELABORATO	MV100P-PE-CMD-4504-CO	COOICE FILE	MV100P-PE-CMD-4504-CO.dwg	DATA	15 LUGLIO 2009

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE
Verificato: V. Ardore	Controllo: M. T. Bratto
IL RESPONSABILE : Ing. A. SCOTTI	CONSULENZA SPECIALISTICA GILSON GILSON