

MI100P-PE-CZZ-0002	CRITERI DI SOLIDITÀ E NUMERAZIONE EDIFICI, APPARECCHIATURE E MATERIALI
MI100P-PE-CEL-0302	IMPIANTI ELETTRICI-ELENCO CAPI
MI100P-PE-CED-6501	IMPIANTI ELETTRICI-LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI
MI100P-PE-CES-0135	IMPIANTI ELETTRICI-VE CAPI-STEFICA TECNICA

- 1-TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
- 2-TUTTE LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE PASSERELLE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m.
- 3-TUTTE LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE PASSERELLE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m. DEL FONDO PASSERELLA
- 4-AL TERMINE DELLA POSA CMU, TUTTE LE APERTURE ANDRANNO ADEGUATEMENTE SIGILLATE CON OPPIRIMENTI MATERIALI. TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI REI ANDRANNO ADEGUATEMENTE SIGILLATI CON OPPIRIMENTI SBARRAMENTI ANTIFUMMA. (VEDI SPECIFICA TECNICA)

C0	06/03/14	EMISSIONE	MIG	GZ	FP
REVISIONE		DESCRIZIONE	EL.	CON.	APP.

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGG. N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTAVIATTO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTAVIATTO A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 N.147 DEL 27/12/2013 (LAVORI)
**INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA**

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS CH.L.1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

EDIFICI DI SPALLA - IMPIANTI ELETTRICI
EDIFICIO ELE/HVAC - SPALLA NORD
VIE CAVI - PIANTA A QUOTA +3,50 E +7,20

ELABORATO	CONTROLATO	APPROVATO
M. Busetto	G. Zarotti	F. Pinton
N. ELABORATO M1010P-PE-CEID-4565-IH-C0	CODICE FILE M1010P-PE-CEID-4565-IH-C0.dwg	DATA 5 Marzo 2014

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
VERIFICATO CONTROLLATO

Ing. Fabio Pinton