

SEZIONE EDIFICIO GRUPPI ELETTROGENI "A"			
SEZ.-28	SEZ.-29	SEZ.-30	SEZ.-31
4-P9128-	4-P9129-	4-P9130-	4-P9131-
A1/01 EL.+2.50	P1 EL.+2.80	P1 EL.+3.30	P1 EL.+3.30
P1 EL.+2.80	200	400	400
A1/01 EL.+2.50	200	400	400
SEZ.-33	SEZ.-34	SEZ.-35	SEZ.-36
4-P9133-	4-P9134-	4-P9135-	4-P9136-
P1 EL.+3.30	P1 EL.+3.30	P1 EL.+3.30	P1 EL.+3.30
A1/01 EL.+3.00	400	400	200
300	200	200	100
A1/01 EL.+3.00	200	200	100


SEZIONE EDIFICIO GRUPPI ELETTROGENI "B"			
SEZ.-32	SEZ.-33	SEZ.-34	SEZ.-35
4-P9132-	4-P9133-	4-P9134-	4-P9135-
P1 EL.+3.30	P1 EL.+3.30	P1 EL.+3.30	P1 EL.+3.30
400	400	400	400
A1/01 EL.+3.00	400	400	400
300	200	200	200
A1/01 EL.+3.00	200	200	200

SEZ.-31	SEZ.-32	SEZ.-33	SEZ.-34	SEZ.-35	SEZ.-36
4-P9231-	4-P9232-	4-P9233-	4-P9234-	4-P9235-	4-P9236-
P1 EL.+3.30	P1 EL.+3.30	P1 EL.+3.30	P1 EL.+3.30	P1 EL.+3.30	P1 EL.+3.30
400	400	400	400	400	200
A1/01 EL.+3.00	400	400	400	400	200
300	200	200	200	200	100
A1/01 EL.+3.00	200	200	200	200	100

DOCUMENTO VALIDO SOLAMENTE PER VIE CAVI



PIANTA CHIAVE



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MV100P-PE-CED-4601	IMPIANTI ELETTRICI-VE CAVI-PLANIMETRIA GENERALE
MV100P-PE-CEL-0302	IMPIANTI ELETTRICI-ELENOCA CAVI
MV100P-PE-CED-6601	IMPIANTI ELETTRICI-LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI
MV100P-PE-CES-0135	IMPIANTI ELETTRICI-VE CAVI-SPECIFICA TECNICA

NOTE

- 1-TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
- 2-TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.m.
- 3-TUTTE LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE PASSERELLE INDICANO LA DISTANZA TRA FONDO PASSERELLA E PIANO DI CALPESTIO
- 4-AL TERMINE DELLA POSA CAVI, TUTTE LE APERTURE ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILLATE CON OPPORTUNI MATERIALI. TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI REI ANDRANNO ADEGUATAMENTE SIGILLATI CON OPPORTUNI SBARRAMENTI ANTIFIAMMA. (VEDI SPECIFICA TECNICA)

CO	05/03/14	EMISSIONE	MB	GZ	FB
REVISIONE	DESCRIZIONE		EL.	CON.	APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)
ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014 N.147 DEL 27/12/2013 (LAVORI)
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: CH.L1.50	BOCCA DI CHIOGGIA
WBE: CH.L1.50.PE.10	IMPIANTI
	IMPIANTI ELETTRICI

EDIFICIO GRUPPI ELETTROGENI
VIE CAVI - PIANITA A QUOTA MEZZANIMMO

ELABORATO	CONTROLATO	APPROVATO
M. BUSETTO	G. ZAROTTI	F. PINTON
N. ELABORATO MV100P-PE-CED-4556-TH-CO	CODICE FILE MV100P-PE-CED-4556-TH-CO.dwg	DATA 5 Marzo 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE VERIFICATO V. Ardene		PROGETTAZIONE ESECUTIVA Ing. Alberto Scotti	
CONSORZIO VENEZIA NUOVA		Ing. Fabio Pinon	
Ing. Il. Rodi		Ing. Fabio Pinon	