




C0	05/03/2014	Emissione per approvazione	MB	GZ	FP
REVISIONE		DESCRIZIONE	EL.	CON.	APP.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MAGISTRATO ALLE ACQUE					
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA LEGGE N.798 DEL 29-11-1984 CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991 ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2009 (PROGETTAZIONE) ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 N. 147 DEL 27/12/2013 (LAVORI)					
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)					
PROGETTO ESECUTIVO (estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 21.04.2010 con voto n. 66)					
WBS: MA.L1.50 WBE: MA.L1.50.PE.10					
<div style="text-align: center;"> BOCCA DI MALAMOCCO IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI DETTAGLIO PERCORSO TUBI ATTRAVERSAMENTO GALLERIE </div>					
ELABORATO		CONTROLLATO	APPROVATO		
M. Busetto		G. Zarotti	F. Pinton		
N° ELABORATO		CODICE FILE	DATA		
MV100-PE-MEL-4582-TH-C0		MV100P-PE-MEL-4582-TH-C0.xls	5 marzo 2014		
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"					
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE VERIFICATO V. Ardone  CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. H. Redi		PROGETTAZIONE GENERALE  Ing. Alberto Scotti PROGETTAZIONE ESECUTIVA  Ing. Fabio Pinton			
<small>OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE</small>					

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
CASSONE 1						
LOCALE CONNETTORE 3-C101 (fori 1,2)						
01	1	3-T11C1-P01	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C1-P01	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C1-P02	3-FV0101 (molla)	16,4	3G2,5	32
	4	3-T11C1-P03	3-FV0102 (molla)	16,4	3G2,5	32
	5	3-T11C1-P04	3-HV0103 (molla)	16,4	3G2,5	32
	6	3-T11C1-SPARE				32
	7	3-T11C1-P05	3-FT0101 & 3-FT0102 (alim.)	12,5		32
	8	3-T11C1-S01	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C1-S02	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C1-S03	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C1-S04	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T11C1-S05	Riv. Inc. e Gas	12		32
	13	3-T11C1-S06	Riv. Inc. e Gas	12		32
	14	3-T11C1-S07	3-ZSH0107	13,49	AWG20 2coppie	32
	15	3-T12C1-S01	3-ZSH0119	13,49	AWG20 2coppie	32
	16	3-T11C1-P06	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	17	3-T11C1-S08	Profibus princ. valvole 3-FV/HV010x	14,91	Profibus	32
	18	3-T11C1-G01	monitoraggio geotecnico			32
	19	3-T12C1-S02	Profibus second. valvole 3-FV/HV010x	14,91	Profibus	32
	20	3-T12C1-SPARE				32
	21	3-T12C1-SPARE				32
	22	3-T12C1-SPARE				32
	23	3-T12C1-SPARE				32
	24	3-T12C1-SPARE				32
	25	3-T11C1-SPARE				32
	26	3-T11C1-SPARE				32
	27	3-T11C1-SPARE				32
	28	3-T11C1-SPARE				32
02	25	3-T11C1-P07	3-FV0101	17,2	4G2,5	50
	26	3-T11C1-P08	3-FV0102	17,2	4G2,5	50
	27	3-T11C1-P09	3-HV0103	17,2	4G2,5	50
	28	3-T11C1-P10	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	29	3-T12C1-P02	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	30	3-T12C1-SPARE				50
	31	3-T12C1-SPARE				50
	32	3-T12C1-SPARE				50
	33	3-T11C1-SPARE				50
	34	3-T11C1-S09	Multicavo ESD 3-JB11C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	35	3-T11C1-S10	Multicavo 3-JB12C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	36	3-T11C1-S11	Multicavo 3-JB12C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	37	3-T11C1-S12	Multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	38	3-T11C1-SPARE				50
	39	3-T11C1-SPARE				50
	40	3-T11C1-SPARE				50
	41	3-T12C1-S03	Multicavo ESD 3-JB12C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	42	3-T12C1-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C102 (fori 3,4,5,6)						
03	1	3-T11C1-P11	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C1-P03	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C1-P12	alimentazione 3-PCS02C1	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C1-P04	alimentazione 3-PCS02C1	18,8	3G2,5	32
	5	3-T12C1-P05	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	6	3-T12C1-SPARE				32
	7	3-T11C1-SPARE				32
	8	3-T12C1-P06	3-FT loc. 1 (aliment.)	12,5		32
	9	3-T12C1-G01	monitoraggio geotecnico			32
	10	3-T12C1-G02	monitoraggio geotecnico			32
	11	3-T12C1-SPARE				32
	12	3-T11C1-S13	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	13	3-T12C1-S04	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	14	3-T12C1-S05	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	15	3-T12C1-SPARE				32
	16	3-T12C1-SPARE				32
	17	3-T11C1-SPARE				32
	18	3-T11C1-SPARE				32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	19	3-T11C1-SPARE				32
	20	3-T11C1-SPARE				32
04	21	3-T11C1-SPARE				50
	22	3-T11C1-SPARE				50
	23	3-T12C1-S06	Multicavo ESD 3-JB12C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C1-S07	Multicavo 3-JB13C1	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T12C1-S08	JB Galleria second.	23,12	AWG22 16coppie	50
	26	3-T11C1-SPARE				50
	27	3-T12C1-P07	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	28	3-T12C1-S09	Multicavo 3-JB13C1	18,10	AWG22 8coppie	50
	29	3-T12C1-SPARE				50
	30	3-T11C1-SPARE				50
	31	3-T11C1-SPARE				50
	32	3-T11C1-SPARE				50
	33	3-T12C1-SPARE				50
	34	3-T12C1-SPARE				50
	35	3-T12C1-SPARE				50
	36	3-T11C1-SPARE				50
	37	3-T12C1-SPARE				50
	38	3-T12C1-SPARE				50
05	39	3-T11C1-SPARE				50
	40	3-T11C1-SPARE				50
	41	3-T11C1-SPARE				50
	42	3-T12C1-P08	3-FV0111	17,2	4G2,5	50
	43	3-T11C1-SPARE				50
	44	3-T11C1-SPARE				50
	45	3-T11C1-SPARE				50
	46	3-T11C1-SPARE				50
	47	3-T11C1-SPARE				50
	48	3-T11C1-SPARE				50
	49	3-T12C1-P09	3-FV0112	17,2	4G2,5	50
	50	3-T12C1-P10	3-HV0113	17,2	4G2,5	50
	51	3-T11C1-P13	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	52	3-T11C1-SPARE				50
	53	3-T11C1-P14	Alim. 3-QCP3131	18,3	4G4	50
	54	3-T12C1-P11	3-FV0131	17,2	4G2,5	50
	55	3-T12C1-P12	3-FV0132	17,2	4G2,5	50
	56	3-T12C1-P13	3-HV0133	17,2	4G2,5	50
06	57	3-T11C1-S14	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	58	3-T12C1-SPARE				32
	59	3-T11C1-SPARE				32
	60	3-T11C1-SPARE				32
	61	3-T11C1-S15	3-ZSH0115	13,49	AWG22 2coppie	32
	62	3-T11C1-S16	3-ZSH0135	13,49	AWG22 2coppie	32
	63	3-T12C1-S10	3-ZSH0119	13,49	AWG22 2coppie	32
	64	3-T11C1-S17	Riv. Inc. e Gas	12		32
	65	3-T11C1-S18	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C1-S19	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T11C1-S20	Riv. Inc. e Gas	12		32
	68	3-T11C1-S21	Riv. Inc. e Gas	12		32
	69	3-T11C1-S22	Riv. Inc. e Gas	12		32
	70	3-T12C1-SPARE				32
	71	3-T12C1-SPARE				32
	72	3-T11C1-G02	monitoraggio geotecnico			32
	73	3-T11C1-G03	monitoraggio geotecnico			32
	74	3-T11C1-G04	monitoraggio geotecnico			32
	75	3-T11C1-G05	monitoraggio geotecnico			32
	76	3-T11C1-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C103 (fori 7,8)						
	1	3-T11C1-P15	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C1-P14	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C1-SPARE				32
	4	3-T11C1-S23	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C1-S24	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C1-S25	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C1-S26	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C1-S27	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C1-S28	Riv. Inc. e Gas	12		32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
07	10	3-T11C1-S29	3-ZSH0129	13,49	AWG20 2coppie	32
	11	3-T11C1-P16	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	12	3-T11C1-SPARE				32
	13	3-T11C1-SPARE				32
	14	3-T11C1-SPARE				32
	15	3-T11C1-SPARE				32
	16	3-T11C1-SPARE				32
	17	3-T11C1-SPARE				32
	18	3-T12C1-SPARE				32
	19	3-T12C1-SPARE				32
	20	3-T12C1-SPARE				32
08	21	3-T12C1-S11	Multicavo 3-JB13C1	21,16	AWG22 12coppie	50
	22	3-T12C1-S12	Multicavo 3-JB13C1	18,10	AWG22 8coppie	50
	23	3-T11C1-S30	Multicavo ESD 3-JB13C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C1-SPARE				50
	25	3-T12C1-SPARE				50
	26	3-T11C1-SPARE				50
	27	3-T12C1-SPARE				50
	28	3-T11C1-SPARE				50
	29	3-T11C1-SPARE				50
LOCALE VALVOLE 3-C104 (fori 9,10,11,12)						
09	1	3-T11C1-P17	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C1-P15	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C1-P18	alimentazione 3-PCS04C1	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C1-P16	alimentazione 3-PCS04C1	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C1-SPARE				32
	6	3-T11C1-S31	FO BUS CAMPO 1 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	7	3-T11C1-S32	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	8	3-T12C1-S13	FO BUS CAMPO 2 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	9	3-T12C1-S14	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	10	3-T11C1-S33	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	11	3-T11C1-SPARE				32
	12	3-T11C1-SPARE				32
	13	3-T11C1-S34	Profibus princ. valvole 3-FV/HV010x	14,91	Profibus	32
	14	3-T11C1-S35	Profibus princ. valvole 3-FV/HV022x	14,91	Profibus	32
	15	3-T12C1-P17	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	16	3-T12C1-S15	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	17	3-T11C1-S36	3-ZSH0129	13,49	AWG20 2coppie	32
	18	3-T12C1-S16	Profibus second. valvole 3-FV/HV022x	14,91	Profibus	32
	19	3-T12C1-S17	Profibus second. valvole 3-FV/HV010x	14,91	Profibus	32
10	20	3-T12C1-SPARE				50
	21	3-T11C1-P19	3-FV0221 (molla) 3-FV0222 (molla)	2x16,4	3G2,5	50
	22	3-T11C1-S37	Multicavo ESD 3-JB22C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	23	3-T11C1-S38	JB Galleria princ.	23,12	AWG22 16coppie	50
	24	3-T11C1-S39	Multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T11C1-SPARE				50
	26	3-T11C1-SPARE				50
	27	3-T12C1-SPARE				50
	28	3-T11C1-S40	Multicavo 3-JB12C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	29	3-T12C1-SPARE				50
	30	3-T11C1-P20	3-HV0223 (molla) 3-HV0103 (molla)	2x16,4	3G2,5	50
	31	3-T12C1-SPARE				50
	32	3-T11C1-S41	Multicavo 3-JB12C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	33	3-T11C1-P21	3-FV0101 (molla) 3-FV0102 (molla)	2x16,4	3G2,5	50
	34	3-T11C1-S42	Multicavo 3-JB23C1	18,10	AWG22 8coppie	50
	35	3-T11C1-S43	Multicavo 3-JB23C1	18,10	AWG22 8coppie	50
	36	3-T12C1-P18	3-FV0211 3-FV0212	2x17,2	4G2,5	50
	37	3-T12C1-P19	3-HV0213	17,2	4G2,5	50
11	38	3-T11C1-P22	3-FV0121 3-FV0122	2x17,2	4G2,5	50
	39	3-T11C1-P23	3-HV0123	17,2	4G2,5	50
	40	3-T11C1-SPARE				50
	41	3-T11C1-SPARE				50
	42	3-T11C1-SPARE				50
	43	3-T11C1-S44	Multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	44	3-T11C1-S45	Multicavo ESD 3-JB22C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	45	3-T12C1-SPARE				50
	46	3-T12C1-SPARE				50
	47	3-T12C1-S18	Multicavo ESD 3-JB21C1	27,46	AWG22 24coppie	50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
11	48	3-T12C1-P20	Alim. 3-QCP3132	18,3	4G4	50
	49	3-T11C1-P24	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	50	3-T11C1-SPARE				50
	51	3-T11C1-S46	Multicavo ESD 3-JB11C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	52	3-T11C1-SPARE				50
	53	3-T12C1-P21	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	54	3-T11C1-SPARE				50
	55	3-T11C1-S47	3-ZSH0125	13,49	AWG22 2coppie	50
	56	3-T11C1-S48	Multicavo ESD 3-JB13C1	27,46	AWG22 24coppie	50
12	57	3-T11C1-SPARE				50
	58	3-T11C1-SPARE				32
	59	3-T12C1-SPARE				32
	60	3-T12C1-SPARE				32
	61	3-T11C1-S49	3-ZSH0215	13,49	AWG20 2coppie	32
	62	3-T12C1-S19	3-ZSH0219	13,49	AWG20 2coppie	32
	63	3-T12C1-SPARE				32
	64	3-T12C1-SPARE				32
	65	3-T11C1-S50	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C1-S51	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T11C1-S52	Riv. Inc. e Gas	12		32
	68	3-T11C1-S53	Riv. Inc. e Gas	12		32
	69	3-T11C1-S54	Riv. Inc. e Gas	12		32
	70	3-T11C1-S55	Riv. Inc. e Gas	12		32
	71	3-T12C1-SPARE				32
	72	3-T12C1-SPARE				32
	73	3-T12C1-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C105 (fori 13,14)						
13	1	3-T11C1-S56	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C1-S57	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C1-S58	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C1-S59	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C1-S60	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C1-S61	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T12C1-S20	3-ZSH0219	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C1-P25	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C1-P22	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T11C1-SPARE				32
	11	3-T11C1-SPARE				32
	12	3-T11C1-SPARE				32
	13	3-T11C1-SPARE				32
	14	3-T12C1-SPARE				32
	15	3-T12C1-SPARE				32
14	16	3-T11C1-SPARE				50
	17	3-T12C1-S21	Multicavo ESD 3-JB21C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	18	3-T11C1-SPARE				50
	19	3-T11C1-S62	Multicavo 3-JB21C1	21,16	AWG22 12coppie	50
	20	3-T11C1-S63	Multicavo 3-JB21C1	18,10	AWG22 8coppie	50
	21	3-T11C1-P26	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	22	3-T11C1-S64	monitoraggio strutturale cerniera	27,46	AWG22 24coppie	50
	23	3-T11C1-S65	monitoraggio strutturale cerniera	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T11C1-S66	monitoraggio strutturale cerniera	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T11C1-SPARE				50
	26	3-T12C1-SPARE				50
	27	3-T12C1-SPARE				50
	28	3-T12C1-SPARE				50
	29	3-T12C1-SPARE				50
	30	3-T12C1-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C106 (fori 15,16,17,18)						
15	1	3-T11C1-P27	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C1-P23	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C1-P28	alimentazione 3-PCS06C1	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C1-P24	alimentazione 3-PCS06C1	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C1-SPARE				32
	6	3-T11C1-S67	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C1-S68	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C1-S69	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C1-S70	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C1-S71	Riv. Inc. e Gas	12		32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
15	11	3-T11C1-S72	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T12C1-P25	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	13	3-T12C1-SPARE				32
	14	3-T11C1-SPARE				32
	15	3-T11C1-SPARE				32
	16	3-T11C1-SPARE				32
	17	3-T11C1-SPARE				32
	18	3-T12C1-SPARE				32
	19	3-T12C1-SPARE				32
	20	3-T12C1-SPARE				32
16	21	3-T12C1-P26	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	22	3-T11C1-P29	3-FV0201	17,2	4G2,5	50
	23	3-T11C1-P30	3-FV0202	17,2	4G2,5	50
	24	3-T12C1-SPARE				50
	25	3-T12C1-SPARE				50
	26	3-T12C1-SPARE				50
	27	3-T12C1-S22	Multicavo 3-JB22C1	18,10	AWG22 8coppie	50
	28	3-T11C1-P31	3-HV0203	17,2	4G2,5	50
	29	3-T12C1-SPARE				50
	30	3-T11C1-S73	Multicavo 3-JB21C1	21,16	AWG22 12coppie	50
	31	3-T11C1-S74	Multicavo 3-JB21C1	18,10	AWG22 8coppie	50
	32	3-T11C1-SPARE				50
	33	3-T12C1-S23	Multicavo 3-JB22C1	18,10	AWG22 8coppie	50
	34	3-T12C1-SPARE				50
	35	3-T12C1-SPARE				50
17	36	3-T11C1-SPARE				50
	37	3-T11C1-SPARE				50
	38	3-T11C1-SPARE				50
	39	3-T12C1-P27	3-FV0231 3-FV0232	2x17,2	4G2,5	50
	40	3-T12C1-P28	3-HV0233	17,2	4G2,5	50
	41	3-T12C1-SPARE				50
	42	3-T11C1-P32	Alim. 3-QCP3133	18,3	4G4	50
	43	3-T11C1-P33	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	44	3-T11C1-SPARE				50
	45	3-T11C1-SPARE				50
	46	3-T11C1-SPARE				50
	47	3-T11C1-SPARE				50
	48	3-T12C1-SPARE				50
	49	3-T12C1-SPARE				50
	50	3-T12C1-SPARE				50
18	51	3-T11C1-S75	FO BUS CAMPO 1 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	52	3-T11C1-S76	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	53	3-T12C1-S24	FO BUS CAMPO 2 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	54	3-T12C1-S25	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	55	3-T12C1-S26	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	56	3-T12C1-SPARE				32
	57	3-T11C1-S77	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	58	3-T11C1-S78	3-ZSH0235	13,49	AWG20 2coppie	32
	59	3-T11C1-SPARE				32
	60	3-T11C1-SPARE				32
	61	3-T12C1-SPARE				32
	62	3-T12C1-SPARE				32
	63	3-T11C1-SPARE				32
	64	3-T11C1-SPARE				32
	65	3-T11C1-SPARE				32
	66	3-T11C1-SPARE				32
	67	3-T11C1-SPARE				32
	68	3-T11C1-SPARE				32
	69	3-T12C1-SPARE				32
	70	3-T12C1-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C107 (fori 19,20)						
	1	3-T12C1-SPARE				50
	2	3-T12C1-SPARE				50
	3	3-T12C1-P29	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	4	3-T11C1-P34	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	5	3-T11C1-S79	Multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	6	3-T11C1-S80	Multicavo 3-JB23C1	18,10	AWG22 8coppie	50
	7	3-T11C1-S81	Multicavo 3-JB23C1	18,10	AWG22 8coppie	50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
19	8	3-T12C1-S27	Multicavo 3-JB22C1	18,10	AWG22 8coppie	50
	9	3-T12C1-SPARE				50
	10	3-T11C1-S82	Multicavo ESD 3-JB22C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	11	3-T12C1-S28	Multicavo 3-JB22C1	18,10	AWG22 8coppie	50
	12	3-T12C1-SPARE				50
	13	3-T11C1-S83	Multicavo ESD 3-JB22C1	27,46	AWG22 24coppie	50
	14	3-T11C1-G06	monitoraggio geotecnico			50
	15	3-T11C1-SPARE				50
	16	3-T11C1-SPARE				50
	17	3-T11C1-SPARE				50
	18	3-T11C1-SPARE				50
20	19	3-T11C1-P35	luci principale	16,4	3G2,5	32
	20	3-T12C1-P30	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	21	3-T11C1-SPARE				32
	22	3-T11C1-P36	3-FT0221 3-FT0222	12,5		32
	23	3-T12C1-SPARE				32
	24	3-T12C1-SPARE				32
	25	3-T11C1-P37	3-FV0221 (molla)	16,4	3G2,5	32
	26	3-T11C1-P38	3-FV0222 (molla)	16,4	3G2,5	32
	27	3-T11C1-P39	3-HV0223 (molla)	16,4	3G2,5	32
	28	3-T11C1-S84	3-ZSH0225	13,49	AWG20 2coppie	32
	29	3-T11C1-S85	Riv. Inc. e Gas	12		32
	30	3-T11C1-S86	Riv. Inc. e Gas	12		32
	31	3-T11C1-S87	Riv. Inc. e Gas	12		32
	32	3-T11C1-S88	Riv. Inc. e Gas	12		32
	33	3-T11C1-S89	Riv. Inc. e Gas	12		32
	34	3-T11C1-S90	Riv. Inc. e Gas	12		32
	35	3-T11C1-S91	Profibus princ. valvole 3-FV/HV022x	14,91	Profibus	32
	36	3-T11C1-P40	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	37	3-T11C1-P41	3-FV0221	17,2	4G2,5	32
	38	3-T11C1-P42	3-FV0222	17,2	4G2,5	32
	39	3-T11C1-P43	3-HV0223	17,2	4G2,5	32
	40	3-T11C1-SPARE				32
	41	3-T11C1-SPARE				32
	42	3-T11C1-SPARE				32
	43	3-T11C1-SPARE				32
	44	3-T11C1-SPARE				32
	45	3-T12C1-S29	Profibus second. valvole 3-FV/HV022x	14,91	Profibus	32
	46	3-T12C1-SPARE				32
CASSONE 2						
LOCALE CONNETTORE 3-C201 (fori 1,2)						
01	1	3-T11C2-P01	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C2-P01	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C2-P02	3-FV0301 (molla)	16,4	3G2,5	32
	4	3-T11C2-P03	3-FV0302 (molla)	16,4	3G2,5	32
	5	3-T11C2-P04	3-HV0303 (molla)	16,4	3G2,5	32
	6	3-T11C2-SPARE				32
	7	3-T11C2-P05	3-FT0301 & 3-FT0302 (alim.)	12,5		32
	8	3-T11C2-S01	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C2-S02	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C2-S03	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C2-S04	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T11C2-S05	Riv. Inc. e Gas	12		32
	13	3-T11C2-S06	Riv. Inc. e Gas	12		32
	14	3-T11C2-S07	3-ZSH0307	13,49	AWG20 2coppie	32
	15	3-T12C2-S01	3-ZSH0319	13,49	AWG20 2coppie	32
	16	3-T11C2-P06	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	17	3-T11C2-S08	Profibus princ. valvole 3-FV/HV030x	14,91	Profibus	32
	18	3-T11C2-G01	monitoraggio geotecnico			32
	19	3-T12C2-S02	Profibus second. valvole 3-FV/HV030x	14,91	Profibus	32
	20	3-T12C2-SPARE				32
	21	3-T12C2-SPARE				32
	22	3-T12C2-SPARE				32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	23	3-T12C2-SPARE				32
	24	3-T12C2-SPARE				32
	25	3-T11C2-SPARE				32
	26	3-T11C2-SPARE				32
	27	3-T11C2-SPARE				32
	28	3-T11C2-SPARE				32
02	29	3-T11C2-P07	3-FV0301	17,2	4G2,5	50
	30	3-T11C2-P08	3-FV0302	17,2	4G2,5	50
	31	3-T11C2-P09	3-HV0303	17,2	4G2,5	50
	32	3-T11C2-P10	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	33	3-T12C2-P02	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	34	3-T11C2-S09	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	35	3-T11C2-S10	Multicavo 3-JB11C2	27,46	AWG22 24coppie	50
	36	3-T11C2-S11	Multicavo 3-JB12C2	27,46	AWG22 24coppie	50
	37	3-T11C2-S12	Multicavo 3-JB12C2	27,46	AWG22 24coppie	50
	38	3-T11C2-SPARE				50
	39	3-T11C2-SPARE				50
	40	3-T11C2-SPARE				50
	41	3-T11C2-SPARE				50
	42	3-T12C2-S03	Multicavo 3-JB12C2 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	43	3-T12C2-SPARE				50
	44	3-T12C2-SPARE				50
	45	3-T12C2-SPARE				50
	46	3-T12C2-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C202 (fori 3,4,5,6)						
03	1	3-T11C2-P11	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C2-P03	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C2-P12	alimentazione 3-PCS02C2	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C2-P04	alimentazione 3-PCS02C2	18,8	3G2,5	32
	5	3-T12C2-P05	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	6	3-T12C2-SPARE				32
	7	3-T11C2-SPARE				32
	8	3-T12C2-P06	3-FT loc. 1 (aliment.)	12,5		32
	9	3-T12C2-G01	monitoraggio geotecnico			32
	10	3-T12C2-G02	monitoraggio geotecnico			32
	11	3-T12C2-SPARE				32
	12	3-T11C2-S13	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	13	3-T12C2-S04	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	14	3-T12C2-S05	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	15	3-T12C2-SPARE				32
	16	3-T12C2-SPARE				32
	17	3-T11C2-SPARE				32
	18	3-T11C2-SPARE				32
	19	3-T11C2-SPARE				32
	20	3-T11C2-SPARE				32
04	21	3-T11C2-SPARE				50
	22	3-T11C2-SPARE				50
	23	3-T12C2-S06	Multicavo 3-JB12C2 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C2-S07	Multicavo 3-JB13C2	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T12C2-S08	JB Galleria second.	23,12	AWG22 16coppie	50
	26	3-T11C2-SPARE				50
	27	3-T12C2-P07	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	28	3-T12C2-S09	Multicavo 3-JB13C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	29	3-T12C2-SPARE				50
	30	3-T11C2-SPARE				50
	31	3-T11C2-SPARE				50
	32	3-T11C2-SPARE				50
	33	3-T11C2-SPARE				50
	34	3-T12C2-SPARE				50
	35	3-T12C2-SPARE				50
	36	3-T11C2-SPARE				50
	37	3-T11C2-SPARE				50
	38	3-T11C2-SPARE				50
	39	3-T12C2-P08	3-FV0311	17,2	4G2,5	50
	40	3-T12C2-P09	3-FV0312	17,2	4G2,5	50
	41	3-T12C2-P10	3-HV0313	17,2	4G2,5	50
	42	3-T11C2-P13	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	43	3-T11C2-SPARE				50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
05	44	3-T11C2-P14	Alim. 3-QCP3134	18,3	4G4	50
	45	3-T11C2-SPARE				50
	46	3-T11C2-SPARE				50
	47	3-T11C2-SPARE				50
	48	3-T12C2-P11	3-FV0331	17,2	4G2,5	50
	49	3-T12C2-P12	3-FV0332	17,2	4G2,5	50
	50	3-T12C2-P13	3-HV0333	17,2	4G2,5	50
	51	3-T12C2-SPARE				50
	52	3-T12C2-SPARE				50
	53	3-T12C2-SPARE				50
06	54	3-T11C2-S14	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	55	3-T12C2-SPARE				32
	56	3-T11C2-SPARE				32
	57	3-T11C2-SPARE				32
	58	3-T11C2-S15	3-ZSH0315	13,49	AWG20 2coppie	32
	59	3-T11C2-S16	3-ZSH0335	13,49	AWG20 2coppie	32
	60	3-T12C2-S10	3-ZSH0319	13,49	AWG20 2coppie	32
	61	3-T11C2-S17	Riv. Inc. e Gas	12		32
	62	3-T11C2-S18	Riv. Inc. e Gas	12		32
	63	3-T11C2-S19	Riv. Inc. e Gas	12		32
	64	3-T11C2-S20	Riv. Inc. e Gas	12		32
	65	3-T11C2-S21	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C2-S22	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T12C2-SPARE				32
	68	3-T12C2-SPARE				32
	69	3-T11C2-G02	monitoraggio geotecnico			32
	70	3-T11C2-G03	monitoraggio geotecnico			32
	71	3-T11C2-G04	monitoraggio geotecnico			32
	72	3-T11C2-G05	monitoraggio geotecnico			32
	73	3-T11C2-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C203 (fori 7,8)						
07	1	3-T11C2-P15	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C2-P14	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C2-SPARE				32
	4	3-T11C2-S23	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C2-S24	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C2-S25	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C2-S26	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C2-S27	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C2-S28	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C2-S29	3-ZSH0329	13,49	AWG20 2coppie	32
	11	3-T11C2-P16	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	12	3-T11C2-SPARE				32
	13	3-T11C2-SPARE				32
	14	3-T12C2-SPARE				32
	15	3-T12C2-SPARE				32
	16	3-T12C2-SPARE				32
08	17	3-T12C2-S11	Multicavo 3-JB13C2	21,16	AWG22 12coppie	50
	18	3-T12C2-S12	Multicavo 3-JB13C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	19	3-T11C2-S30	Multicavo 3-JB13C2 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	20	3-T12C2-SPARE				50
	21	3-T11C2-SPARE				50
	22	3-T11C2-SPARE				50
	23	3-T11C2-SPARE				50
	24	3-T11C2-SPARE				50
	25	3-T11C2-SPARE				50
	26	3-T12C2-SPARE				50
	27	3-T12C2-SPARE				50
	28	3-T12C2-SPARE				50
LOCALE VALVOLE 3-C204 (fori 9,10,11,12)						
	1	3-T11C2-P17	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C2-P15	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C2-P18	alimentazione 3-PCS04C2	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C2-P16	alimentazione 3-PCS04C2	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C2-SPARE				32
	6	3-T11C2-S31	FO BUS CAMPO 1 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	7	3-T11C2-S32	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	8	3-T12C2-S13	FO BUS CAMPO 2 - PCS A +B	10,5	FO12-armato	32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
09	9	3-T12C2-S14	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	10	3-T11C2-SPARE				32
	11	3-T11C2-S33	Profibus princ. valvole 3-FV/HV030x	14,91	Profibus	32
	12	3-T12C2-P17	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	13	3-T12C2-SPARE				32
	14	3-T11C2-SPARE				32
	15	3-T12C2-S15	Profibus second. valvole 3-FV/HV030x	14,91	Profibus	32
	16	3-T12C2-SPARE				32
	17	3-T11C2-SPARE				32
	18	3-T11C2-SPARE				32
	19	3-T11C2-SPARE				32
	20	3-T11C2-SPARE				32
10	21	3-T12C2-SPARE				50
	22	3-T11C2-SPARE		17,2	4G2,5	50
	23	3-T11C2-SPARE		17,2	4G2,5	50
	24	3-T11C2-S34	JB Galleria princ.	14,7	4G1,5	50
	25	3-T12C2-S16	3-ZSH0329	13,49	AWG20 2coppie	50
	26	3-T11C2-S35	Multicavo 3-JB12C2	27,46	AWG22 24coppie	50
	27	3-T12C2-S17	JB Galleria second.	23,12	AWG22 16coppie	50
	28	3-T11C2-SPARE		17,2	4G2,5	50
	29	3-T12C2-S18	Multicavo 3-JB21C2	27,46	AWG22 24coppie	50
	30	3-T11C2-S36	Multicavo 3-JB12C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	31	3-T11C2-P19	3-FV0301 (molla)	16,4	3G2,5	50
	32	3-T11C2-P20	3-FV0302 (molla)	16,4	3G2,5	50
	33	3-T11C2-P21	3-HV0303 (molla)	16,4	3G2,5	50
	34	3-T12C2-P18	3-FV0411			50
	35	3-T12C2-P19	3-FV0412			50
	36	3-T12C2-P20	3-HV0413			50
	37	3-T12C2-SPARE				50
	38	3-T12C2-SPARE				50
11	39	3-T11C2-P22	3-FV0321	17,2	4G2,5	50
	40	3-T11C2-P23	3-FV0322	17,2	4G2,5	50
	41	3-T11C2-P24	3-HV0323	17,2	4G2,5	50
	42	3-T12C2-SPARE				50
	43	3-T12C2-SPARE				50
	44	3-T12C2-SPARE				50
	45	3-T12C2-P21	Alim. 3-QCP3135	18,3	4G4	50
	46	3-T11C2-P25	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	47	3-T11C2-S37	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	48	3-T11C2-S38	Multicavo 3-JB13C2 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	49	3-T11C2-SPARE				50
	50	3-T12C2-P22	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	51	3-T11C2-S39	3-ZSH0325	13,49	AWG20 2coppie	50
	52	3-T11C2-S40	Multicavo 3-JB11C2	27,46	AWG22 24coppie	50
	53	3-T12C2-SPARE				50
	54	3-T11C2-SPARE				50
	55	3-T11C2-SPARE				50
	56	3-T11C2-SPARE				50
12	57	3-T11C2-SPARE				32
	58	3-T12C2-SPARE				32
	59	3-T12C2-SPARE				32
	60	3-T11C2-S41	3-ZSH0415	13,49	AWG20 2coppie	32
	61	3-T12C2-S19	3-ZSH0419	13,49	AWG20 2coppie	32
	62	3-T12C2-SPARE				32
	63	3-T12C2-SPARE				32
	64	3-T11C2-S42	Riv. Inc. e Gas	12		32
	65	3-T11C2-S43	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C2-S44	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T11C2-S45	Riv. Inc. e Gas	12		32
	68	3-T11C2-S46	Riv. Inc. e Gas	12		32
	69	3-T11C2-S47	Riv. Inc. e Gas	12		32
	70	3-T12C2-SPARE				32
	71	3-T12C2-SPARE				32
	72	3-T12C2-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C205 (fori 13,14)						
	1	3-T11C2-S48	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C2-S49	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C2-S50	Riv. Inc. e Gas	12		32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
13	4	3-T11C2-S51	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C2-S52	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C2-S53	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C2-S54	3-ZSH0419	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C2-P26	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C2-P23	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C2-SPARE				32
	11	3-T12C2-SPARE				32
	12	3-T12C2-SPARE				32
	13	3-T11C2-SPARE				32
	14	3-T11C2-SPARE				32
	15	3-T11C2-SPARE				32
	16	3-T11C2-SPARE				32
14	17	3-T11C2-SPARE				50
	18	3-T12C2-S20	Multicavo 3-JB21C2	27,46	AWG22 24coppie	50
	19	3-T11C2-SPARE				50
	20	3-T11C2-S55	Multicavo 3-JB21C2	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T11C2-S56	Multicavo 3-JB21C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	22	3-T11C2-P27	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	23	3-T11C2-SPARE				50
	24	3-T12C2-SPARE				50
	25	3-T12C2-SPARE				50
	26	3-T12C2-SPARE				50
	27	3-T12C2-SPARE				50
	28	3-T12C2-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C206 (fori 15,16,17,18)						
15	1	3-T11C2-P28	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C2-P24	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C2-P29	alimentazione 3-PCS06C2	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C2-P25	alimentazione 3-PCS06C2	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C2-SPARE				32
	6	3-T11C2-S57	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C2-S58	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C2-S59	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C2-S60	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C2-S61	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C2-S62	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T12C2-P26	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	13	3-T12C2-SPARE				32
	14	3-T11C2-SPARE				32
	15	3-T11C2-SPARE				32
	16	3-T11C2-SPARE				32
	17	3-T11C2-SPARE				32
	18	3-T12C2-SPARE				32
	19	3-T12C2-SPARE				32
	20	3-T12C2-SPARE				32
16	21	3-T12C2-P27	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	22	3-T11C2-SPARE				50
	23	3-T11C2-S63	Multicavo 3-JB21C2	21,16	AWG22 12coppie	50
	24	3-T12C2-S21	Multicavo 3-JB22C2	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T11C2-SPARE				50
	26	3-T12C2-SPARE				50
	27	3-T11C2-S64	Multicavo 3-JB21C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	28	3-T11C2-SPARE				50
	29	3-T11C2-SPARE				50
	30	3-T12C2-S22	Multicavo 3-JB22C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	31	3-T12C2-SPARE				50
	32	3-T12C2-SPARE				50
17	33	3-T11C2-P30	3-FV0401	17,2	4G2,5	50
	34	3-T11C2-P31	3-FV0402	17,2	4G2,5	50
	35	3-T11C2-P32	3-HV0403	17,2	4G2,5	50
	36	3-T12C2-P28	3-FV0431	17,2	4G2,5	50
	37	3-T12C2-P29	3-FV0432	17,2	4G2,5	50
	38	3-T12C2-P30	3-HV0433	17,2	4G2,5	50
	39	3-T11C2-P33	Alim. 3-QCP3136	18,3	4G4	50
	40	3-T11C2-P34	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	41	3-T11C2-SPARE				50
	42	3-T11C2-SPARE				50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	43	3-T11C2-SPARE				50
	44	3-T11C2-SPARE				50
18	45	3-T11C2-S65	FO BUS CAMPO 1 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	46	3-T11C2-S66	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	47	3-T12C2-S23	FO BUS CAMPO 2 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	48	3-T12C2-S24	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	49	3-T12C2-SPARE				32
	50	3-T12C2-SPARE				32
	51	3-T11C2-S67	3-ZSH0405	13,49	AWG20 2coppie	32
	52	3-T11C2-S68	3-ZSH0435	13,49	AWG20 2coppie	32
	53	3-T11C2-SPARE				32
	54	3-T11C2-SPARE				32
	55	3-T12C2-SPARE				32
	56	3-T12C2-SPARE				32
	57	3-T11C2-SPARE				32
	58	3-T11C2-SPARE				32
	59	3-T11C2-SPARE				32
	60	3-T11C2-SPARE				32
	61	3-T11C2-SPARE				32
	62	3-T11C2-SPARE				32
	63	3-T12C2-SPARE				32
	64	3-T12C2-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C207 (fori 19,20)						
19	1	3-T11C2-S69	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C2-S70	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C2-S71	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C2-S72	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C2-S73	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C2-S74	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C2-S75	3-ZSH0429	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C2-P35	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C2-P31	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C2-SPARE				32
	11	3-T12C2-SPARE				32
	12	3-T12C2-SPARE				32
	13	3-T11C2-SPARE				32
	14	3-T11C2-SPARE				32
	15	3-T11C2-SPARE				32
	16	3-T11C2-SPARE				32
20	17	3-T11C2-P36	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	18	3-T11C2-SPARE				50
	19	3-T11C2-SPARE				50
	20	3-T12C2-S25	Multicavo 3-JB22C2	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T12C2-SPARE				50
	22	3-T11C2-S76	Multicavo 3-JB22C2	27,46	AWG22 24coppie	50
	23	3-T11C2-SPARE				50
	24	3-T11C2-SPARE				50
	25	3-T12C2-S26	Multicavo 3-JB22C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	26	3-T12C2-SPARE				50
	27	3-T12C2-SPARE				50
	28	3-T12C2-SPARE				50
LOCALE VALVOLE 3-C208 (fori 21,22,23,24)						
21	1	3-T11C2-P37	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C2-P32	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C2-P38	alimentazione 3-PCS08C2	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C2-P33	alimentazione 3-PCS08C2	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C2-SPARE				32
	6	3-T11C2-S77	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C2-S78	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C2-S79	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C2-S80	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C2-S81	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C2-S82	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T11C2-P39	3-FV0521 (molla)	16,4	3G2,5	32
	13	3-T11C2-P40	3-FV0522 (molla)	16,4	3G2,5	32
	14	3-T11C2-P41	3-HV0523 (molla)	16,4	3G2,5	32
	15	3-T11C2-SPARE				32
	16	3-T12C2-P34	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	17	3-T12C2-SPARE				32
	18	3-T12C2-SPARE				32
	19	3-T12C2-SPARE				32
	20	3-T12C2-SPARE				32
22	21	3-T11C2-S83	Multicavo 3-JB31C2	21,16	AWG22 12coppie	50
	22	3-T11C2-S84	Multicavo 3-JB31C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	23	3-T11C2-S85	Multicavo 3-JB22C2	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T11C2-S86	Multicavo 3-JB32C2 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	25	3-T11C2-S87	Multicavo 3-JB33C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	26	3-T11C2-S88	Multicavo 3-JB33C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	27	3-T12C2-SPARE				50
	28	3-T12C2-SPARE				50
	29	3-T11C2-P42	3-FV0421			50
	30	3-T11C2-P43	3-FV0422			50
	31	3-T11C2-P44	3-HV0423			50
	32	3-T12C2-SPARE				50
23	33	3-T12C2-SPARE		17,2	4G2,5	50
	34	3-T12C2-SPARE		17,2	4G2,5	50
	35	3-T12C2-SPARE		17,2	4G2,5	50
	36	3-T11C2-P45	3-FV0501	17,2	4G2,5	50
	37	3-T11C2-P46	3-FV0502	17,2	4G2,5	50
	38	3-T11C2-P47	3-HV0503	17,2	4G2,5	50
	39	3-T12C2-P35	Alim. 3-QCP3137	18,3	4G4	50
	40	3-T11C2-P48	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	41	3-T11C2-S89	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	42	3-T11C2-SPARE				50
	43	3-T11C2-SPARE				50
	44	3-T12C2-P36	Cond. Terra	19,8	1G95	50
24	45	3-T11C2-SPARE				32
	46	3-T11C2-S90	FO BUS CAMPO 1 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	47	3-T11C2-S91	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	48	3-T12C2-S27	FO BUS CAMPO 2 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	49	3-T12C2-S28	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	50	3-T11C2-S92	3-ZSH0429	13,49	AWG20 2coppie	32
	51	3-T11C2-S93	3-ZSH0425	13,49	AWG20 2coppie	32
	52	3-T11C2-S94	3-ZSH0505	13,49	AWG20 2coppie	32
	53	3-T11C2-SPARE				32
	54	3-T11C2-SPARE				32
	55	3-T11C2-SPARE				32
	56	3-T12C2-SPARE				32
	57	3-T12C2-SPARE				32
	58	3-T11C2-S95	Profibus princ. valvole 3-FV/HV052x	14,91	Profibus	32
	59	3-T11C2-SPARE				32
	60	3-T11C2-SPARE				32
	61	3-T12C2-S29	Profibus second. valvole 3-FV/HV052x	14,91	Profibus	32
	62	3-T12C2-SPARE				32
	63	3-T12C2-SPARE				32
	64	3-T12C2-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C209 (fori 25,26)						
25	1	3-T11C2-S96	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C2-S97	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C2-S98	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C2-S99	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C2-S100	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C2-S101	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C2-S102	3-ZSH0519	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C2-P49	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C2-P37	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C2-SPARE				32
	11	3-T12C2-SPARE				32
	12	3-T12C2-SPARE				32
	13	3-T11C2-SPARE				32
	14	3-T11C2-SPARE				32
	15	3-T11C2-SPARE				32
	16	3-T11C2-SPARE				32
	17	3-T11C2-P50	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	18	3-T11C2-SPARE				50
	19	3-T11C2-SPARE				50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
26	20	3-T11C2-S103	Multicavo 3-JB31C2	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T11C2-S104	Multicavo 3-JB31C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	22	3-T11C2-SPARE				50
	23	3-T12C2-S30	Multicavo 3-JB31C2 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C2-SPARE				50
	25	3-T12C2-SPARE				50
	26	3-T12C2-SPARE				50
	27	3-T12C2-SPARE				50
	28	3-T12C2-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C210 (fori 27,28,29,30)						
27	1	3-T11C2-P51	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C2-P38	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C2-P52	alimentazione 3-PCS10C2	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C2-P39	alimentazione 3-PCS10C2	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C2-SPARE				32
	6	3-T12C2-P40	3-FT loc. 11 (aliment.)	12,5		32
	7	3-T12C2-P41	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	8	3-T12C2-SPARE				32
	9	3-T12C2-SPARE				32
	10	3-T12C2-S31	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	11	3-T12C2-S32	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	12	3-T11C2-S105	3-ZSH0515	13,49	AWG20 2coppie	32
	13	3-T11C2-S106	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	14	3-T11C2-S107	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	15	3-T11C2-SPARE				32
	16	3-T12C2-SPARE				32
28	17	3-T11C2-SPARE				50
	18	3-T11C2-SPARE				50
	19	3-T12C2-S33	Multicavo 3-JB31C2 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	20	3-T12C2-S34	Multicavo 3-JB32C2	27,46	AWG22 24coppie	50
	21	3-T12C2-P42	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	22	3-T12C2-SPARE				50
	23	3-T11C2-SPARE				50
	24	3-T12C2-S35	Multicavo 3-JB32C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	25	3-T12C2-SPARE				50
29	26	3-T11C2-SPARE				50
	27	3-T11C2-SPARE				50
	28	3-T11C2-SPARE				50
	29	3-T12C2-SPARE				50
	30	3-T12C2-SPARE				50
	31	3-T12C2-SPARE				50
	32	3-T11C2-P53	Alim. 3-QCP3138	18,3	4G4	50
	33	3-T11C2-P54	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	34	3-T11C2-SPARE				50
	35	3-T11C2-G06	monitoraggio geotecnico			50
	36	3-T11C2-G07	monitoraggio geotecnico			50
	37	3-T11C2-SPARE				50
	38	3-T12C2-P43	3-FV0531	17,2	4G2,5	50
	39	3-T12C2-P44	3-FV0532	17,2	4G2,5	50
30	40	3-T12C2-P45	3-HV0533	17,2	4G2,5	50
	41	3-T11C2-S108	3-ZSH0535	13,49	AWG20 2coppie	32
	42	3-T12C2-S36	3-ZSH0519	13,49	AWG20 2coppie	32
	43	3-T11C2-SPARE				32
	44	3-T11C2-SPARE				32
	45	3-T11C2-S109	Riv. Inc. e Gas	12		32
	46	3-T11C2-S110	Riv. Inc. e Gas	12		32
	47	3-T11C2-S111	Riv. Inc. e Gas	12		32
	48	3-T11C2-S112	Riv. Inc. e Gas	12		32
	49	3-T11C2-S113	Riv. Inc. e Gas	12		32
	50	3-T11C2-S114	Riv. Inc. e Gas	12		32
	51	3-T11C2-SPARE				32
	52	3-T11C2-SPARE				32
	53	3-T11C2-SPARE				32
	54	3-T12C2-P46	3-FV0511	17,2	4G2,5	32
	55	3-T12C2-P47	3-FV0512	17,2	4G2,5	32
	56	3-T12C2-P48	3-HV0513	17,2	4G2,5	32
LOCALE CONNETTORE 3-C211 (fori 31,32)						
	1	3-T12C2-SPARE				50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
31	2	3-T12C2-SPARE				50
	3	3-T12C2-P49	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	4	3-T11C2-P55	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	5	3-T11C2-S115	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	6	3-T11C2-S116	Multicavo 3-JB33C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	7	3-T11C2-S117	Multicavo 3-JB32C2	27,46	AWG22 24coppie	50
	8	3-T12C2-S37	Multicavo 3-JB32C2	27,46	AWG22 24coppie	50
	9	3-T12C2-SPARE				50
	10	3-T11C2-S118	Multicavo 3-JB33C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	11	3-T12C2-S38	Multicavo 3-JB32C2	18,10	AWG22 8coppie	50
	12	3-T12C2-SPARE				50
	13	3-T11C2-SPARE				50
	14	3-T11C2-G08	monitoraggio geotecnico			50
	15	3-T11C2-SPARE				50
32	16	3-T11C2-P56	luci principale	16,4	3G2,5	32
	17	3-T12C2-P50	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	18	3-T11C2-SPARE				32
	19	3-T11C2-P57	3-FT0521 3-FT0522 3-FT0531 3-FT0532	12,5		32
	20	3-T12C2-SPARE				32
	21	3-T12C2-SPARE				32
	22	3-T11C2-P58	3-FV0521 (molla)	16,4	3G2,5	32
	23	3-T11C2-P59	3-FV0522 (molla)	16,4	3G2,5	32
	24	3-T11C2-P60	3-HV0523 (molla)	16,4	3G2,5	32
	25	3-T11C2-S119	3-ZSH0527	13,49	AWG20 2coppie	32
	26	3-T11C2-S120	Riv. Inc. e Gas	12		32
	27	3-T11C2-S121	Riv. Inc. e Gas	12		32
	28	3-T11C2-S122	Riv. Inc. e Gas	12		32
	29	3-T11C2-S123	Riv. Inc. e Gas	12		32
	30	3-T11C2-S124	Riv. Inc. e Gas	12		32
	31	3-T11C2-S125	Riv. Inc. e Gas	12		32
	32	3-T11C2-S126	Profibus princ. valvole 3-FV/HV052x	14,91	Profibus	32
	33	3-T11C2-P61	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	34	3-T11C2-P62	3-FV0521	17,2	4G2,5	32
	35	3-T11C2-P63	3-FV0522	17,2	4G2,5	32
	36	3-T11C2-P64	3-HV0523	17,2	4G2,5	32
	37	3-T11C2-SPARE				32
	38	3-T12C2-S39	Profibus second. valvole 3-FV/HV052x	14,91	Profibus	32
	39	3-T12C2-SPARE				32
	40	3-T11C2-SPARE				32
	41	3-T11C2-SPARE				32
	42	3-T11C2-SPARE				32
	43	3-T11C2-SPARE				32
CASSONE 3						
LOCALE CONNETTORE 3-C301 (fori 1,2)						
01	1	3-T11C3-P01	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C3-P01	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C3-P02	3-FV0601 (molla)	16,4	3G2,5	32
	4	3-T11C3-P03	3-FV0602 (molla)	16,4	3G2,5	32
	5	3-T11C3-P04	3-HV0603 (molla)	16,4	3G2,5	32
	6	3-T11C3-SPARE				32
	7	3-T11C3-P05	3-FT0601 & 3-FT0602 (alim.)	12,5		32
	8	3-T11C3-S01	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C3-S02	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C3-S03	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C3-S04	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T11C3-S05	Riv. Inc. e Gas	12		32
	13	3-T11C3-S06	Riv. Inc. e Gas	12		32
	14	3-T11C3-S07	3-ZSH0607	13,49	AWG20 2coppie	32
	15	3-T12C3-S01	3-ZSH0619	13,49	AWG20 2coppie	32
	16	3-T11C3-P06	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	17	3-T11C3-S08	Profibus princ. valvole 3-FV/HV060x	14,91	Profibus	32
	18	3-T11C3-G01	monitoraggio geotecnico			32
	19	3-T12C3-S02	Profibus second. valvole 3-FV/HV060x	14,91	Profibus	32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	20	3-T12C3-SPARE				32
	21	3-T12C3-SPARE				32
	22	3-T12C3-SPARE				32
	23	3-T12C3-SPARE				32
	24	3-T12C3-SPARE				32
	25	3-T11C3-SPARE				32
	26	3-T11C3-SPARE				32
	27	3-T11C3-SPARE				32
	28	3-T11C3-SPARE				32
02	29	3-T11C3-P07	3-FV0601	17,2	4G2,5	50
	30	3-T11C3-P08	3-FV0602	17,2	4G2,5	50
	31	3-T11C3-P09	3-HV0603	17,2	4G2,5	50
	32	3-T11C3-P10	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	33	3-T12C3-P02	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	34	3-T11C3-S09	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	35	3-T11C3-S10	Multicavo 3-JB11C3	27,46	AWG22 24coppie	50
	36	3-T11C3-S11	Multicavo 3-JB12C3	27,46	AWG22 24coppie	50
	37	3-T11C3-S12	Multicavo 3-JB12C3	27,46	AWG22 24coppie	50
	38	3-T11C3-SPARE				50
	39	3-T11C3-SPARE				50
	40	3-T11C3-SPARE				50
	41	3-T11C3-SPARE				50
	42	3-T12C3-S03	Multicavo 3-JB12C3 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	43	3-T12C3-SPARE				50
	44	3-T12C3-SPARE				50
	45	3-T12C3-SPARE				50
	46	3-T12C3-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C302 (fori 3,4,5,6)						
03	1	3-T11C3-P11	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C3-P03	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C3-P12	alimentazione 3-PCS02C3	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C3-P04	alimentazione 3-PCS02C3	18,8	3G2,5	32
	5	3-T12C3-P05	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	6	3-T12C3-SPARE				32
	7	3-T11C3-SPARE				32
	8	3-T12C3-P06	3-FT loc. 1 (aliment.)	12,5		32
	9	3-T12C3-G01	monitoraggio geotecnico			32
	10	3-T12C3-G02	monitoraggio geotecnico			32
	11	3-T12C3-SPARE				32
	12	3-T11C3-S13	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	13	3-T12C3-S04	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	14	3-T12C3-S05	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	15	3-T12C3-SPARE				32
	16	3-T12C3-SPARE				32
	17	3-T11C3-SPARE				32
	18	3-T11C3-SPARE				32
	19	3-T11C3-SPARE				32
	20	3-T11C3-SPARE				32
04	21	3-T11C3-SPARE				50
	22	3-T11C3-SPARE				50
	23	3-T12C3-S06	Multicavo 3-JB12C3 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C3-S07	Multicavo 3-JB13C3	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T12C3-S08	JB Galleria second.	23,12	AWG22 16coppie	50
	26	3-T11C3-SPARE				50
	27	3-T12C3-P07	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	28	3-T12C3-S09	Multicavo 3-JB13C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	29	3-T12C3-SPARE				50
	30	3-T11C3-SPARE				50
	31	3-T11C3-SPARE				50
	32	3-T11C3-SPARE				50
	33	3-T11C3-SPARE				50
	34	3-T12C3-SPARE				50
	35	3-T12C3-SPARE				50
	36	3-T11C3-SPARE				50
	37	3-T11C3-SPARE				50
	38	3-T11C3-SPARE				50
	39	3-T12C3-P08	3-FV0611	17,2	4G2,5	50
	40	3-T12C3-P09	3-FV0612	17,2	4G2,5	50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
05	41	3-T12C3-P10	3-HV0613	17,2	4G2,5	50
	42	3-T11C3-P13	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	43	3-T11C3-SPARE				50
	44	3-T11C3-P14	Alim. 3-QCP3139	18,3	4G4	50
	45	3-T11C3-SPARE				50
	46	3-T11C3-SPARE				50
	47	3-T11C3-SPARE				50
	48	3-T12C3-P11	3-FV0631	17,2	4G2,5	50
	49	3-T12C3-P12	3-FV0632	17,2	4G2,5	50
	50	3-T12C3-P13	3-HV0633	17,2	4G2,5	50
	51	3-T12C3-SPARE				50
	52	3-T12C3-SPARE				50
	53	3-T12C3-SPARE				50
06	54	3-T11C3-S14	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	55	3-T12C3-SPARE				32
	56	3-T11C3-SPARE				32
	57	3-T11C3-SPARE				32
	58	3-T11C3-S15	3-ZSH0615	13,49	AWG20 2coppie	32
	59	3-T11C3-S16	3-ZSH0635	13,49	AWG20 2coppie	32
	60	3-T12C3-S10	3-ZSH0619	13,49	AWG20 2coppie	32
	61	3-T11C3-S17	Riv. Inc. e Gas	12		32
	62	3-T11C3-S18	Riv. Inc. e Gas	12		32
	63	3-T11C3-S19	Riv. Inc. e Gas	12		32
	64	3-T11C3-S20	Riv. Inc. e Gas	12		32
	65	3-T11C3-S21	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C3-S22	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T12C3-SPARE				32
	68	3-T12C3-SPARE				32
	69	3-T11C3-G02	monitoraggio geotecnico			32
	70	3-T11C3-G03	monitoraggio geotecnico			32
	71	3-T11C3-G04	monitoraggio geotecnico			32
	72	3-T11C3-G05	monitoraggio geotecnico			32
	73	3-T11C3-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C303 (fori 7,8)						
07	1	3-T11C3-P15	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C3-P14	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C3-SPARE				32
	4	3-T11C3-S23	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C3-S24	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C3-S25	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C3-S26	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C3-S27	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C3-S28	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C3-S29	3-ZSH0629	13,49	AWG20 2coppie	32
	11	3-T11C3-P16	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	12	3-T11C3-SPARE				32
	13	3-T11C3-SPARE				32
	14	3-T12C3-SPARE				32
	15	3-T12C3-SPARE				32
	16	3-T12C3-SPARE				32
08	17	3-T12C3-S11	Multicavo 3-JB13C3	21,16	AWG22 12coppie	50
	18	3-T12C3-S12	Multicavo 3-JB13C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	19	3-T11C3-S30	Multicavo 3-JB13C3 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	20	3-T12C3-SPARE				50
	21	3-T11C3-SPARE				50
	22	3-T11C3-SPARE				50
	23	3-T11C3-SPARE				50
	24	3-T11C3-SPARE				50
	25	3-T11C3-SPARE				50
	26	3-T12C3-SPARE				50
	27	3-T12C3-SPARE				50
	28	3-T12C3-SPARE				50
LOCALE VALVOLE 3-C304 (fori 9,10,11,12)						
	1	3-T11C3-P17	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C3-P15	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C3-P18	alimentazione 3-PCS04C3	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C3-P16	alimentazione 3-PCS04C3	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C3-SPARE				32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
09	6	3-T11C3-S31	FO BUS CAMPO 1 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	7	3-T11C3-S32	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	8	3-T12C3-S13	FO BUS CAMPO 2 - PCS A +B	10,5	FO12-armato	32
	9	3-T12C3-S14	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	10	3-T11C3-SPARE				32
	11	3-T11C3-S33	Profibus princ. valvole 3-FV/HV060x	14,91	Profibus	32
	12	3-T12C3-P17	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	13	3-T12C3-SPARE				32
	14	3-T11C3-SPARE				32
	15	3-T12C3-S15	Profibus second. valvole 3-FV/HV060x	14,91	Profibus	32
	16	3-T12C3-SPARE				32
	17	3-T11C3-SPARE				32
	18	3-T11C3-SPARE				32
10	19	3-T11C3-SPARE				32
	20	3-T11C3-SPARE				32
	21	3-T12C3-SPARE				50
	22	3-T11C3-SPARE		17,2	4G2,5	50
	23	3-T11C3-SPARE		17,2	4G2,5	50
	24	3-T11C3-S34	JB Galleria princ.	14,7	4G1,5	50
	25	3-T12C3-S16	3-ZSH0629	13,49	AWG20 2coppie	50
	26	3-T11C3-S35	Multicavo 3-JB12C3	27,46	AWG22 24coppie	50
	27	3-T12C3-S17	JB Galleria second.	23,12	AWG22 16coppie	50
	28	3-T11C3-SPARE		17,2	4G2,5	50
	29	3-T12C3-S18	Multicavo 3-JB21C3	27,46	AWG22 24coppie	50
	30	3-T11C3-S36	Multicavo 3-JB12C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	31	3-T11C3-P19	3-FV0601 (molla)	16,4	3G2,5	50
	32	3-T11C3-P20	3-FV0602 (molla)	16,4	3G2,5	50
	33	3-T11C3-P21	3-HV0603 (molla)	16,4	3G2,5	50
	34	3-T12C3-P18	3-FV0711			50
	35	3-T12C3-P19	3-FV0712			50
11	36	3-T12C3-P20	3-HV0713			50
	37	3-T12C3-SPARE				50
	38	3-T12C3-SPARE				50
	39	3-T11C3-P22	3-FV0621	17,2	4G2,5	50
	40	3-T11C3-P23	3-FV0622	17,2	4G2,5	50
	41	3-T11C3-P24	3-HV0623	17,2	4G2,5	50
	42	3-T12C3-SPARE				50
	43	3-T12C3-SPARE				50
	44	3-T12C3-SPARE				50
	45	3-T12C3-P21	Alim. 3-QCP3140	18,3	4G4	50
	46	3-T11C3-P25	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	47	3-T11C3-S37	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	48	3-T11C3-S38	Multicavo 3-JB13C3 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	49	3-T11C3-SPARE				50
	50	3-T12C3-P22	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	51	3-T11C3-S39	3-ZSH0625	13,49	AWG20 2coppie	50
	52	3-T11C3-S40	Multicavo 3-JB11C3	27,46	AWG22 24coppie	50
12	53	3-T12C3-SPARE				50
	54	3-T11C3-SPARE				50
	55	3-T11C3-SPARE				50
	56	3-T11C3-SPARE				50
	57	3-T11C3-SPARE				32
	58	3-T12C3-SPARE				32
	59	3-T12C3-SPARE				32
	60	3-T11C3-S41	3-ZSH0715	13,49	AWG20 2coppie	32
	61	3-T12C3-S19	3-ZSH0719	13,49	AWG20 2coppie	32
	62	3-T12C3-SPARE				32
	63	3-T12C3-SPARE				32
	64	3-T11C3-S42	Riv. Inc. e Gas	12		32
	65	3-T11C3-S43	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C3-S44	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T11C3-S45	Riv. Inc. e Gas	12		32
	68	3-T11C3-S46	Riv. Inc. e Gas	12		32
	69	3-T11C3-S47	Riv. Inc. e Gas	12		32
	70	3-T12C3-SPARE				32
	71	3-T12C3-SPARE				32
	72	3-T12C3-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C305 (fori 13,14)						

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
13	1	3-T11C3-S48	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C3-S49	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C3-S50	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C3-S51	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C3-S52	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C3-S53	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C3-S54	3-ZSH0719	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C3-P26	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C3-P23	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C3-SPARE				32
	11	3-T12C3-SPARE				32
	12	3-T12C3-SPARE				32
	13	3-T11C3-SPARE				32
	14	3-T11C3-SPARE				32
	15	3-T11C3-SPARE				32
	16	3-T11C3-SPARE				32
14	17	3-T11C3-SPARE				50
	18	3-T12C3-S20	Multicavo 3-JB21C3	27,46	AWG22 24coppie	50
	19	3-T11C3-SPARE				50
	20	3-T11C3-S55	Multicavo 3-JB21C3	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T11C3-S56	Multicavo 3-JB21C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	22	3-T11C3-P27	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	23	3-T11C3-SPARE				50
	24	3-T12C3-SPARE				50
	25	3-T12C3-SPARE				50
	26	3-T12C3-SPARE				50
	27	3-T12C3-SPARE				50
	28	3-T12C3-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C306 (fori 15,16,17,18)						
15	1	3-T11C3-P28	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C3-P24	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C3-P29	alimentazione 3-PCS06C3	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C3-P25	alimentazione 3-PCS06C3	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C3-SPARE				32
	6	3-T11C3-S57	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C3-S58	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C3-S59	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C3-S60	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C3-S61	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C3-S62	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T12C3-P26	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	13	3-T12C3-SPARE				32
	14	3-T11C3-SPARE				32
	15	3-T11C3-SPARE				32
	16	3-T11C3-SPARE				32
	17	3-T11C3-SPARE				32
	18	3-T12C3-SPARE				32
	19	3-T12C3-SPARE				32
	20	3-T12C3-SPARE				32
16	21	3-T12C3-P27	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	22	3-T11C3-SPARE				50
	23	3-T11C3-S63	Multicavo 3-JB21C3	21,16	AWG22 12coppie	50
	24	3-T12C3-S21	Multicavo 3-JB22C3	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T11C3-SPARE				50
	26	3-T12C3-SPARE				50
	27	3-T11C3-S64	Multicavo 3-JB21C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	28	3-T11C3-SPARE				50
	29	3-T11C3-SPARE				50
	30	3-T12C3-S22	Multicavo 3-JB22C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	31	3-T12C3-SPARE				50
	32	3-T12C3-SPARE				50
17	33	3-T11C3-P30	3-FV0701	17,2	4G2,5	50
	34	3-T11C3-P31	3-FV0702	17,2	4G2,5	50
	35	3-T11C3-P32	3-HV0703	17,2	4G2,5	50
	36	3-T12C3-P28	3-FV0731	17,2	4G2,5	50
	37	3-T12C3-P29	3-FV0732	17,2	4G2,5	50
	38	3-T12C3-P30	3-HV0733	17,2	4G2,5	50
	39	3-T11C3-P33	Alim. 3-QCP3141	18,3	4G4	50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	40	3-T11C3-P34	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	41	3-T11C3-SPARE				50
	42	3-T11C3-SPARE				50
	43	3-T11C3-SPARE				50
	44	3-T11C3-SPARE				50
18	45	3-T11C3-S65	FO BUS CAMPO 1 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	46	3-T11C3-S66	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	47	3-T12C3-S23	FO BUS CAMPO 2 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	48	3-T12C3-S24	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	49	3-T12C3-SPARE				32
	50	3-T12C3-SPARE				32
	51	3-T11C3-S67	3-ZSH0705	13,49	AWG20 2coppie	32
	52	3-T11C3-S68	3-ZSH0735	13,49	AWG20 2coppie	32
	53	3-T11C3-SPARE				32
	54	3-T11C3-SPARE				32
	55	3-T12C3-SPARE				32
	56	3-T12C3-SPARE				32
	57	3-T11C3-SPARE				32
	58	3-T11C3-SPARE				32
	59	3-T11C3-SPARE				32
	60	3-T11C3-SPARE				32
	61	3-T11C3-SPARE				32
	62	3-T11C3-SPARE				32
	63	3-T12C3-SPARE				32
	64	3-T12C3-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C307 (fori 19,20)						
19	1	3-T11C3-S69	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C3-S70	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C3-S71	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C3-S72	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C3-S73	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C3-S74	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C3-S75	3-ZSH0729	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C3-P35	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C3-P31	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C3-SPARE				32
	11	3-T12C3-SPARE				32
	12	3-T12C3-SPARE				32
	13	3-T11C3-SPARE				32
	14	3-T11C3-SPARE				32
	15	3-T11C3-SPARE				32
	16	3-T11C3-SPARE				32
20	17	3-T11C3-P36	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	18	3-T11C3-SPARE				50
	19	3-T11C3-SPARE				50
	20	3-T12C3-S25	Multicavo 3-JB22C3	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T12C3-SPARE				50
	22	3-T11C3-S76	Multicavo 3-JB22C3	27,46	AWG22 24coppie	50
	23	3-T11C3-SPARE				50
	24	3-T11C3-SPARE				50
	25	3-T12C3-S26	Multicavo 3-JB22C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	26	3-T12C3-SPARE				50
	27	3-T12C3-SPARE				50
	28	3-T12C3-SPARE				50
LOCALE VALVOLE 3-C308 (fori 21,22,23,24)						
21	1	3-T11C3-P37	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C3-P32	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C3-P38	alimentazione 3-PCS08C3	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C3-P33	alimentazione 3-PCS08C3	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C3-SPARE				32
	6	3-T11C3-S77	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C3-S78	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C3-S79	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C3-S80	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C3-S81	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C3-S82	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T11C3-P39	3-FV0821 (molla)	16,4	3G2,5	32
	13	3-T11C3-P40	3-FV0822 (molla)	16,4	3G2,5	32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	14	3-T11C3-P41	3-HV0823 (molla)	16,4	3G2,5	32
	15	3-T11C3-SPARE				32
	16	3-T12C3-P34	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	17	3-T12C3-SPARE				32
	18	3-T12C3-SPARE				32
	19	3-T12C3-SPARE				32
	20	3-T12C3-SPARE				32
22	21	3-T11C3-S83	Multicavo 3-JB31C3	21,16	AWG22 12coppie	50
	22	3-T11C3-S84	Multicavo 3-JB31C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	23	3-T11C3-S85	Multicavo 3-JB22C3	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T11C3-S86	Multicavo 3-JB32C3 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	25	3-T11C3-S87	Multicavo 3-JB33C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	26	3-T11C3-S88	Multicavo 3-JB33C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	27	3-T12C3-SPARE				50
	28	3-T12C3-SPARE				50
	29	3-T11C3-P42	3-FV0721			50
	30	3-T11C3-P43	3-FV0722			50
	31	3-T11C3-P44	3-HV0723			50
	32	3-T12C3-SPARE				50
23	33	3-T12C3-SPARE		17,2	4G2,5	50
	34	3-T12C3-SPARE		17,2	4G2,5	50
	35	3-T12C3-SPARE		17,2	4G2,5	50
	36	3-T11C3-P45	3-FV0801	17,2	4G2,5	50
	37	3-T11C3-P46	3-FV0802	17,2	4G2,5	50
	38	3-T11C3-P47	3-HV0803	17,2	4G2,5	50
	39	3-T12C3-P35	Alim. 3-QCP3142	18,3	4G4	50
	40	3-T11C3-P48	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	41	3-T11C3-S89	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	42	3-T11C3-SPARE				50
	43	3-T11C3-SPARE				50
	44	3-T12C3-P36	Cond. Terra	19,8	1G95	50
24	45	3-T11C3-SPARE				32
	46	3-T11C3-S90	FO BUS CAMPO 1 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	47	3-T11C3-S91	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	48	3-T12C3-S27	FO BUS CAMPO 2 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	49	3-T12C3-S28	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	50	3-T11C3-S92	3-ZSH0729	13,49	AWG20 2coppie	32
	51	3-T11C3-S93	3-ZSH0725	13,49	AWG20 2coppie	32
	52	3-T11C3-S94	3-ZSH0805	13,49	AWG20 2coppie	32
	53	3-T11C3-SPARE				32
	54	3-T11C3-SPARE				32
	55	3-T11C3-SPARE				32
	56	3-T12C3-SPARE				32
	57	3-T12C3-SPARE				32
	58	3-T11C3-S95	Profibus princ. valvole 3-FV/HV082x	14,91	Profibus	32
	59	3-T11C3-SPARE				32
	60	3-T11C3-SPARE				32
	61	3-T12C3-S29	Profibus second. valvole 3-FV/HV082x	14,91	Profibus	32
	62	3-T12C3-SPARE				32
	63	3-T12C3-SPARE				32
	64	3-T12C3-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C309 (fori 25,26)						
25	1	3-T11C3-S96	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C3-S97	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C3-S98	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C3-S99	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C3-S100	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C3-S101	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C3-S102	3-ZSH0819	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C3-P49	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C3-P37	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C3-SPARE				32
	11	3-T12C3-SPARE				32
	12	3-T12C3-SPARE				32
	13	3-T11C3-SPARE				32
	14	3-T11C3-SPARE				32
	15	3-T11C3-SPARE				32
	16	3-T11C3-SPARE				32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
26	17	3-T11C3-P50	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	18	3-T11C3-SPARE				50
	19	3-T11C3-SPARE				50
	20	3-T11C3-S103	Multicavo 3-JB31C3	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T11C3-S104	Multicavo 3-JB31C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	22	3-T11C3-SPARE				50
	23	3-T12C3-S30	Multicavo 3-JB31C3 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C3-SPARE				50
	25	3-T12C3-SPARE				50
	26	3-T12C3-SPARE				50
	27	3-T12C3-SPARE				50
	28	3-T12C3-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C310 (fori 27,28,29,30)						
27	1	3-T11C3-P51	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C3-P38	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C3-P52	alimentazione 3-PCS10C3	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C3-P39	alimentazione 3-PCS10C3	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C3-SPARE				32
	6	3-T12C3-P40	3-FT loc. 11 (aliment.)	12,5		32
	7	3-T12C3-P41	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	8	3-T12C3-SPARE				32
	9	3-T12C3-SPARE				32
	10	3-T12C3-S31	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	11	3-T12C3-S32	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	12	3-T11C3-S105	3-ZSH0815	13,49	AWG20 2coppie	32
	13	3-T11C3-S106	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	14	3-T11C3-S107	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	15	3-T11C3-SPARE				32
	16	3-T12C3-SPARE				32
28	17	3-T11C3-SPARE				50
	18	3-T11C3-SPARE				50
	19	3-T12C3-S33	Multicavo 3-JB31C3 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	20	3-T12C3-S34	Multicavo 3-JB32C3	27,46	AWG22 24coppie	50
	21	3-T12C3-P42	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	22	3-T12C3-SPARE				50
	23	3-T11C3-SPARE				50
	24	3-T12C3-S35	Multicavo 3-JB32C3	18,10	AWG22 8coppie	50
29	25	3-T12C3-SPARE				50
	26	3-T11C3-SPARE				50
	27	3-T11C3-SPARE				50
	28	3-T11C3-SPARE				50
	29	3-T12C3-SPARE				50
	30	3-T12C3-SPARE				50
	31	3-T12C3-SPARE				50
	32	3-T11C3-P53	Alim. 3-QCP3143	18,3	4G4	50
	33	3-T11C3-P54	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	34	3-T11C3-SPARE				50
	35	3-T11C3-G06	monitoraggio geotecnico			50
	36	3-T11C3-G07	monitoraggio geotecnico			50
	37	3-T11C3-SPARE				50
	38	3-T12C3-P43	3-FV0831	17,2	4G2,5	50
	39	3-T12C3-P44	3-FV0832	17,2	4G2,5	50
	40	3-T12C3-P45	3-HV0833	17,2	4G2,5	50
30	41	3-T11C3-S108	3-ZSH0835	13,49	AWG20 2coppie	32
	42	3-T12C3-S36	3-ZSH0819	13,49	AWG20 2coppie	32
	43	3-T11C3-SPARE				32
	44	3-T11C3-SPARE				32
	45	3-T11C3-S109	Riv. Inc. e Gas	12		32
	46	3-T11C3-S110	Riv. Inc. e Gas	12		32
	47	3-T11C3-S111	Riv. Inc. e Gas	12		32
	48	3-T11C3-S112	Riv. Inc. e Gas	12		32
	49	3-T11C3-S113	Riv. Inc. e Gas	12		32
	50	3-T11C3-S114	Riv. Inc. e Gas	12		32
	51	3-T11C3-SPARE				32
	52	3-T11C3-SPARE				32
	53	3-T11C3-SPARE				32
	54	3-T12C3-P46	3-FV0811	17,2	4G2,5	32
	55	3-T12C3-P47	3-FV0812	17,2	4G2,5	32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	56	3-T12C3-P48	3-HV0813	17,2	4G2,5	32
LOCALE CONNETTORE 3-C311 (fori 31,32)						
31	1	3-T12C3-SPARE				50
	2	3-T12C3-SPARE				50
	3	3-T12C3-P49	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	4	3-T11C3-P55	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	5	3-T11C3-S115	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	6	3-T11C3-S116	Multicavo 3-JB33C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	7	3-T11C3-S117	Multicavo 3-JB32C3	27,46	AWG22 24coppie	50
	8	3-T12C3-S37	Multicavo 3-JB32C3	27,46	AWG22 24coppie	50
	9	3-T12C3-SPARE				50
	10	3-T11C3-S118	Multicavo 3-JB33C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	11	3-T12C3-S38	Multicavo 3-JB32C3	18,10	AWG22 8coppie	50
	12	3-T12C3-SPARE				50
	13	3-T11C3-SPARE				50
	14	3-T11C3-G08	monitoraggio geotecnico			50
	15	3-T11C3-SPARE				50
32	16	3-T11C3-P56	luci principale	16,4	3G2,5	32
	17	3-T12C3-P50	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	18	3-T11C3-SPARE				32
	19	3-T11C3-P57	3-FT0821 3-FT0822 3-FT0831 3-FT0832	12,5		32
	20	3-T12C3-SPARE				32
	21	3-T12C3-SPARE				32
	22	3-T11C3-P58	3-FV0821 (molla)	16,4	3G2,5	32
	23	3-T11C3-P59	3-FV0822 (molla)	16,4	3G2,5	32
	24	3-T11C3-P60	3-HV0823 (molla)	16,4	3G2,5	32
	25	3-T11C3-S119	3-ZSH0827	13,49	AWG20 2coppie	32
	26	3-T11C3-S120	Riv. Inc. e Gas	12		32
	27	3-T11C3-S121	Riv. Inc. e Gas	12		32
	28	3-T11C3-S122	Riv. Inc. e Gas	12		32
	29	3-T11C3-S123	Riv. Inc. e Gas	12		32
	30	3-T11C3-S124	Riv. Inc. e Gas	12		32
	31	3-T11C3-S125	Riv. Inc. e Gas	12		32
	32	3-T11C3-S126	Profibus princ. valvole 3-FV/HV082x	14,91	Profibus	32
	33	3-T11C3-P61	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	34	3-T11C3-P62	3-FV0821	17,2	4G2,5	32
	35	3-T11C3-P63	3-FV0822	17,2	4G2,5	32
	36	3-T11C3-P64	3-HV0823	17,2	4G2,5	32
	37	3-T11C3-SPARE				32
	38	3-T12C3-S39	Profibus second. valvole 3-FV/HV082x	14,91	Profibus	32
	39	3-T12C3-SPARE				32
	40	3-T11C3-SPARE				32
	41	3-T11C3-SPARE				32
	42	3-T11C3-SPARE				32
	43	3-T11C3-SPARE				32
CASSONE 4						
LOCALE CONNETTORE 3-C401 (fori 1,2)						
01	1	3-T11C4-P01	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C4-P01	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C4-P02	3-FV0901 (molla)	16,4	3G2,5	32
	4	3-T11C4-P03	3-FV0902 (molla)	16,4	3G2,5	32
	5	3-T11C4-P04	3-HV0903 (molla)	16,4	3G2,5	32
	6	3-T11C4-SPARE				32
	7	3-T11C4-P05	3-FT0901 & 3-FT0902 (alim.)	12,5		32
	8	3-T11C4-S01	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C4-S02	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C4-S03	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C4-S04	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T11C4-S05	Riv. Inc. e Gas	12		32
	13	3-T11C4-S06	Riv. Inc. e Gas	12		32
	14	3-T11C4-S07	3-ZSH0907	13,49	AWG20 2coppie	32
	15	3-T12C4-S01	3-ZSH0919	13,49	AWG20 2coppie	32
	16	3-T11C4-P06	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	17	3-T11C4-S08	Profibus princ. valvole 3-FV/HV090x	14,91	Profibus	32
	18	3-T11C4-G01	monitoraggio geotecnico			32
	19	3-T12C4-S02	Profibus second. valvole 3-FV/HV090x	14,91	Profibus	32
	20	3-T12C4-SPARE				32
	21	3-T12C4-SPARE				32
	22	3-T12C4-SPARE				32
	23	3-T12C4-SPARE				32
	24	3-T12C4-SPARE				32
	25	3-T11C4-SPARE				32
	26	3-T11C4-SPARE				32
	27	3-T11C4-SPARE				32
	28	3-T11C4-SPARE				32
02	29	3-T11C4-P07	3-FV0901	17,2	4G2,5	50
	30	3-T11C4-P08	3-FV0902	17,2	4G2,5	50
	31	3-T11C4-P09	3-HV0903	17,2	4G2,5	50
	32	3-T11C4-P10	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	33	3-T12C4-P02	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	34	3-T11C4-S09	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	35	3-T11C4-S10	Multicavo 3-JB11C4	27,46	AWG22 24coppie	50
	36	3-T11C4-S11	Multicavo 3-JB12C4	27,46	AWG22 24coppie	50
	37	3-T11C4-S12	Multicavo 3-JB12C4	27,46	AWG22 24coppie	50
	38	3-T11C4-SPARE				50
	39	3-T11C4-SPARE				50
	40	3-T11C4-SPARE				50
	41	3-T11C4-SPARE				50
	42	3-T12C4-S03	Multicavo 3-JB12C4 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	43	3-T12C4-SPARE				50
	44	3-T12C4-SPARE				50
	45	3-T12C4-SPARE				50
	46	3-T12C4-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C402 (fori 3,4,5,6)						
03	1	3-T11C4-P11	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C4-P03	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C4-P12	alimentazione 3-PCS02C4	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C4-P04	alimentazione 3-PCS02C4	18,8	3G2,5	32
	5	3-T12C4-P05	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	6	3-T12C4-SPARE				32
	7	3-T11C4-SPARE				32
	8	3-T12C4-P06	3-FT loc. 1 (aliment.)	12,5		32
	9	3-T12C4-G01	monitoraggio geotecnico			32
	10	3-T12C4-G02	monitoraggio geotecnico			32
	11	3-T12C4-SPARE				32
	12	3-T11C4-S13	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	13	3-T12C4-S04	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	14	3-T12C4-S05	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	15	3-T12C4-SPARE				32
	16	3-T12C4-SPARE				32
	17	3-T11C4-SPARE				32
	18	3-T11C4-SPARE				32
	19	3-T11C4-SPARE				32
	20	3-T11C4-SPARE				32
04	21	3-T11C4-SPARE				50
	22	3-T11C4-SPARE				50
	23	3-T12C4-S06	Multicavo 3-JB12C4 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C4-S07	Multicavo 3-JB13C4	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T12C4-S08	JB Galleria second.	23,12	AWG22 16coppie	50
	26	3-T11C4-SPARE				50
	27	3-T12C4-P07	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	28	3-T12C4-S09	Multicavo 3-JB13C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	29	3-T12C4-SPARE				50
	30	3-T11C4-SPARE				50
	31	3-T11C4-SPARE				50
	32	3-T11C4-SPARE				50
	33	3-T11C4-SPARE				50
	34	3-T12C4-SPARE				50
	35	3-T12C4-SPARE				50
	36	3-T11C4-SPARE				50
	37	3-T11C4-SPARE				50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
05	38	3-T11C4-SPARE				50
	39	3-T12C4-P08	3-FV0911	17,2	4G2,5	50
	40	3-T12C4-P09	3-FV0912	17,2	4G2,5	50
	41	3-T12C4-P10	3-HV0913	17,2	4G2,5	50
	42	3-T11C4-P13	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	43	3-T11C4-SPARE				50
	44	3-T11C4-P14	Alim. 3-QCP3144	18,3	4G4	50
	45	3-T11C4-SPARE				50
	46	3-T11C4-SPARE				50
	47	3-T11C4-SPARE				50
	48	3-T12C4-P11	3-FV0931	17,2	4G2,5	50
	49	3-T12C4-P12	3-FV0932	17,2	4G2,5	50
	50	3-T12C4-P13	3-HV0933	17,2	4G2,5	50
	51	3-T12C4-SPARE				50
	52	3-T12C4-SPARE				50
	53	3-T12C4-SPARE				50
06	54	3-T11C4-S14	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	55	3-T12C4-SPARE				32
	56	3-T11C4-SPARE				32
	57	3-T11C4-SPARE				32
	58	3-T11C4-S15	3-ZSH0915	13,49	AWG20 2coppie	32
	59	3-T11C4-S16	3-ZSH0935	13,49	AWG20 2coppie	32
	60	3-T12C4-S10	3-ZSH0919	13,49	AWG20 2coppie	32
	61	3-T11C4-S17	Riv. Inc. e Gas	12		32
	62	3-T11C4-S18	Riv. Inc. e Gas	12		32
	63	3-T11C4-S19	Riv. Inc. e Gas	12		32
	64	3-T11C4-S20	Riv. Inc. e Gas	12		32
	65	3-T11C4-S21	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C4-S22	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T12C4-SPARE				32
	68	3-T12C4-SPARE				32
	69	3-T11C4-G02	monitoraggio geotecnico			32
	70	3-T11C4-G03	monitoraggio geotecnico			32
	71	3-T11C4-G04	monitoraggio geotecnico			32
	72	3-T11C4-G05	monitoraggio geotecnico			32
	73	3-T11C4-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C403 (fori 7,8)						
07	1	3-T11C4-P15	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C4-P14	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C4-SPARE				32
	4	3-T11C4-S23	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C4-S24	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C4-S25	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C4-S26	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C4-S27	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C4-S28	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C4-S29	3-ZSH0929	13,49	AWG20 2coppie	32
	11	3-T11C4-P16	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	12	3-T11C4-SPARE				32
	13	3-T11C4-SPARE				32
	14	3-T12C4-SPARE				32
	15	3-T12C4-SPARE				32
	16	3-T12C4-SPARE				32
08	17	3-T12C4-S11	Multicavo 3-JB13C4	21,16	AWG22 12coppie	50
	18	3-T12C4-S12	Multicavo 3-JB13C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	19	3-T11C4-S30	Multicavo 3-JB13C4 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	20	3-T12C4-SPARE				50
	21	3-T11C4-SPARE				50
	22	3-T11C4-SPARE				50
	23	3-T11C4-SPARE				50
	24	3-T11C4-SPARE				50
	25	3-T11C4-SPARE				50
	26	3-T12C4-SPARE				50
	27	3-T12C4-SPARE				50
	28	3-T12C4-SPARE				50
LOCALE VALVOLE 3-C404 (fori 9,10,11,12)						
	1	3-T11C4-P17	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C4-P15	luci secondaria	16,4	3G2,5	32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
09	3	3-T11C4-P18	alimentazione 3-PCS04C4	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C4-P16	alimentazione 3-PCS04C4	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C4-SPARE				32
	6	3-T11C4-S31	FO BUS CAMPO 1 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	7	3-T11C4-S32	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	8	3-T12C4-S13	FO BUS CAMPO 2 - PCS A +B	10,5	FO12-armato	32
	9	3-T12C4-S14	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	10	3-T11C4-SPARE				32
	11	3-T11C4-S33	Profibus princ. valvole 3-FV/HV090x	14,91	Profibus	32
	12	3-T12C4-P17	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	13	3-T12C4-SPARE				32
	14	3-T11C4-SPARE				32
	15	3-T12C4-S15	Profibus second. valvole 3-FV/HV090x	14,91	Profibus	32
	16	3-T12C4-SPARE				32
	17	3-T11C4-SPARE				32
	18	3-T11C4-SPARE				32
	19	3-T11C4-SPARE				32
	20	3-T11C4-SPARE				32
10	21	3-T12C4-SPARE				50
	22	3-T11C4-SPARE		17,2	4G2,5	50
	23	3-T11C4-SPARE		17,2	4G2,5	50
	24	3-T11C4-S34	JB Galleria princ.	14,7	4G1,5	50
	25	3-T12C4-S16	3-ZSH0929	13,49	AWG20 2coppie	50
	26	3-T11C4-S35	Multicavo 3-JB12C4	27,46	AWG22 24coppie	50
	27	3-T12C4-S17	JB Galleria second.	23,12	AWG22 16coppie	50
	28	3-T11C4-SPARE		17,2	4G2,5	50
	29	3-T12C4-S18	Multicavo 3-JB21C4	27,46	AWG22 24coppie	50
	30	3-T11C4-S36	Multicavo 3-JB12C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	31	3-T11C4-P19	3-FV0901 (molla)	16,4	3G2,5	50
	32	3-T11C4-P20	3-FV0902 (molla)	16,4	3G2,5	50
	33	3-T11C4-P21	3-HV0903 (molla)	16,4	3G2,5	50
	34	3-T12C4-P18	3-FV1011			50
	35	3-T12C4-P19	3-FV1012			50
	36	3-T12C4-P20	3-HV1013			50
	37	3-T12C4-SPARE				50
	38	3-T12C4-SPARE				50
11	39	3-T11C4-P22	3-FV0921	17,2	4G2,5	50
	40	3-T11C4-P23	3-FV0922	17,2	4G2,5	50
	41	3-T11C4-P24	3-HV0923	17,2	4G2,5	50
	42	3-T12C4-SPARE				50
	43	3-T12C4-SPARE				50
	44	3-T12C4-SPARE				50
	45	3-T12C4-P21	Alim. 3-QCP3145	18,3	4G4	50
	46	3-T11C4-P25	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	47	3-T11C4-S37	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	48	3-T11C4-S38	Multicavo 3-JB13C4 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	49	3-T11C4-SPARE				50
	50	3-T12C4-P22	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	51	3-T11C4-S39	3-ZSH0925	13,49	AWG20 2coppie	50
	52	3-T11C4-S40	Multicavo 3-JB11C4	27,46	AWG22 24coppie	50
	53	3-T12C4-SPARE				50
	54	3-T11C4-SPARE				50
	55	3-T11C4-SPARE				50
	56	3-T11C4-SPARE				50
12	57	3-T11C4-SPARE				32
	58	3-T12C4-SPARE				32
	59	3-T12C4-SPARE				32
	60	3-T11C4-S41	3-ZSH1015	13,49	AWG20 2coppie	32
	61	3-T12C4-S19	3-ZSH1019	13,49	AWG20 2coppie	32
	62	3-T12C4-SPARE				32
	63	3-T12C4-SPARE				32
	64	3-T11C4-S42	Riv. Inc. e Gas	12		32
	65	3-T11C4-S43	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C4-S44	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T11C4-S45	Riv. Inc. e Gas	12		32
	68	3-T11C4-S46	Riv. Inc. e Gas	12		32
	69	3-T11C4-S47	Riv. Inc. e Gas	12		32
	70	3-T12C4-SPARE				32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	71	3-T12C4-SPARE				32
	72	3-T12C4-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C405 (fori 13,14)						
13	1	3-T11C4-S48	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C4-S49	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C4-S50	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C4-S51	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C4-S52	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C4-S53	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C4-S54	3-ZSH1019	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C4-P26	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C4-P23	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C4-SPARE				32
	11	3-T12C4-SPARE				32
	12	3-T12C4-SPARE				32
	13	3-T11C4-SPARE				32
	14	3-T11C4-SPARE				32
	15	3-T11C4-SPARE				32
	16	3-T11C4-SPARE				32
14	17	3-T11C4-SPARE				50
	18	3-T12C4-S20	Multicavo 3-JB21C4	27,46	AWG22 24coppie	50
	19	3-T11C4-SPARE				50
	20	3-T11C4-S55	Multicavo 3-JB21C4	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T11C4-S56	Multicavo 3-JB21C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	22	3-T11C4-P27	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	23	3-T11C4-SPARE				50
	24	3-T12C4-SPARE				50
	25	3-T12C4-SPARE				50
	26	3-T12C4-SPARE				50
	27	3-T12C4-SPARE				50
	28	3-T12C4-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C406 (fori 15,16,17,18)						
15	1	3-T11C4-P28	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C4-P24	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C4-P29	alimentazione 3-PCS06C4	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C4-P25	alimentazione 3-PCS06C4	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C4-SPARE				32
	6	3-T11C4-S57	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C4-S58	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C4-S59	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C4-S60	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C4-S61	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C4-S62	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T12C4-P26	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	13	3-T12C4-SPARE				32
	14	3-T11C4-SPARE				32
	15	3-T11C4-SPARE				32
	16	3-T11C4-SPARE				32
	17	3-T11C4-SPARE				32
	18	3-T12C4-SPARE				32
	19	3-T12C4-SPARE				32
	20	3-T12C4-SPARE				32
16	21	3-T12C4-P27	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	22	3-T11C4-SPARE				50
	23	3-T11C4-S63	Multicavo 3-JB21C4	21,16	AWG22 12coppie	50
	24	3-T12C4-S21	Multicavo 3-JB22C4	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T11C4-SPARE				50
	26	3-T12C4-SPARE				50
	27	3-T11C4-S64	Multicavo 3-JB21C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	28	3-T11C4-SPARE				50
	29	3-T11C4-SPARE				50
	30	3-T12C4-S22	Multicavo 3-JB22C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	31	3-T12C4-SPARE				50
	32	3-T12C4-SPARE				50
	33	3-T11C4-P30	3-FV1001	17,2	4G2,5	50
	34	3-T11C4-P31	3-FV1002	17,2	4G2,5	50
	35	3-T11C4-P32	3-HV1003	17,2	4G2,5	50
	36	3-T12C4-P28	3-FV1031	17,2	4G2,5	50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
17	37	3-T12C4-P29	3-FV1032	17,2	4G2,5	50
	38	3-T12C4-P30	3-HV1033	17,2	4G2,5	50
	39	3-T11C4-P33	Alim. 3-QCP3146	18,3	4G4	50
	40	3-T11C4-P34	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	41	3-T11C4-SPARE				50
	42	3-T11C4-SPARE				50
	43	3-T11C4-SPARE				50
18	44	3-T11C4-SPARE				50
	45	3-T11C4-S65	FO BUS CAMPO 1 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	46	3-T11C4-S66	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	47	3-T12C4-S23	FO BUS CAMPO 2 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	48	3-T12C4-S24	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	49	3-T12C4-SPARE				32
	50	3-T12C4-SPARE				32
	51	3-T11C4-S67	3-ZSH1005	13,49	AWG20 2coppie	32
	52	3-T11C4-S68	3-ZSH1035	13,49	AWG20 2coppie	32
	53	3-T11C4-SPARE				32
	54	3-T11C4-SPARE				32
	55	3-T12C4-SPARE				32
	56	3-T12C4-SPARE				32
	57	3-T11C4-SPARE				32
	58	3-T11C4-SPARE				32
	59	3-T11C4-SPARE				32
	60	3-T11C4-SPARE				32
	61	3-T11C4-SPARE				32
	62	3-T11C4-SPARE				32
	63	3-T12C4-SPARE				32
	64	3-T12C4-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C407 (fori 19,20)						
19	1	3-T11C4-S69	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C4-S70	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C4-S71	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C4-S72	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C4-S73	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C4-S74	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C4-S75	3-ZSH1029	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C4-P35	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C4-P31	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C4-SPARE				32
	11	3-T12C4-SPARE				32
	12	3-T12C4-SPARE				32
	13	3-T11C4-SPARE				32
	14	3-T11C4-SPARE				32
	15	3-T11C4-SPARE				32
	16	3-T11C4-SPARE				32
20	17	3-T11C4-P36	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	18	3-T11C4-SPARE				50
	19	3-T11C4-SPARE				50
	20	3-T12C4-S25	Multicavo 3-JB22C4	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T12C4-SPARE				50
	22	3-T11C4-S76	Multicavo 3-JB22C4	27,46	AWG22 24coppie	50
	23	3-T11C4-SPARE				50
	24	3-T11C4-SPARE				50
	25	3-T12C4-S26	Multicavo 3-JB22C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	26	3-T12C4-SPARE				50
	27	3-T12C4-SPARE				50
	28	3-T12C4-SPARE				50
LOCALE VALVOLE 3-C408 (fori 21,22,23,24)						
21	1	3-T11C4-P37	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C4-P32	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C4-P38	alimentazione 3-PCS08C4	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C4-P33	alimentazione 3-PCS08C4	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C4-SPARE				32
	6	3-T11C4-S77	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C4-S78	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C4-S79	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C4-S80	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C4-S81	Riv. Inc. e Gas	12		32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
21	11	3-T11C4-S82	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T11C4-P39	3-FV1121 (molla)	16,4	3G2,5	32
	13	3-T11C4-P40	3-FV1122 (molla)	16,4	3G2,5	32
	14	3-T11C4-P41	3-HV1123 (molla)	16,4	3G2,5	32
	15	3-T11C4-SPARE				32
	16	3-T12C4-P34	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	17	3-T12C4-SPARE				32
	18	3-T12C4-SPARE				32
	19	3-T12C4-SPARE				32
	20	3-T12C4-SPARE				32
22	21	3-T11C4-S83	Multicavo 3-JB31C4	21,16	AWG22 12coppie	50
	22	3-T11C4-S84	Multicavo 3-JB31C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	23	3-T11C4-S85	Multicavo 3-JB22C4	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T11C4-S86	Multicavo 3-JB32C4 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	25	3-T11C4-S87	Multicavo 3-JB33C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	26	3-T11C4-S88	Multicavo 3-JB33C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	27	3-T12C4-SPARE				50
	28	3-T12C4-SPARE				50
	29	3-T11C4-P42	3-FV1021			50
	30	3-T11C4-P43	3-FV1022			50
	31	3-T11C4-P44	3-HV1023			50
	32	3-T12C4-SPARE				50
23	33	3-T12C4-SPARE		17,2	4G2,5	50
	34	3-T12C4-SPARE		17,2	4G2,5	50
	35	3-T12C4-SPARE		17,2	4G2,5	50
	36	3-T11C4-P45	3-FV1101	17,2	4G2,5	50
	37	3-T11C4-P46	3-FV1102	17,2	4G2,5	50
	38	3-T11C4-P47	3-HV1103	17,2	4G2,5	50
	39	3-T12C4-P35	Alim. 3-QCP3147	18,3	4G4	50
	40	3-T11C4-P48	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	41	3-T11C4-S89	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	42	3-T11C4-SPARE				50
	43	3-T11C4-SPARE				50
	44	3-T12C4-P36	Cond. Terra	19,8	1G95	50
24	45	3-T11C4-SPARE				32
	46	3-T11C4-S90	FO BUS CAMPO 1 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	47	3-T11C4-S91	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	48	3-T12C4-S27	FO BUS CAMPO 2 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	49	3-T12C4-S28	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	50	3-T11C4-S92	3-ZSH1029	13,49	AWG20 2coppie	32
	51	3-T11C4-S93	3-ZSH1025	13,49	AWG20 2coppie	32
	52	3-T11C4-S94	3-ZSH1105	13,49	AWG20 2coppie	32
	53	3-T11C4-SPARE				32
	54	3-T11C4-SPARE				32
	55	3-T11C4-SPARE				32
	56	3-T12C4-SPARE				32
	57	3-T12C4-SPARE				32
	58	3-T11C4-S95	Profibus princ. valvole 3-FV/HV112x	14,91	Profibus	32
	59	3-T11C4-SPARE				32
	60	3-T11C4-SPARE				32
	61	3-T12C4-S29	Profibus second. valvole 3-FV/HV112x	14,91	Profibus	32
	62	3-T12C4-SPARE				32
	63	3-T12C4-SPARE				32
	64	3-T12C4-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C409 (fori 25,26)						
25	1	3-T11C4-S96	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C4-S97	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C4-S98	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C4-S99	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C4-S100	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C4-S101	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C4-S102	3-ZSH1119	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C4-P49	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C4-P37	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C4-SPARE				32
	11	3-T12C4-SPARE				32
	12	3-T12C4-SPARE				32
	13	3-T11C4-SPARE				32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	14	3-T11C4-SPARE				32
	15	3-T11C4-SPARE				32
	16	3-T11C4-SPARE				32
26	17	3-T11C4-P50	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	18	3-T11C4-SPARE				50
	19	3-T11C4-SPARE				50
	20	3-T11C4-S103	Multicavo 3-JB31C4	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T11C4-S104	Multicavo 3-JB31C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	22	3-T11C4-SPARE				50
	23	3-T12C4-S30	Multicavo 3-JB31C4 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C4-SPARE				50
	25	3-T12C4-SPARE				50
	26	3-T12C4-SPARE				50
	27	3-T12C4-SPARE				50
	28	3-T12C4-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C410 (fori 27,28,29,30)						
27	1	3-T11C4-P51	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C4-P38	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C4-P52	alimentazione 3-PCS10C4	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C4-P39	alimentazione 3-PCS10C4	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C4-SPARE				32
	6	3-T12C4-P40	3-FT loc. 11 (aliment.)	12,5		32
	7	3-T12C4-P41	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	8	3-T12C4-SPARE				32
	9	3-T12C4-SPARE				32
	10	3-T12C4-S31	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	11	3-T12C4-S32	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	12	3-T11C4-S105	3-ZSH1115	13,49	AWG20 2coppie	32
	13	3-T11C4-S106	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	14	3-T11C4-S107	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	15	3-T11C4-SPARE				32
	16	3-T12C4-SPARE				32
28	17	3-T11C4-SPARE				50
	18	3-T11C4-SPARE				50
	19	3-T12C4-S33	Multicavo 3-JB31C4 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	20	3-T12C4-S34	Multicavo 3-JB32C4	27,46	AWG22 24coppie	50
	21	3-T12C4-P42	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	22	3-T12C4-SPARE				50
	23	3-T11C4-SPARE				50
	24	3-T12C4-S35	Multicavo 3-JB32C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	25	3-T12C4-SPARE				50
29	26	3-T11C4-SPARE				50
	27	3-T11C4-SPARE				50
	28	3-T11C4-SPARE				50
	29	3-T12C4-SPARE				50
	30	3-T12C4-SPARE				50
	31	3-T12C4-SPARE				50
	32	3-T11C4-P53	Alim. 3-QCP3148	18,3	4G4	50
	33	3-T11C4-P54	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	34	3-T11C4-SPARE				50
	35	3-T11C4-G06	monitoraggio geotecnico			50
	36	3-T11C4-G07	monitoraggio geotecnico			50
	37	3-T11C4-SPARE				50
	38	3-T12C4-P43	3-FV1131	17,2	4G2,5	50
	39	3-T12C4-P44	3-FV1132	17,2	4G2,5	50
	40	3-T12C4-P45	3-HV1133	17,2	4G2,5	50
30	41	3-T11C4-S108	3-ZSH1135	13,49	AWG20 2coppie	32
	42	3-T12C4-S36	3-ZSH1119	13,49	AWG20 2coppie	32
	43	3-T11C4-SPARE				32
	44	3-T11C4-SPARE				32
	45	3-T11C4-S109	Riv. Inc. e Gas	12		32
	46	3-T11C4-S110	Riv. Inc. e Gas	12		32
	47	3-T11C4-S111	Riv. Inc. e Gas	12		32
	48	3-T11C4-S112	Riv. Inc. e Gas	12		32
	49	3-T11C4-S113	Riv. Inc. e Gas	12		32
	50	3-T11C4-S114	Riv. Inc. e Gas	12		32
	51	3-T11C4-SPARE				32
	52	3-T11C4-SPARE				32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	53	3-T11C4-SPARE				32
	54	3-T12C4-P46	3-FV1111	17,2	4G2,5	32
	55	3-T12C4-P47	3-FV1112	17,2	4G2,5	32
	56	3-T12C4-P48	3-HV1113	17,2	4G2,5	32
LOCALE CONNETTORE 3-C411 (fori 31,32)						
31	1	3-T12C4-SPARE				50
	2	3-T12C4-SPARE				50
	3	3-T12C4-P49	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	4	3-T11C4-P55	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	5	3-T11C4-S115	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	6	3-T11C4-S116	Multicavo 3-JB33C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	7	3-T11C4-S117	Multicavo 3-JB32C4	27,46	AWG22 24coppie	50
	8	3-T12C4-S37	Multicavo 3-JB32C4	27,46	AWG22 24coppie	50
	9	3-T12C4-SPARE				50
	10	3-T11C4-S118	Multicavo 3-JB33C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	11	3-T12C4-S38	Multicavo 3-JB32C4	18,10	AWG22 8coppie	50
	12	3-T12C4-SPARE				50
	13	3-T11C4-SPARE				50
	14	3-T11C4-G08	monitoraggio geotecnico			50
	15	3-T11C4-SPARE				50
32	16	3-T11C4-P56	luci principale	16,4	3G2,5	32
	17	3-T12C4-P50	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	18	3-T11C4-SPARE				32
	19	3-T11C4-P57	3-FT1121 3-FT1122 3-FT1131 3-FT1132	12,5		32
	20	3-T12C4-SPARE				32
	21	3-T12C4-SPARE				32
	22	3-T11C4-P58	3-FV1121 (molla)	16,4	3G2,5	32
	23	3-T11C4-P59	3-FV1122 (molla)	16,4	3G2,5	32
	24	3-T11C4-P60	3-HV1123 (molla)	16,4	3G2,5	32
	25	3-T11C4-S119	3-ZSH1127	13,49	AWG20 2coppie	32
	26	3-T11C4-S120	Riv. Inc. e Gas	12		32
	27	3-T11C4-S121	Riv. Inc. e Gas	12		32
	28	3-T11C4-S122	Riv. Inc. e Gas	12		32
	29	3-T11C4-S123	Riv. Inc. e Gas	12		32
	30	3-T11C4-S124	Riv. Inc. e Gas	12		32
	31	3-T11C4-S125	Riv. Inc. e Gas	12		32
	32	3-T11C4-S126	Profibus princ. valvole 3-FV/HV112x	14,91	Profibus	32
	33	3-T11C4-P61	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	34	3-T11C4-P62	3-FV1121	17,2	4G2,5	32
	35	3-T11C4-P63	3-FV1122	17,2	4G2,5	32
	36	3-T11C4-P64	3-HV1123	17,2	4G2,5	32
	37	3-T11C4-SPARE				32
	38	3-T12C4-S39	Profibus second. valvole 3-FV/HV112x	14,91	Profibus	32
	39	3-T12C4-SPARE				32
	40	3-T11C4-SPARE				32
	41	3-T11C4-SPARE				32
	42	3-T11C4-SPARE				32
	43	3-T11C4-SPARE				32
CASSONE 5						
LOCALE CONNETTORE 3-C501 (fori 1,2)						
	1	3-T11C5-P01	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C5-P01	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C5-P02	3-FV1201 (molla)	16,4	3G2,5	32
	4	3-T11C5-P03	3-FV1202 (molla)	16,4	3G2,5	32
	5	3-T11C5-P04	3-HV1203 (molla)	16,4	3G2,5	32
	6	3-T11C5-SPARE				32
	7	3-T11C5-P05	3-FT1201 & 3-FT1202 (alim.)	12,5		32
	8	3-T11C5-S01	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C5-S02	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C5-S03	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C5-S04	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T11C5-S05	Riv. Inc. e Gas	12		32
	13	3-T11C5-S06	Riv. Inc. e Gas	12		32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
01	14	3-T11C5-S07	3-ZSH1207	13,49	AWG20 2coppie	32
	15	3-T12C5-S01	3-ZSH1219	13,49	AWG20 2coppie	32
	16	3-T11C5-P06	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	17	3-T11C5-S08	Profibus princ. valvole 3-FV/HV120x	14,91	Profibus	32
	18	3-T11C5-G01	monitoraggio geotecnico			32
	19	3-T12C5-S02	Profibus second. valvole 3-FV/HV120x	14,91	Profibus	32
	20	3-T12C5-SPARE				32
	21	3-T12C5-SPARE				32
	22	3-T12C5-SPARE				32
	23	3-T12C5-SPARE				32
	24	3-T12C5-SPARE				32
	25	3-T11C5-SPARE				32
	26	3-T11C5-SPARE				32
	27	3-T11C5-SPARE				32
	28	3-T11C5-SPARE				32
02	29	3-T11C5-P07	3-FV1201	17,2	4G2,5	50
	30	3-T11C5-P08	3-FV1202	17,2	4G2,5	50
	31	3-T11C5-P09	3-HV1203	17,2	4G2,5	50
	32	3-T11C5-P10	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	33	3-T12C5-P02	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	34	3-T11C5-S09	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	35	3-T11C5-S10	Multicavo 3-JB11C5	27,46	AWG22 24coppie	50
	36	3-T11C5-S11	Multicavo 3-JB12C5	27,46	AWG22 24coppie	50
	37	3-T11C5-S12	Multicavo 3-JB12C5	27,46	AWG22 24coppie	50
	38	3-T11C5-SPARE				50
	39	3-T11C5-SPARE				50
	40	3-T11C5-SPARE				50
	41	3-T11C5-SPARE				50
	42	3-T12C5-S03	Multicavo 3-JB12C5 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	43	3-T12C5-SPARE				50
	44	3-T12C5-SPARE				50
	45	3-T12C5-SPARE				50
	46	3-T12C5-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C502 (fori 3,4,5,6)						
03	1	3-T11C5-P11	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C5-P03	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C5-P12	alimentazione 3-PCS02C5	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C5-P04	alimentazione 3-PCS02C5	18,8	3G2,5	32
	5	3-T12C5-P05	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	6	3-T12C5-SPARE				32
	7	3-T11C5-SPARE				32
	8	3-T12C5-P06	3-FT loc. 1 (aliment.)	12,5		32
	9	3-T12C5-G01	monitoraggio geotecnico			32
	10	3-T12C5-G02	monitoraggio geotecnico			32
	11	3-T12C5-SPARE				32
	12	3-T11C5-S13	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	13	3-T12C5-S04	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	14	3-T12C5-S05	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	15	3-T12C5-SPARE				32
	16	3-T12C5-SPARE				32
	17	3-T11C5-SPARE				32
	18	3-T11C5-SPARE				32
	19	3-T11C5-SPARE				32
	20	3-T11C5-SPARE				32
04	21	3-T11C5-SPARE				50
	22	3-T11C5-SPARE				50
	23	3-T12C5-S06	Multicavo 3-JB12C5 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C5-S07	Multicavo 3-JB13C5	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T12C5-S08	JB Galleria second.	23,12	AWG22 16coppie	50
	26	3-T11C5-SPARE				50
	27	3-T12C5-P07	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	28	3-T12C5-S09	Multicavo 3-JB13C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	29	3-T12C5-SPARE				50
	30	3-T11C5-SPARE				50
	31	3-T11C5-SPARE				50
	32	3-T11C5-SPARE				50
	33	3-T11C5-SPARE				50
	34	3-T12C5-SPARE				50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
05	35	3-T12C5-SPARE				50
	36	3-T11C5-SPARE				50
	37	3-T11C5-SPARE				50
	38	3-T11C5-SPARE				50
	39	3-T12C5-P08	3-FV1211	17,2	4G2,5	50
	40	3-T12C5-P09	3-FV1212	17,2	4G2,5	50
	41	3-T12C5-P10	3-HV1213	17,2	4G2,5	50
	42	3-T11C5-P13	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	43	3-T11C5-SPARE				50
	44	3-T11C5-P14	Alim. 3-QCP3149	18,3	4G4	50
	45	3-T11C5-SPARE				50
	46	3-T11C5-SPARE				50
	47	3-T11C5-SPARE				50
	48	3-T12C5-P11	3-FV1231	17,2	4G2,5	50
	49	3-T12C5-P12	3-FV1232	17,2	4G2,5	50
	50	3-T12C5-P13	3-HV1233	17,2	4G2,5	50
	51	3-T12C5-SPARE				50
	52	3-T12C5-SPARE				50
	53	3-T12C5-SPARE				50
06	54	3-T11C5-S14	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	55	3-T12C5-SPARE				32
	56	3-T11C5-SPARE				32
	57	3-T11C5-SPARE				32
	58	3-T11C5-S15	3-ZSH1215	13,49	AWG20 2coppie	32
	59	3-T11C5-S16	3-ZSH1235	13,49	AWG20 2coppie	32
	60	3-T12C5-S10	3-ZSH1219	13,49	AWG20 2coppie	32
	61	3-T11C5-S17	Riv. Inc. e Gas	12		32
	62	3-T11C5-S18	Riv. Inc. e Gas	12		32
	63	3-T11C5-S19	Riv. Inc. e Gas	12		32
	64	3-T11C5-S20	Riv. Inc. e Gas	12		32
	65	3-T11C5-S21	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C5-S22	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T12C5-SPARE				32
	68	3-T12C5-SPARE				32
	69	3-T11C5-G02	monitoraggio geotecnico			32
	70	3-T11C5-G03	monitoraggio geotecnico			32
	71	3-T11C5-G04	monitoraggio geotecnico			32
	72	3-T11C5-G05	monitoraggio geotecnico			32
	73	3-T11C5-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C503 (fori 7,8)						
07	1	3-T11C5-P15	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C5-P14	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C5-SPARE				32
	4	3-T11C5-S23	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C5-S24	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C5-S25	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C5-S26	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C5-S27	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C5-S28	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C5-S29	3-ZSH1229	13,49	AWG20 2coppie	32
	11	3-T11C5-P16	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	12	3-T11C5-SPARE				32
	13	3-T11C5-SPARE				32
	14	3-T12C5-SPARE				32
	15	3-T12C5-SPARE				32
	16	3-T12C5-SPARE				32
08	17	3-T12C5-S11	Multicavo 3-JB13C5	21,16	AWG22 12coppie	50
	18	3-T12C5-S12	Multicavo 3-JB13C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	19	3-T11C5-S30	Multicavo 3-JB13C5 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	20	3-T12C5-SPARE				50
	21	3-T11C5-SPARE				50
	22	3-T11C5-SPARE				50
	23	3-T11C5-SPARE				50
	24	3-T11C5-SPARE				50
	25	3-T11C5-SPARE				50
	26	3-T12C5-SPARE				50
	27	3-T12C5-SPARE				50
	28	3-T12C5-SPARE				50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
LOCALE VALVOLE 3-C504 (fori 9,10,11,12)						
09	1	3-T11C5-P17	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C5-P15	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C5-P18	alimentazione 3-PCS04C5	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C5-P16	alimentazione 3-PCS04C5	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C5-SPARE				32
	6	3-T11C5-S31	FO BUS CAMPO 1 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	7	3-T11C5-S32	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	8	3-T12C5-S13	FO BUS CAMPO 2 - PCS A +B	10,5	FO12-armato	32
	9	3-T12C5-S14	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	10	3-T11C5-SPARE				32
	11	3-T11C5-S33	Profibus princ. valvole 3-FV/HV120x	14,91	Profibus	32
	12	3-T12C5-P17	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	13	3-T12C5-SPARE				32
	14	3-T11C5-SPARE				32
	15	3-T12C5-S15	Profibus second. valvole 3-FV/HV120x	14,91	Profibus	32
	16	3-T12C5-SPARE				32
	17	3-T11C5-SPARE				32
	18	3-T11C5-SPARE				32
	19	3-T11C5-SPARE				32
	20	3-T11C5-SPARE				32
10	21	3-T12C5-SPARE				50
	22	3-T11C5-SPARE		17,2	4G2,5	50
	23	3-T11C5-SPARE		17,2	4G2,5	50
	24	3-T11C5-S34	JB Galleria princ.	14,7	4G1,5	50
	25	3-T12C5-S16	3-ZSH1229	13,49	AWG20 2coppie	50
	26	3-T11C5-S35	Multicavo 3-JB12C5	27,46	AWG22 24coppie	50
	27	3-T12C5-S17	JB Galleria second.	23,12	AWG22 16coppie	50
	28	3-T11C5-SPARE		17,2	4G2,5	50
	29	3-T12C5-S18	Multicavo 3-JB21C5	27,46	AWG22 24coppie	50
	30	3-T11C5-S36	Multicavo 3-JB12C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	31	3-T11C5-P19	3-FV1201 (molla)	16,4	3G2,5	50
	32	3-T11C5-P20	3-FV1202 (molla)	16,4	3G2,5	50
	33	3-T11C5-P21	3-HV1203 (molla)	16,4	3G2,5	50
	34	3-T12C5-P18	3-FV1311			50
	35	3-T12C5-P19	3-FV1312			50
	36	3-T12C5-P20	3-HV1313			50
	37	3-T12C5-SPARE				50
	38	3-T12C5-SPARE				50
11	39	3-T11C5-P22	3-FV1221	17,2	4G2,5	50
	40	3-T11C5-P23	3-FV1222	17,2	4G2,5	50
	41	3-T11C5-P24	3-HV1223	17,2	4G2,5	50
	42	3-T12C5-SPARE				50
	43	3-T12C5-SPARE				50
	44	3-T12C5-SPARE				50
	45	3-T12C5-P21	Alim. 3-QCP3150	18,3	4G4	50
	46	3-T11C5-P25	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	47	3-T11C5-S37	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	48	3-T11C5-S38	Multicavo 3-JB13C5 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	49	3-T11C5-SPARE				50
	50	3-T12C5-P22	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	51	3-T11C5-S39	3-ZSH1225	13,49	AWG20 2coppie	50
	52	3-T11C5-S40	Multicavo 3-JB11C5	27,46	AWG22 24coppie	50
	53	3-T12C5-SPARE				50
	54	3-T11C5-SPARE				50
	55	3-T11C5-SPARE				50
	56	3-T11C5-SPARE				50
12	57	3-T11C5-SPARE				32
	58	3-T12C5-SPARE				32
	59	3-T12C5-SPARE				32
	60	3-T11C5-S41	3-ZSH1315	13,49	AWG20 2coppie	32
	61	3-T12C5-S19	3-ZSH1319	13,49	AWG20 2coppie	32
	62	3-T12C5-SPARE				32
	63	3-T12C5-SPARE				32
	64	3-T11C5-S42	Riv. Inc. e Gas	12		32
	65	3-T11C5-S43	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C5-S44	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T11C5-S45	Riv. Inc. e Gas	12		32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	68	3-T11C5-S46	Riv. Inc. e Gas	12		32
	69	3-T11C5-S47	Riv. Inc. e Gas	12		32
	70	3-T12C5-SPARE				32
	71	3-T12C5-SPARE				32
	72	3-T12C5-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C505 (fori 13,14)						
13	1	3-T11C5-S48	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C5-S49	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C5-S50	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C5-S51	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C5-S52	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C5-S53	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C5-S54	3-ZSH1319	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C5-P26	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C5-P23	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C5-SPARE				32
	11	3-T12C5-SPARE				32
	12	3-T12C5-SPARE				32
	13	3-T11C5-SPARE				32
	14	3-T11C5-SPARE				32
	15	3-T11C5-SPARE				32
	16	3-T11C5-SPARE				32
14	17	3-T11C5-SPARE				50
	18	3-T12C5-S20	Multicavo 3-JB21C5	27,46	AWG22 24coppie	50
	19	3-T11C5-SPARE				50
	20	3-T11C5-S55	Multicavo 3-JB21C5	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T11C5-S56	Multicavo 3-JB21C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	22	3-T11C5-P27	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	23	3-T11C5-SPARE				50
	24	3-T12C5-SPARE				50
	25	3-T12C5-SPARE				50
	26	3-T12C5-SPARE				50
	27	3-T12C5-SPARE				50
	28	3-T12C5-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C506 (fori 15,16,17,18)						
15	1	3-T11C5-P28	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C5-P24	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C5-P29	alimentazione 3-PCS06C5	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C5-P25	alimentazione 3-PCS06C5	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C5-SPARE				32
	6	3-T11C5-S57	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C5-S58	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C5-S59	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C5-S60	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C5-S61	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C5-S62	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T12C5-P26	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	13	3-T12C5-SPARE				32
	14	3-T11C5-SPARE				32
	15	3-T11C5-SPARE				32
	16	3-T11C5-SPARE				32
	17	3-T11C5-SPARE				32
	18	3-T12C5-SPARE				32
	19	3-T12C5-SPARE				32
	20	3-T12C5-SPARE				32
16	21	3-T12C5-P27	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	22	3-T11C5-SPARE				50
	23	3-T11C5-S63	Multicavo 3-JB21C5	21,16	AWG22 12coppie	50
	24	3-T12C5-S21	Multicavo 3-JB22C5	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T11C5-SPARE				50
	26	3-T12C5-SPARE				50
	27	3-T11C5-S64	Multicavo 3-JB21C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	28	3-T11C5-SPARE				50
	29	3-T11C5-SPARE				50
	30	3-T12C5-S22	Multicavo 3-JB22C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	31	3-T12C5-SPARE				50
	32	3-T12C5-SPARE				50
	33	3-T11C5-P30	3-FV1301	17,2	4G2,5	50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
17	34	3-T11C5-P31	3-FV1302	17,2	4G2,5	50
	35	3-T11C5-P32	3-HV1303	17,2	4G2,5	50
	36	3-T12C5-P28	3-FV1331	17,2	4G2,5	50
	37	3-T12C5-P29	3-FV1332	17,2	4G2,5	50
	38	3-T12C5-P30	3-HV1333	17,2	4G2,5	50
	39	3-T11C5-P33	Alim. 3-QCP3151	18,3	4G4	50
	40	3-T11C5-P34	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	41	3-T11C5-SPARE				50
	42	3-T11C5-SPARE				50
	43	3-T11C5-SPARE				50
18	44	3-T11C5-SPARE				50
	45	3-T11C5-S65	FO BUS CAMPO 1 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	46	3-T11C5-S66	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	47	3-T12C5-S23	FO BUS CAMPO 2 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	48	3-T12C5-S24	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	49	3-T12C5-SPARE				32
	50	3-T12C5-SPARE				32
	51	3-T11C5-S67	3-ZSH1305	13,49	AWG20 2coppie	32
	52	3-T11C5-S68	3-ZSH1335	13,49	AWG20 2coppie	32
	53	3-T11C5-SPARE				32
	54	3-T11C5-SPARE				32
	55	3-T12C5-SPARE				32
	56	3-T12C5-SPARE				32
	57	3-T11C5-SPARE				32
	58	3-T11C5-SPARE				32
	59	3-T11C5-SPARE				32
	60	3-T11C5-SPARE				32
	61	3-T11C5-SPARE				32
	62	3-T11C5-SPARE				32
	63	3-T12C5-SPARE				32
	64	3-T12C5-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C507 (fori 19,20)						
19	1	3-T11C5-S69	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C5-S70	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C5-S71	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C5-S72	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C5-S73	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C5-S74	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C5-S75	3-ZSH1329	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C5-P35	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C5-P31	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C5-SPARE				32
	11	3-T12C5-SPARE				32
	12	3-T12C5-SPARE				32
	13	3-T11C5-SPARE				32
	14	3-T11C5-SPARE				32
	15	3-T11C5-SPARE				32
	16	3-T11C5-SPARE				32
20	17	3-T11C5-P36	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	18	3-T11C5-SPARE				50
	19	3-T11C5-SPARE				50
	20	3-T12C5-S25	Multicavo 3-JB22C5	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T12C5-SPARE				50
	22	3-T11C5-S76	Multicavo 3-JB22C5	27,46	AWG22 24coppie	50
	23	3-T11C5-SPARE				50
	24	3-T11C5-SPARE				50
	25	3-T12C5-S26	Multicavo 3-JB22C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	26	3-T12C5-SPARE				50
	27	3-T12C5-SPARE				50
	28	3-T12C5-SPARE				50
LOCALE VALVOLE 3-C508 (fori 21,22,23,24)						
	1	3-T11C5-P37	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C5-P32	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C5-P38	alimentazione 3-PCS08C5	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C5-P33	alimentazione 3-PCS08C5	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C5-SPARE				32
	6	3-T11C5-S77	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C5-S78	Riv. Inc. e Gas	12		32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
21	8	3-T11C5-S79	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C5-S80	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C5-S81	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C5-S82	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T11C5-P39	3-FV1421 (molla)	16,4	3G2,5	32
	13	3-T11C5-P40	3-FV1422 (molla)	16,4	3G2,5	32
	14	3-T11C5-P41	3-HV1423 (molla)	16,4	3G2,5	32
	15	3-T11C5-SPARE				32
	16	3-T12C5-P34	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	17	3-T12C5-SPARE				32
	18	3-T12C5-SPARE				32
	19	3-T12C5-SPARE				32
	20	3-T12C5-SPARE				32
22	21	3-T11C5-S83	Multicavo 3-JB31C5	21,16	AWG22 12coppie	50
	22	3-T11C5-S84	Multicavo 3-JB31C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	23	3-T11C5-S85	Multicavo 3-JB22C5	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T11C5-S86	Multicavo 3-JB32C5 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	25	3-T11C5-S87	Multicavo 3-JB33C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	26	3-T11C5-S88	Multicavo 3-JB33C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	27	3-T12C5-SPARE				50
	28	3-T12C5-SPARE				50
	29	3-T11C5-P42	3-FV1321			50
	30	3-T11C5-P43	3-FV1322			50
	31	3-T11C5-P44	3-HV1323			50
	32	3-T12C5-SPARE				50
23	33	3-T12C5-SPARE		17,2	4G2,5	50
	34	3-T12C5-SPARE		17,2	4G2,5	50
	35	3-T12C5-SPARE		17,2	4G2,5	50
	36	3-T11C5-P45	3-FV1401	17,2	4G2,5	50
	37	3-T11C5-P46	3-FV1402	17,2	4G2,5	50
	38	3-T11C5-P47	3-HV1403	17,2	4G2,5	50
	39	3-T12C5-P35	Alim. 3-QCP3152	18,3	4G4	50
	40	3-T11C5-P48	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	41	3-T11C5-S89	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	42	3-T11C5-SPARE				50
	43	3-T11C5-SPARE				50
	44	3-T12C5-P36	Cond. Terra	19,8	1G95	50
24	45	3-T11C5-SPARE				32
	46	3-T11C5-S90	FO BUS CAMPO 1 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	47	3-T11C5-S91	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	48	3-T12C5-S27	FO BUS CAMPO 2 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	49	3-T12C5-S28	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	50	3-T11C5-S92	3-ZSH1329	13,49	AWG20 2coppie	32
	51	3-T11C5-S93	3-ZSH1325	13,49	AWG20 2coppie	32
	52	3-T11C5-S94	3-ZSH1405	13,49	AWG20 2coppie	32
	53	3-T11C5-SPARE				32
	54	3-T11C5-SPARE				32
	55	3-T11C5-SPARE				32
	56	3-T12C5-SPARE				32
	57	3-T12C5-SPARE				32
	58	3-T11C5-S95	Profibus princ. valvole 3-FV/HV142x	14,91	Profibus	32
	59	3-T11C5-SPARE				32
	60	3-T11C5-SPARE				32
	61	3-T12C5-S29	Profibus second. valvole 3-FV/HV142x	14,91	Profibus	32
	62	3-T12C5-SPARE				32
	63	3-T12C5-SPARE				32
	64	3-T12C5-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C509 (fori 25,26)						
25	1	3-T11C5-S96	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C5-S97	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C5-S98	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C5-S99	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C5-S100	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C5-S101	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C5-S102	3-ZSH1419	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C5-P49	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C5-P37	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C5-SPARE				32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	11	3-T12C5-SPARE				32
	12	3-T12C5-SPARE				32
	13	3-T11C5-SPARE				32
	14	3-T11C5-SPARE				32
	15	3-T11C5-SPARE				32
	16	3-T11C5-SPARE				32
26	17	3-T11C5-P50	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	18	3-T11C5-SPARE				50
	19	3-T11C5-SPARE				50
	20	3-T11C5-S103	Multicavo 3-JB31C5	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T11C5-S104	Multicavo 3-JB31C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	22	3-T11C5-SPARE				50
	23	3-T12C5-S30	Multicavo 3-JB31C5 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C5-SPARE				50
	25	3-T12C5-SPARE				50
	26	3-T12C5-SPARE				50
	27	3-T12C5-SPARE				50
	28	3-T12C5-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-CS10 (fori 27,28,29,30)						
27	1	3-T11C5-P51	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C5-P38	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C5-P52	alimentazione 3-PCS10C5	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C5-P39	alimentazione 3-PCS10C5	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C5-SPARE				32
	6	3-T12C5-P40	3-FT loc. 11 (aliment.)	12,5		32
	7	3-T12C5-P41	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	8	3-T12C5-SPARE				32
	9	3-T12C5-SPARE				32
	10	3-T12C5-S31	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	11	3-T12C5-S32	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	12	3-T11C5-S105	3-ZSH1415	13,49	AWG20 2coppie	32
	13	3-T11C5-S106	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	14	3-T11C5-S107	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	15	3-T11C5-SPARE				32
	16	3-T12C5-SPARE				32
28	17	3-T11C5-SPARE				50
	18	3-T11C5-SPARE				50
	19	3-T12C5-S33	Multicavo 3-JB31C5 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	20	3-T12C5-S34	Multicavo 3-JB32C5	27,46	AWG22 24coppie	50
	21	3-T12C5-P42	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	22	3-T12C5-SPARE				50
	23	3-T11C5-SPARE				50
	24	3-T12C5-S35	Multicavo 3-JB32C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	25	3-T12C5-SPARE				50
29	26	3-T11C5-SPARE				50
	27	3-T11C5-SPARE				50
	28	3-T11C5-SPARE				50
	29	3-T12C5-SPARE				50
	30	3-T12C5-SPARE				50
	31	3-T12C5-SPARE				50
	32	3-T11C5-P53	Alim. 3-QCP3153	18,3	4G4	50
	33	3-T11C5-P54	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	34	3-T11C5-SPARE				50
	35	3-T11C5-G06	monitoraggio geotecnico			50
	36	3-T11C5-G07	monitoraggio geotecnico			50
	37	3-T11C5-SPARE				50
	38	3-T12C5-P43	3-FV1431	17,2	4G2,5	50
	39	3-T12C5-P44	3-FV1432	17,2	4G2,5	50
	40	3-T12C5-P45	3-HV1433	17,2	4G2,5	50
30	41	3-T11C5-S108	3-ZSH1435	13,49	AWG20 2coppie	32
	42	3-T12C5-S36	3-ZSH1419	13,49	AWG20 2coppie	32
	43	3-T11C5-SPARE				32
	44	3-T11C5-SPARE				32
	45	3-T11C5-S109	Riv. Inc. e Gas	12		32
	46	3-T11C5-S110	Riv. Inc. e Gas	12		32
	47	3-T11C5-S111	Riv. Inc. e Gas	12		32
	48	3-T11C5-S112	Riv. Inc. e Gas	12		32
	49	3-T11C5-S113	Riv. Inc. e Gas	12		32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	50	3-T11C5-S114	Riv. Inc. e Gas	12		32
	51	3-T11C5-SPARE				32
	52	3-T11C5-SPARE				32
	53	3-T11C5-SPARE				32
	54	3-T12C5-P46	3-FV1411	17,2	4G2,5	32
	55	3-T12C5-P47	3-FV1412	17,2	4G2,5	32
	56	3-T12C5-P48	3-HV1413	17,2	4G2,5	32
LOCALE CONNETTORE 3-C511 (fori 31,32)						
31	1	3-T12C5-SPARE				50
	2	3-T12C5-SPARE				50
	3	3-T12C5-P49	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	4	3-T11C5-P55	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	5	3-T11C5-S115	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	6	3-T11C5-S116	Multicavo 3-JB33C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	7	3-T11C5-S117	Multicavo 3-JB32C5	27,46	AWG22 24coppie	50
	8	3-T12C5-S37	Multicavo 3-JB32C5	27,46	AWG22 24coppie	50
	9	3-T12C5-SPARE				50
	10	3-T11C5-S118	Multicavo 3-JB33C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	11	3-T12C5-S38	Multicavo 3-JB32C5	18,10	AWG22 8coppie	50
	12	3-T12C5-SPARE				50
	13	3-T11C5-SPARE				50
	14	3-T11C5-G08	monitoraggio geotecnico			50
	15	3-T11C5-SPARE				50
32	16	3-T11C5-P56	luci principale	16,4	3G2,5	32
	17	3-T12C5-P50	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	18	3-T11C5-SPARE				32
	19	3-T11C5-P57	3-FT1421 3-FT1422 3-FT1431 3-FT1432	12,5		32
	20	3-T12C5-SPARE				32
	21	3-T12C5-SPARE				32
	22	3-T11C5-P58	3-FV1421 (molla)	16,4	3G2,5	32
	23	3-T11C5-P59	3-FV1422 (molla)	16,4	3G2,5	32
	24	3-T11C5-P60	3-HV1423 (molla)	16,4	3G2,5	32
	25	3-T11C5-S119	3-ZSH1427	13,49	AWG20 2coppie	32
	26	3-T11C5-S120	Riv. Inc. e Gas	12		32
	27	3-T11C5-S121	Riv. Inc. e Gas	12		32
	28	3-T11C5-S122	Riv. Inc. e Gas	12		32
	29	3-T11C5-S123	Riv. Inc. e Gas	12		32
	30	3-T11C5-S124	Riv. Inc. e Gas	12		32
	31	3-T11C5-S125	Riv. Inc. e Gas	12		32
	32	3-T11C5-S126	Profibus princ. valvole 3-FV/HV142x	14,91	Profibus	32
	33	3-T11C5-P61	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	34	3-T11C5-P62	3-FV1421	17,2	4G2,5	32
	35	3-T11C5-P63	3-FV1422	17,2	4G2,5	32
	36	3-T11C5-P64	3-HV1423	17,2	4G2,5	32
	37	3-T11C5-SPARE				32
	38	3-T12C5-S39	Profibus second. valvole 3-FV/HV142x	14,91	Profibus	32
	39	3-T12C5-SPARE				32
	40	3-T11C5-SPARE				32
	41	3-T11C5-SPARE				32
	42	3-T11C5-SPARE				32
	43	3-T11C5-SPARE				32
CASSONE 6						
LOCALE CONNETTORE 3-C601 (fori 1,2)						
	1	3-T11C6-P01	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C6-P01	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C6-P02	3-FV1501 (molla)	16,4	3G2,5	32
	4	3-T11C6-P03	3-FV1502 (molla)	16,4	3G2,5	32
	5	3-T11C6-P04	3-HV1503 (molla)	16,4	3G2,5	32
	6	3-T11C6-SPARE				32
	7	3-T11C6-P05	3-FT1501 & 3-FT1502 (alim.)	12,5		32
	8	3-T11C6-S01	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C6-S02	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C6-S03	Riv. Inc. e Gas	12		32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
01	11	3-T11C6-S04	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T11C6-S05	Riv. Inc. e Gas	12		32
	13	3-T11C6-S06	Riv. Inc. e Gas	12		32
	14	3-T11C6-S07	3-ZSH1507	13,49	AWG20 2coppie	32
	15	3-T12C6-S01	3-ZSH1519	13,49	AWG20 2coppie	32
	16	3-T11C6-P06	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	17	3-T11C6-S08	Profibus princ. valvole 3-FV/HV150x	14,91	Profibus	32
	18	3-T11C6-G01	monitoraggio geotecnico			32
	19	3-T12C6-S02	Profibus second. valvole 3-FV/HV150x	14,91	Profibus	32
	20	3-T12C6-SPARE				32
	21	3-T12C6-SPARE				32
	22	3-T12C6-SPARE				32
	23	3-T12C6-SPARE				32
	24	3-T12C6-SPARE				32
	25	3-T11C6-SPARE				32
	26	3-T11C6-SPARE				32
	27	3-T11C6-SPARE				32
	28	3-T11C6-SPARE				32
02	29	3-T11C6-P07	3-FV1501	17,2	4G2,5	50
	30	3-T11C6-P08	3-FV1502	17,2	4G2,5	50
	31	3-T11C6-P09	3-HV1503	17,2	4G2,5	50
	32	3-T11C6-P10	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	33	3-T12C6-P02	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	34	3-T11C6-S09	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	35	3-T11C6-S10	Multicavo 3-JB11C6	27,46	AWG22 24coppie	50
	36	3-T11C6-S11	Multicavo 3-JB12C6	27,46	AWG22 24coppie	50
	37	3-T11C6-S12	Multicavo 3-JB12C6	27,46	AWG22 24coppie	50
	38	3-T11C6-SPARE				50
	39	3-T11C6-SPARE				50
	40	3-T11C6-SPARE				50
	41	3-T11C6-SPARE				50
	42	3-T12C6-S03	Multicavo 3-JB12C6 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	43	3-T12C6-SPARE				50
	44	3-T12C6-SPARE				50
	45	3-T12C6-SPARE				50
	46	3-T12C6-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C602 (fori 3,4,5,6)						
03	1	3-T11C6-P11	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C6-P03	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C6-P12	alimentazione 3-PCS02C6	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C6-P04	alimentazione 3-PCS02C6	18,8	3G2,5	32
	5	3-T12C6-P05	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	6	3-T12C6-SPARE				32
	7	3-T11C6-SPARE				32
	8	3-T12C6-P06	3-FT loc. 1 (aliment.)	12,5		32
	9	3-T12C6-G01	monitoraggio geotecnico			32
	10	3-T12C6-G02	monitoraggio geotecnico			32
	11	3-T12C6-SPARE				32
	12	3-T11C6-S13	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	13	3-T12C6-S04	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	14	3-T12C6-S05	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	15	3-T12C6-SPARE				32
	16	3-T12C6-SPARE				32
	17	3-T11C6-SPARE				32
	18	3-T11C6-SPARE				32
	19	3-T11C6-SPARE				32
	20	3-T11C6-SPARE				32
04	21	3-T11C6-SPARE				50
	22	3-T11C6-SPARE				50
	23	3-T12C6-S06	Multicavo 3-JB12C6 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C6-S07	Multicavo 3-JB13C6	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T12C6-S08	JB Galleria second.	23,12	AWG22 16coppie	50
	26	3-T11C6-SPARE				50
	27	3-T12C6-P07	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	28	3-T12C6-S09	Multicavo 3-JB13C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	29	3-T12C6-SPARE				50
	30	3-T11C6-SPARE				50
	31	3-T11C6-SPARE				50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	32	3-T11C6-SPARE				50
	33	3-T11C6-SPARE				50
	34	3-T12C6-SPARE				50
	35	3-T12C6-SPARE				50
05	36	3-T11C6-SPARE				50
	37	3-T11C6-SPARE				50
	38	3-T11C6-SPARE				50
	39	3-T12C6-P08	3-FV1511	17,2	4G2,5	50
	40	3-T12C6-P09	3-FV1512	17,2	4G2,5	50
	41	3-T12C6-P10	3-HV1513	17,2	4G2,5	50
	42	3-T11C6-P13	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	43	3-T11C6-SPARE				50
	44	3-T11C6-P14	Alim. 3-QCP3154	18,3	4G4	50
	45	3-T11C6-SPARE				50
	46	3-T11C6-SPARE				50
	47	3-T11C6-SPARE				50
	48	3-T12C6-P11	3-FV1531	17,2	4G2,5	50
	49	3-T12C6-P12	3-FV1532	17,2	4G2,5	50
	50	3-T12C6-P13	3-HV1533	17,2	4G2,5	50
	51	3-T12C6-SPARE				50
	52	3-T12C6-SPARE				50
	53	3-T12C6-SPARE				50
06	54	3-T11C6-S14	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	55	3-T12C6-SPARE				32
	56	3-T11C6-SPARE				32
	57	3-T11C6-SPARE				32
	58	3-T11C6-S15	3-ZSH1515	13,49	AWG20 2coppie	32
	59	3-T11C6-S16	3-ZSH1535	13,49	AWG20 2coppie	32
	60	3-T12C6-S10	3-ZSH1519	13,49	AWG20 2coppie	32
	61	3-T11C6-S17	Riv. Inc. e Gas	12		32
	62	3-T11C6-S18	Riv. Inc. e Gas	12		32
	63	3-T11C6-S19	Riv. Inc. e Gas	12		32
	64	3-T11C6-S20	Riv. Inc. e Gas	12		32
	65	3-T11C6-S21	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C6-S22	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T12C6-SPARE				32
	68	3-T12C6-SPARE				32
	69	3-T11C6-G02	monitoraggio geotecnico			32
	70	3-T11C6-G03	monitoraggio geotecnico			32
	71	3-T11C6-G04	monitoraggio geotecnico			32
	72	3-T11C6-G05	monitoraggio geotecnico			32
	73	3-T11C6-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C603 (fori 7,8)						
07	1	3-T11C6-P15	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C6-P14	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C6-SPARE				32
	4	3-T11C6-S23	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C6-S24	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C6-S25	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C6-S26	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C6-S27	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C6-S28	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C6-S29	3-ZSH1529	13,49	AWG20 2coppie	32
	11	3-T11C6-P16	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	12	3-T11C6-SPARE				32
	13	3-T11C6-SPARE				32
	14	3-T12C6-SPARE				32
	15	3-T12C6-SPARE				32
	16	3-T12C6-SPARE				32
08	17	3-T12C6-S11	Multicavo 3-JB13C6	21,16	AWG22 12coppie	50
	18	3-T12C6-S12	Multicavo 3-JB13C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	19	3-T11C6-S30	Multicavo 3-JB13C6 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	20	3-T12C6-SPARE				50
	21	3-T11C6-SPARE				50
	22	3-T11C6-SPARE				50
	23	3-T11C6-SPARE				50
	24	3-T11C6-SPARE				50
	25	3-T11C6-SPARE				50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	26	3-T12C6-SPARE				50
	27	3-T12C6-SPARE				50
	28	3-T12C6-SPARE				50
LOCALE VALVOLE 3-C604 (fori 9,10,11,12)						
09	1	3-T11C6-P17	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C6-P15	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C6-P18	alimentazione 3-PCS04C6	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C6-P16	alimentazione 3-PCS04C6	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C6-SPARE				32
	6	3-T11C6-S31	FO BUS CAMPO 1 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	7	3-T11C6-S32	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	8	3-T12C6-S13	FO BUS CAMPO 2 - PCS A +B	10,5	FO12-armato	32
	9	3-T12C6-S14	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	10	3-T11C6-SPARE				32
	11	3-T11C6-S33	Profibus princ. valvole 3-FV/HV150x	14,91	Profibus	32
	12	3-T12C6-P17	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	13	3-T12C6-SPARE				32
	14	3-T11C6-SPARE				32
	15	3-T12C6-S15	Profibus second. valvole 3-FV/HV150x	14,91	Profibus	32
	16	3-T12C6-SPARE				32
	17	3-T11C6-SPARE				32
	18	3-T11C6-SPARE				32
	19	3-T11C6-SPARE				32
	20	3-T11C6-SPARE				32
10	21	3-T12C6-SPARE				50
	22	3-T11C6-SPARE		17,2	4G2,5	50
	23	3-T11C6-SPARE		17,2	4G2,5	50
	24	3-T11C6-S34	JB Galleria princ.	14,7	4G1,5	50
	25	3-T12C6-S16	3-ZSH1529	13,49	AWG20 2coppie	50
	26	3-T11C6-S35	Multicavo 3-JB12C6	27,46	AWG22 24coppie	50
	27	3-T12C6-S17	JB Galleria second.	23,12	AWG22 16coppie	50
	28	3-T11C6-SPARE		17,2	4G2,5	50
	29	3-T12C6-S18	Multicavo 3-JB21C6	27,46	AWG22 24coppie	50
	30	3-T11C6-S36	Multicavo 3-JB12C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	31	3-T11C6-P19	3-FV1501 (molla)	16,4	3G2,5	50
	32	3-T11C6-P20	3-FV1502 (molla)	16,4	3G2,5	50
	33	3-T11C6-P21	3-HV1503 (molla)	16,4	3G2,5	50
	34	3-T12C6-P18	3-FV1611			50
	35	3-T12C6-P19	3-FV1612			50
	36	3-T12C6-P20	3-HV1613			50
	37	3-T12C6-SPARE				50
	38	3-T12C6-SPARE				50
11	39	3-T11C6-P22	3-FV1521	17,2	4G2,5	50
	40	3-T11C6-P23	3-FV1522	17,2	4G2,5	50
	41	3-T11C6-P24	3-HV1523	17,2	4G2,5	50
	42	3-T12C6-SPARE				50
	43	3-T12C6-SPARE				50
	44	3-T12C6-SPARE				50
	45	3-T12C6-P21	Alim. 3-QCP3155	18,3	4G4	50
	46	3-T11C6-P25	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	47	3-T11C6-S37	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	48	3-T11C6-S38	Multicavo 3-JB13C6 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	49	3-T11C6-SPARE				50
	50	3-T12C6-P22	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	51	3-T11C6-S39	3-ZSH1525	13,49	AWG20 2coppie	50
	52	3-T11C6-S40	Multicavo 3-JB11C6	27,46	AWG22 24coppie	50
	53	3-T12C6-SPARE				50
	54	3-T11C6-SPARE				50
	55	3-T11C6-SPARE				50
	56	3-T11C6-SPARE				50
12	57	3-T11C6-SPARE				32
	58	3-T12C6-SPARE				32
	59	3-T12C6-SPARE				32
	60	3-T11C6-S41	3-ZSH1615	13,49	AWG20 2coppie	32
	61	3-T12C6-S19	3-ZSH1619	13,49	AWG20 2coppie	32
	62	3-T12C6-SPARE				32
	63	3-T12C6-SPARE				32
	64	3-T11C6-S42	Riv. Inc. e Gas	12		32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
12	65	3-T11C6-S43	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C6-S44	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T11C6-S45	Riv. Inc. e Gas	12		32
	68	3-T11C6-S46	Riv. Inc. e Gas	12		32
	69	3-T11C6-S47	Riv. Inc. e Gas	12		32
	70	3-T12C6-SPARE				32
	71	3-T12C6-SPARE				32
	72	3-T12C6-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C605 (fori 13,14)						
13	1	3-T11C6-S48	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C6-S49	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C6-S50	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C6-S51	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C6-S52	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C6-S53	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C6-S54	3-ZSH1619	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C6-P26	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C6-P23	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C6-SPARE				32
	11	3-T12C6-SPARE				32
	12	3-T12C6-SPARE				32
	13	3-T11C6-SPARE				32
	14	3-T11C6-SPARE				32
	15	3-T11C6-SPARE				32
	16	3-T11C6-SPARE				32
14	17	3-T11C6-SPARE				50
	18	3-T12C6-S20	Multicavo 3-JB21C6	27,46	AWG22 24coppie	50
	19	3-T11C6-SPARE				50
	20	3-T11C6-S55	Multicavo 3-JB21C6	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T11C6-S56	Multicavo 3-JB21C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	22	3-T11C6-P27	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	23	3-T11C6-SPARE				50
	24	3-T12C6-SPARE				50
	25	3-T12C6-SPARE				50
	26	3-T12C6-SPARE				50
	27	3-T12C6-SPARE				50
	28	3-T12C6-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C606 (fori 15,16,17,18)						
15	1	3-T11C6-P28	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C6-P24	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C6-P29	alimentazione 3-PCS06C6	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C6-P25	alimentazione 3-PCS06C6	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C6-SPARE				32
	6	3-T11C6-S57	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C6-S58	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C6-S59	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C6-S60	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C6-S61	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C6-S62	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T12C6-P26	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	13	3-T12C6-SPARE				32
	14	3-T11C6-SPARE				32
	15	3-T11C6-SPARE				32
	16	3-T11C6-SPARE				32
	17	3-T11C6-SPARE				32
	18	3-T12C6-SPARE				32
	19	3-T12C6-SPARE				32
	20	3-T12C6-SPARE				32
16	21	3-T12C6-P27	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	22	3-T11C6-SPARE				50
	23	3-T11C6-S63	Multicavo 3-JB21C6	21,16	AWG22 12coppie	50
	24	3-T12C6-S21	Multicavo 3-JB22C6	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T11C6-SPARE				50
	26	3-T12C6-SPARE				50
	27	3-T11C6-S64	Multicavo 3-JB21C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	28	3-T11C6-SPARE				50
	29	3-T11C6-SPARE				50
	30	3-T12C6-S22	Multicavo 3-JB22C6	18,10	AWG22 8coppie	50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	31	3-T12C6-SPARE				50
	32	3-T12C6-SPARE				50
17	33	3-T11C6-P30	3-FV1601	17,2	4G2,5	50
	34	3-T11C6-P31	3-FV1602	17,2	4G2,5	50
	35	3-T11C6-P32	3-HV1603	17,2	4G2,5	50
	36	3-T12C6-P28	3-FV1631	17,2	4G2,5	50
	37	3-T12C6-P29	3-FV1632	17,2	4G2,5	50
	38	3-T12C6-P30	3-HV1633	17,2	4G2,5	50
	39	3-T11C6-P33	Alim. 3-QCP3156	18,3	4G4	50
	40	3-T11C6-P34	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	41	3-T11C6-SPARE				50
	42	3-T11C6-SPARE				50
	43	3-T11C6-SPARE				50
	44	3-T11C6-SPARE				50
18	45	3-T11C6-S65	FO BUS CAMPO 1 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	46	3-T11C6-S66	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	47	3-T12C6-S23	FO BUS CAMPO 2 - PCS A+B	10,5	FO12-armato	32
	48	3-T12C6-S24	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	49	3-T12C6-SPARE				32
	50	3-T12C6-SPARE				32
	51	3-T11C6-S67	3-ZSH1605	13,49	AWG20 2coppie	32
	52	3-T11C6-S68	3-ZSH1635	13,49	AWG20 2coppie	32
	53	3-T11C6-SPARE				32
	54	3-T11C6-SPARE				32
	55	3-T12C6-SPARE				32
	56	3-T12C6-SPARE				32
	57	3-T11C6-SPARE				32
	58	3-T11C6-SPARE				32
	59	3-T11C6-SPARE				32
	60	3-T11C6-SPARE				32
	61	3-T11C6-SPARE				32
	62	3-T11C6-SPARE				32
	63	3-T12C6-SPARE				32
	64	3-T12C6-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C607 (fori 19,20)						
19	1	3-T11C6-S69	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C6-S70	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C6-S71	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C6-S72	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C6-S73	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C6-S74	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C6-S75	3-ZSH1629	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C6-P35	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C6-P31	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C6-SPARE				32
	11	3-T12C6-SPARE				32
	12	3-T12C6-SPARE				32
	13	3-T11C6-SPARE				32
	14	3-T11C6-SPARE				32
	15	3-T11C6-SPARE				32
	16	3-T11C6-SPARE				32
20	17	3-T11C6-P36	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	18	3-T11C6-SPARE				50
	19	3-T11C6-SPARE				50
	20	3-T12C6-S25	Multicavo 3-JB22C6	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T12C6-SPARE				50
	22	3-T11C6-S76	Multicavo 3-JB22C6	27,46	AWG22 24coppie	50
	23	3-T11C6-SPARE				50
	24	3-T11C6-SPARE				50
	25	3-T12C6-S26	Multicavo 3-JB22C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	26	3-T12C6-SPARE				50
	27	3-T12C6-SPARE				50
	28	3-T12C6-SPARE				50
LOCALE VALVOLE 3-C608 (fori 21,22,23,24)						
	1	3-T11C6-P37	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C6-P32	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C6-P38	alimentazione 3-PCS08C6	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C6-P33	alimentazione 3-PCS08C6	18,8	3G2,5	32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
21	5	3-T11C6-SPARE				32
	6	3-T11C6-S77	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C6-S78	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C6-S79	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C6-S80	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C6-S81	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C6-S82	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T11C6-P39	3-FV1721 (molla)	16,4	3G2,5	32
	13	3-T11C6-P40	3-FV1722 (molla)	16,4	3G2,5	32
	14	3-T11C6-P41	3-HV1723 (molla)	16,4	3G2,5	32
	15	3-T11C6-SPARE				32
	16	3-T12C6-P34	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	17	3-T12C6-SPARE				32
	18	3-T12C6-SPARE				32
22	19	3-T12C6-SPARE				32
	20	3-T12C6-SPARE				32
	21	3-T11C6-S83	Multicavo 3-JB31C6	21,16	AWG22 12coppie	50
	22	3-T11C6-S84	Multicavo 3-JB31C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	23	3-T11C6-S85	Multicavo 3-JB22C6	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T11C6-S86	Multicavo 3-JB32C6 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	25	3-T11C6-S87	Multicavo 3-JB33C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	26	3-T11C6-S88	Multicavo 3-JB33C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	27	3-T12C6-SPARE				50
	28	3-T12C6-SPARE				50
	29	3-T11C6-P42	3-FV1621			50
	30	3-T11C6-P43	3-FV1622			50
23	31	3-T11C6-P44	3-HV1623			50
	32	3-T12C6-SPARE				50
	33	3-T12C6-SPARE		17,2	4G2,5	50
	34	3-T12C6-SPARE		17,2	4G2,5	50
	35	3-T12C6-SPARE		17,2	4G2,5	50
	36	3-T11C6-P45	3-FV1701	17,2	4G2,5	50
	37	3-T11C6-P46	3-FV1702	17,2	4G2,5	50
	38	3-T11C6-P47	3-HV1703	17,2	4G2,5	50
	39	3-T12C6-P35	Alim. 3-QCP3157	18,3	4G4	50
	40	3-T11C6-P48	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	41	3-T11C6-S89	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	42	3-T11C6-SPARE				50
24	43	3-T11C6-SPARE				50
	44	3-T12C6-P36	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	45	3-T11C6-SPARE				32
	46	3-T11C6-S90	FO BUS CAMPO 1 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	47	3-T11C6-S91	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	48	3-T12C6-S27	FO BUS CAMPO 2 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	49	3-T12C6-S28	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	50	3-T11C6-S92	3-ZSH1629	13,49	AWG20 2coppie	32
	51	3-T11C6-S93	3-ZSH1625	13,49	AWG20 2coppie	32
	52	3-T11C6-S94	3-ZSH1705	13,49	AWG20 2coppie	32
	53	3-T11C6-SPARE				32
	54	3-T11C6-SPARE				32
	55	3-T11C6-SPARE				32
	56	3-T12C6-SPARE				32
	57	3-T12C6-SPARE				32
	58	3-T11C6-S95	Profibus princ. valvole 3-FV/HV172x	14,91	Profibus	32
	59	3-T11C6-SPARE				32
	60	3-T11C6-SPARE				32
	61	3-T12C6-S29	Profibus second. valvole 3-FV/HV172x	14,91	Profibus	32
	62	3-T12C6-SPARE				32
	63	3-T12C6-SPARE				32
	64	3-T12C6-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C609 (fori 25,26)						
	1	3-T11C6-S96	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C6-S97	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C6-S98	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C6-S99	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C6-S100	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C6-S101	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C6-S102	3-ZSH1719	13,49	AWG20 2coppie	32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
25	8	3-T11C6-P49	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C6-P37	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T12C6-SPARE				32
	11	3-T12C6-SPARE				32
	12	3-T12C6-SPARE				32
	13	3-T11C6-SPARE				32
	14	3-T11C6-SPARE				32
	15	3-T11C6-SPARE				32
	16	3-T11C6-SPARE				32
26	17	3-T11C6-P50	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	18	3-T11C6-SPARE				50
	19	3-T11C6-SPARE				50
	20	3-T11C6-S103	Multicavo 3-JB31C6	21,16	AWG22 12coppie	50
	21	3-T11C6-S104	Multicavo 3-JB31C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	22	3-T11C6-SPARE				50
	23	3-T12C6-S30	Multicavo 3-JB31C6 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C6-SPARE				50
	25	3-T12C6-SPARE				50
	26	3-T12C6-SPARE				50
	27	3-T12C6-SPARE				50
	28	3-T12C6-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C610 (fori 27,28,29,30)						
27	1	3-T11C6-P51	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C6-P38	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C6-P52	alimentazione 3-PCS10C6	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C6-P39	alimentazione 3-PCS10C6	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C6-SPARE				32
	6	3-T12C6-P40	3-FT loc. 11 (aliment.)	12,5		32
	7	3-T12C6-P41	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	8	3-T12C6-SPARE				32
	9	3-T12C6-SPARE				32
	10	3-T12C6-S31	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	11	3-T12C6-S32	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	12	3-T11C6-S105	3-ZSH1715	13,49	AWG20 2coppie	32
	13	3-T11C6-S106	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	14	3-T11C6-S107	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	15	3-T11C6-SPARE				32
	16	3-T12C6-SPARE				32
28	17	3-T11C6-SPARE				50
	18	3-T11C6-SPARE				50
	19	3-T12C6-S33	Multicavo 3-JB31C6 ESD	27,46	AWG22 24coppie	50
	20	3-T12C6-S34	Multicavo 3-JB32C6	27,46	AWG22 24coppie	50
	21	3-T12C6-P42	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	22	3-T12C6-SPARE				50
	23	3-T11C6-SPARE				50
	24	3-T12C6-S35	Multicavo 3-JB32C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	25	3-T12C6-SPARE				50
29	26	3-T11C6-SPARE				50
	27	3-T11C6-SPARE				50
	28	3-T11C6-SPARE				50
	29	3-T12C6-SPARE				50
	30	3-T12C6-SPARE				50
	31	3-T12C6-SPARE				50
	32	3-T11C6-P53	Alim. 3-QCP3158	18,3	4G4	50
	33	3-T11C6-P54	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	34	3-T11C6-SPARE				50
	35	3-T11C6-G06	monitoraggio geotecnico			50
	36	3-T11C6-G07	monitoraggio geotecnico			50
	37	3-T11C6-SPARE				50
	38	3-T12C6-P43	3-FV1731	17,2	4G2,5	50
	39	3-T12C6-P44	3-FV1732	17,2	4G2,5	50
	40	3-T12C6-P45	3-HV1733	17,2	4G2,5	50
	41	3-T11C6-S108	3-ZSH1735	13,49	AWG20 2coppie	32
	42	3-T12C6-S36	3-ZSH1719	13,49	AWG20 2coppie	32
	43	3-T11C6-SPARE				32
	44	3-T11C6-SPARE				32
	45	3-T11C6-S109	Riv. Inc. e Gas	12		32
	46	3-T11C6-S110	Riv. Inc. e Gas	12		32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
30	47	3-T11C6-S111	Riv. Inc. e Gas	12		32
	48	3-T11C6-S112	Riv. Inc. e Gas	12		32
	49	3-T11C6-S113	Riv. Inc. e Gas	12		32
	50	3-T11C6-S114	Riv. Inc. e Gas	12		32
	51	3-T11C6-SPARE				32
	52	3-T11C6-SPARE				32
	53	3-T11C6-SPARE				32
	54	3-T12C6-P46	3-FV1711	17,2	4G2,5	32
	55	3-T12C6-P47	3-FV1712	17,2	4G2,5	32
	56	3-T12C6-P48	3-HV1713	17,2	4G2,5	32
LOCALE CONNETTORE 3-C611 (fori 31,32)						
31	1	3-T12C6-SPARE				50
	2	3-T12C6-SPARE				50
	3	3-T12C6-P49	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	4	3-T11C6-P55	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	5	3-T11C6-S115	multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	6	3-T11C6-S116	Multicavo 3-JB33C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	7	3-T11C6-S117	Multicavo 3-JB32C6	27,46	AWG22 24coppie	50
	8	3-T12C6-S37	Multicavo 3-JB32C6	27,46	AWG22 24coppie	50
	9	3-T12C6-SPARE				50
	10	3-T11C6-S118	Multicavo 3-JB33C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	11	3-T12C6-S38	Multicavo 3-JB32C6	18,10	AWG22 8coppie	50
	12	3-T12C6-SPARE				50
	13	3-T11C6-SPARE				50
	14	3-T11C6-G08	monitoraggio geotecnico			50
	15	3-T11C6-SPARE				50
32	16	3-T11C6-P56	luci principale	16,4	3G2,5	32
	17	3-T12C6-P50	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	18	3-T11C6-SPARE				32
	19	3-T11C6-P57	3-FT1721 3-FT1722 3-FT1731 3-FT1732	12,5		32
	20	3-T12C6-SPARE				32
	21	3-T12C6-SPARE				32
	22	3-T11C6-P58	3-FV1721 (molla)	16,4	3G2,5	32
	23	3-T11C6-P59	3-FV1722 (molla)	16,4	3G2,5	32
	24	3-T11C6-P60	3-HV1723 (molla)	16,4	3G2,5	32
	25	3-T11C6-S119	3-ZSH1727	13,49	AWG20 2coppie	32
	26	3-T11C6-S120	Riv. Inc. e Gas	12		32
	27	3-T11C6-S121	Riv. Inc. e Gas	12		32
	28	3-T11C6-S122	Riv. Inc. e Gas	12		32
	29	3-T11C6-S123	Riv. Inc. e Gas	12		32
	30	3-T11C6-S124	Riv. Inc. e Gas	12		32
	31	3-T11C6-S125	Riv. Inc. e Gas	12		32
	32	3-T11C6-S126	Profibus princ. valvole 3-FV/HV172x	14,91	Profibus	32
	33	3-T11C6-P61	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	34	3-T11C6-P62	3-FV1721	17,2	4G2,5	32
	35	3-T11C6-P63	3-FV1722	17,2	4G2,5	32
	36	3-T11C6-P64	3-HV1723	17,2	4G2,5	32
	37	3-T11C6-SPARE				32
	38	3-T12C6-S39	Profibus second. valvole 3-FV/HV172x	14,91	Profibus	32
	39	3-T12C6-SPARE				32
	40	3-T11C6-SPARE				32
	41	3-T11C6-SPARE				32
	42	3-T11C6-SPARE				32
	43	3-T11C6-SPARE				32
CASSONE 7						
LOCALE CONNETTORE 3-C701 (fori 1,2)						
	1	3-T11C7-P01	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C7-P01	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C7-P02	3-FV1801 (molla)	16,4	3G2,5	32
	4	3-T11C7-P03	3-FV1802 (molla)	16,4	3G2,5	32
	5	3-T11C7-P04	3-HV1803 (molla)	16,4	3G2,5	32
	6	3-T11C7-SPARE				32
	7	3-T11C7-P05	3-FT1801 & 3-FT1802 (alim.)	12,5		32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
01	8	3-T11C7-S01	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C7-S02	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C7-S03	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C7-S04	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T11C7-S05	Riv. Inc. e Gas	12		32
	13	3-T11C7-S06	Riv. Inc. e Gas	12		32
	14	3-T11C7-S07	3-ZSH1807	13,49	AWG20 2coppie	32
	15	3-T12C7-S01	3-ZSH1819	13,49	AWG20 2coppie	32
	16	3-T11C7-P06	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	17	3-T11C7-S08	Profibus princ. valvole 3-FV/HV180x	14,91	Profibus	32
	18	3-T11C7-G01	monitoraggio geotecnico			32
	19	3-T12C7-S02	Profibus second. valvole 3-FV/HV180x	14,91	Profibus	32
	20	3-T12C7-SPARE				32
	21	3-T12C7-SPARE				32
	22	3-T12C7-SPARE				32
	23	3-T12C7-SPARE				32
	24	3-T12C7-SPARE				32
	25	3-T11C7-SPARE				32
	26	3-T11C7-SPARE				32
	27	3-T11C7-SPARE				32
	28	3-T11C7-SPARE				32
02	25	3-T11C7-P07	3-FV1801	17,2	4G2,5	50
	26	3-T11C7-P08	3-FV1802	17,2	4G2,5	50
	27	3-T11C7-P09	3-HV1803	17,2	4G2,5	50
	28	3-T11C7-P10	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	29	3-T12C7-P02	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	30	3-T12C7-SPARE				50
	31	3-T12C7-SPARE				50
	32	3-T12C7-SPARE				50
	33	3-T11C7-SPARE				50
	34	3-T11C7-S09	Multicavo ESD 3-JB11C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	35	3-T11C7-S10	Multicavo 3-JB12C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	36	3-T11C7-S11	Multicavo 3-JB12C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	37	3-T11C7-S12	Multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	38	3-T11C7-SPARE				50
	39	3-T11C7-SPARE				50
	40	3-T11C7-SPARE				50
	41	3-T12C7-S03	Multicavo ESD 3-JB12C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	42	3-T12C7-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C702 (fori 3,4,5,6)						
03	1	3-T11C7-P11	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C7-P03	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C7-P12	alimentazione 3-PCS02C7	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C7-P04	alimentazione 3-PCS02C7	18,8	3G2,5	32
	5	3-T12C7-P05	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	6	3-T12C7-SPARE				32
	7	3-T11C7-SPARE				32
	8	3-T12C7-P06	3-FT loc. 1 (aliment.)	12,5		32
	9	3-T12C7-G01	monitoraggio geotecnico			32
	10	3-T12C7-G02	monitoraggio geotecnico			32
	11	3-T12C7-SPARE				32
	12	3-T11C7-S13	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	13	3-T12C7-S04	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	14	3-T12C7-S05	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	15	3-T12C7-SPARE				32
	16	3-T12C7-SPARE				32
	17	3-T11C7-SPARE				32
	18	3-T11C7-SPARE				32
	19	3-T11C7-SPARE				32
	20	3-T11C7-SPARE				32
	21	3-T11C7-SPARE				50
	22	3-T11C7-SPARE				50
	23	3-T12C7-S06	Multicavo ESD 3-JB12C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C7-S07	Multicavo 3-JB13C7	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T12C7-S08	JB Galleria second.	23,12	AWG22 16coppie	50
	26	3-T11C7-SPARE				50
	27	3-T12C7-P07	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	28	3-T12C7-S09	Multicavo 3-JB13C7	18,10	AWG22 8coppie	50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
04	29	3-T12C7-SPARE				50
	30	3-T11C7-SPARE				50
	31	3-T11C7-SPARE				50
	32	3-T11C7-SPARE				50
	33	3-T12C7-SPARE				50
	34	3-T12C7-SPARE				50
	35	3-T12C7-SPARE				50
	36	3-T11C7-SPARE				50
	37	3-T12C7-SPARE				50
05	38	3-T12C7-SPARE				50
	39	3-T11C7-SPARE				50
	40	3-T11C7-SPARE				50
	41	3-T11C7-SPARE				50
	42	3-T12C7-P08	3-FV1811	17,2	4G2,5	50
	43	3-T11C7-SPARE				50
	44	3-T11C7-SPARE				50
	45	3-T11C7-SPARE				50
	46	3-T11C7-SPARE				50
	47	3-T11C7-SPARE				50
	48	3-T11C7-SPARE				50
	49	3-T12C7-P09	3-FV1812	17,2	4G2,5	50
	50	3-T12C7-P10	3-HV1813	17,2	4G2,5	50
	51	3-T11C7-P13	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	52	3-T11C7-SPARE				50
	53	3-T11C7-P14	Alim. 3-QCP3159	18,3	4G4	50
	54	3-T12C7-P11	3-FV1831	17,2	4G2,5	50
	55	3-T12C7-P12	3-FV1832	17,2	4G2,5	50
	56	3-T12C7-P13	3-HV1833	17,2	4G2,5	50
06	57	3-T11C7-S14	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	58	3-T12C7-SPARE				32
	59	3-T11C7-SPARE				32
	60	3-T11C7-SPARE				32
	61	3-T11C7-S15	3-ZSH1815	13,49	AWG22 2coppie	32
	62	3-T11C7-S16	3-ZSH1835	13,49	AWG22 2coppie	32
	63	3-T12C7-S10	3-ZSH1819	13,49	AWG22 2coppie	32
	64	3-T11C7-S17	Riv. Inc. e Gas	12		32
	65	3-T11C7-S18	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C7-S19	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T11C7-S20	Riv. Inc. e Gas	12		32
	68	3-T11C7-S21	Riv. Inc. e Gas	12		32
	69	3-T11C7-S22	Riv. Inc. e Gas	12		32
	70	3-T12C7-SPARE				32
	71	3-T12C7-SPARE				32
	72	3-T11C7-G02	monitoraggio geotecnico			32
	73	3-T11C7-G03	monitoraggio geotecnico			32
	74	3-T11C7-G04	monitoraggio geotecnico			32
	75	3-T11C7-G05	monitoraggio geotecnico			32
	76	3-T11C7-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C703 (fori 7,8)						
07	1	3-T11C7-P15	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C7-P14	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C7-SPARE				32
	4	3-T11C7-S23	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C7-S24	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C7-S25	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C7-S26	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C7-S27	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C7-S28	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C7-S29	3-ZSH1829	13,49	AWG20 2coppie	32
	11	3-T11C7-P16	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	12	3-T11C7-SPARE				32
	13	3-T11C7-SPARE				32
	14	3-T11C7-SPARE				32
	15	3-T11C7-SPARE				32
	16	3-T11C7-SPARE				32
	17	3-T11C7-SPARE				32
	18	3-T12C7-SPARE				32
	19	3-T12C7-SPARE				32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	20	3-T12C7-SPARE				32
08	21	3-T12C7-S11	Multicavo 3-JB13C7	21,16	AWG22 12coppie	50
	22	3-T12C7-S12	Multicavo 3-JB13C7	18,10	AWG22 8coppie	50
	23	3-T11C7-S30	Multicavo ESD 3-JB13C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T12C7-SPARE				50
	25	3-T12C7-SPARE				50
	26	3-T11C7-SPARE				50
	27	3-T12C7-SPARE				50
	28	3-T11C7-SPARE				50
	29	3-T11C7-SPARE				50
LOCALE VALVOLE 3-C704 (fori 9,10,11,12)						
09	1	3-T11C7-P17	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C7-P15	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C7-P18	alimentazione 3-PCS04C7	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C7-P16	alimentazione 3-PCS04C7	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C7-SPARE				32
	6	3-T11C7-S31	FO BUS CAMPO 1 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	7	3-T11C7-S32	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	8	3-T12C7-S13	FO BUS CAMPO 2 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	9	3-T12C7-S14	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	10	3-T11C7-S33	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	11	3-T11C7-SPARE				32
	12	3-T11C7-SPARE				32
	13	3-T11C7-S34	Profibus princ. valvole 3-FV/HV180x	14,91	Profibus	32
	14	3-T11C7-S35	Profibus princ. valvole 3-FV/HV192x	14,91	Profibus	32
	15	3-T12C7-P17	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	16	3-T12C7-S15	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	17	3-T11C7-S36	3-ZSH1829	13,49	AWG20 2coppie	32
	18	3-T12C7-S16	Profibus second. valvole 3-FV/HV192x	14,91	Profibus	32
	19	3-T12C7-S17	Profibus second. valvole 3-FV/HV180x	14,91	Profibus	32
10	20	3-T12C7-SPARE				50
	21	3-T11C7-P19	3-FV1921 (molla) 3-FV1922 (molla)	2x16,4	3G2,5	50
	22	3-T11C7-S37	Multicavo ESD 3-JB22C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	23	3-T11C7-S38	JB Galleria princ.	23,12	AWG22 16coppie	50
	24	3-T11C7-S39	Multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T11C7-SPARE				50
	26	3-T11C7-SPARE				50
	27	3-T12C7-SPARE				50
	28	3-T11C7-S40	Multicavo 3-JB12C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	29	3-T12C7-SPARE				50
	30	3-T11C7-P20	3-HV1923 (molla) 3-HV1803 (molla)	2x16,4	3G2,5	50
	31	3-T12C7-SPARE				50
	32	3-T11C7-S41	Multicavo 3-JB12C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	33	3-T11C7-P21	3-FV1801 (molla) 3-FV1802 (molla)	2x16,4	3G2,5	50
	34	3-T11C7-S42	Multicavo 3-JB23C7	18,10	AWG22 8coppie	50
	35	3-T11C7-S43	Multicavo 3-JB23C7	18,10	AWG22 8coppie	50
	36	3-T12C7-P18	3-FV1911 3-FV1912	2x17,2	4G2,5	50
	37	3-T12C7-P19	3-HV1913	17,2	4G2,5	50
11	38	3-T11C7-P22	3-FV1821 3-FV1822	2x17,2	4G2,5	50
	39	3-T11C7-P23	3-HV1823	17,2	4G2,5	50
	40	3-T11C7-SPARE				50
	41	3-T11C7-SPARE				50
	42	3-T11C7-SPARE				50
	43	3-T11C7-S44	Multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	44	3-T11C7-S45	Multicavo ESD 3-JB22C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	45	3-T12C7-SPARE				50
	46	3-T12C7-SPARE				50
	47	3-T12C7-S18	Multicavo ESD 3-JB21C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	48	3-T12C7-P20	Alim. 3-QCP3160	18,3	4G4	50
	49	3-T11C7-P24	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	50	3-T11C7-SPARE				50
	51	3-T11C7-S46	Multicavo ESD 3-JB11C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	52	3-T11C7-SPARE				50
	53	3-T12C7-P21	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	54	3-T11C7-SPARE				50
	55	3-T11C7-S47	3-ZSH1825	13,49	AWG22 2coppie	50
	56	3-T11C7-S48	Multicavo ESD 3-JB13C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	57	3-T11C7-SPARE				50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
12	58	3-T11C7-SPARE				32
	59	3-T12C7-SPARE				32
	60	3-T12C7-SPARE				32
	61	3-T11C7-S49	3-ZSH1915	13,49	AWG20 2coppie	32
	62	3-T12C7-S19	3-ZSH1919	13,49	AWG20 2coppie	32
	63	3-T12C7-SPARE				32
	64	3-T12C7-SPARE				32
	65	3-T11C7-S50	Riv. Inc. e Gas	12		32
	66	3-T11C7-S51	Riv. Inc. e Gas	12		32
	67	3-T11C7-S52	Riv. Inc. e Gas	12		32
	68	3-T11C7-S53	Riv. Inc. e Gas	12		32
	69	3-T11C7-S54	Riv. Inc. e Gas	12		32
	70	3-T11C7-S55	Riv. Inc. e Gas	12		32
	71	3-T12C7-SPARE				32
	72	3-T12C7-SPARE				32
	73	3-T12C7-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C705 (fori 13,14)						
13	1	3-T11C7-S56	Riv. Inc. e Gas	12		32
	2	3-T11C7-S57	Riv. Inc. e Gas	12		32
	3	3-T11C7-S58	Riv. Inc. e Gas	12		32
	4	3-T11C7-S59	Riv. Inc. e Gas	12		32
	5	3-T11C7-S60	Riv. Inc. e Gas	12		32
	6	3-T11C7-S61	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T12C7-S20	3-ZSH1919	13,49	AWG20 2coppie	32
	8	3-T11C7-P25	luci principale	16,4	3G2,5	32
	9	3-T12C7-P22	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	10	3-T11C7-SPARE				32
	11	3-T11C7-SPARE				32
	12	3-T11C7-SPARE				32
	13	3-T11C7-SPARE				32
	14	3-T12C7-SPARE				32
	15	3-T12C7-SPARE				32
14	16	3-T11C7-SPARE				50
	17	3-T12C7-S21	Multicavo ESD 3-JB21C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	18	3-T11C7-SPARE				50
	19	3-T11C7-S62	Multicavo 3-JB21C7	21,16	AWG22 12coppie	50
	20	3-T11C7-S63	Multicavo 3-JB21C7	18,10	AWG22 8coppie	50
	21	3-T11C7-P26	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	50
	22	3-T11C7-S64	monitoraggio strutturale cerniera	27,46	AWG22 24coppie	50
	23	3-T11C7-S65	monitoraggio strutturale cerniera	27,46	AWG22 24coppie	50
	24	3-T11C7-S66	monitoraggio strutturale cerniera	21,16	AWG22 12coppie	50
	25	3-T11C7-SPARE				50
	26	3-T12C7-SPARE				50
	27	3-T12C7-SPARE				50
	28	3-T12C7-SPARE				50
	29	3-T12C7-SPARE				50
	30	3-T12C7-SPARE				50
LOCALE IMPIANTI 3-C706 (fori 15,16,17,18)						
15	1	3-T11C7-P27	luci principale	16,4	3G2,5	32
	2	3-T12C7-P23	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	3	3-T11C7-P28	alimentazione 3-PCS06C7	18,8	3G2,5	32
	4	3-T12C7-P24	alimentazione 3-PCS06C7	18,8	3G2,5	32
	5	3-T11C7-SPARE				32
	6	3-T11C7-S67	Riv. Inc. e Gas	12		32
	7	3-T11C7-S68	Riv. Inc. e Gas	12		32
	8	3-T11C7-S69	Riv. Inc. e Gas	12		32
	9	3-T11C7-S70	Riv. Inc. e Gas	12		32
	10	3-T11C7-S71	Riv. Inc. e Gas	12		32
	11	3-T11C7-S72	Riv. Inc. e Gas	12		32
	12	3-T12C7-P25	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	13	3-T12C7-SPARE				32
	14	3-T11C7-SPARE				32
	15	3-T11C7-SPARE				32
	16	3-T11C7-SPARE				32
	17	3-T11C7-SPARE				32
	18	3-T12C7-SPARE				32
	19	3-T12C7-SPARE				32
	20	3-T12C7-SPARE				32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
16	21	3-T12C7-P26	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	22	3-T11C7-P29	3-FV1901	17,2	4G2,5	50
	23	3-T11C7-P30	3-FV1902	17,2	4G2,5	50
	24	3-T12C7-SPARE				50
	25	3-T12C7-SPARE				50
	26	3-T12C7-SPARE				50
	27	3-T12C7-S22	Multicavo 3-JB22C7	18,10	AWG22 8coppie	50
	28	3-T11C7-P31	3-HV1903	17,2	4G2,5	50
	29	3-T12C7-SPARE				50
	30	3-T11C7-S73	Multicavo 3-JB21C7	21,16	AWG22 12coppie	50
	31	3-T11C7-S74	Multicavo 3-JB21C7	18,10	AWG22 8coppie	50
	32	3-T11C7-SPARE				50
	33	3-T12C7-S23	Multicavo 3-JB22C7	18,10	AWG22 8coppie	50
	34	3-T12C7-SPARE				50
	35	3-T12C7-SPARE				50
17	36	3-T11C7-SPARE				50
	37	3-T11C7-SPARE				50
	38	3-T11C7-SPARE				50
	39	3-T12C7-P27	3-FV1931 3-FV1932	2x17,2	4G2,5	50
	40	3-T12C7-P28	3-HV1933	17,2	4G2,5	50
	41	3-T12C7-SPARE				50
	42	3-T11C7-P32	Alim. 3-QCP3161	18,3	4G4	50
	43	3-T11C7-P33	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	44	3-T11C7-SPARE				50
	45	3-T11C7-SPARE				50
	46	3-T11C7-SPARE				50
	47	3-T11C7-SPARE				50
	48	3-T12C7-SPARE				50
	49	3-T12C7-SPARE				50
	50	3-T12C7-SPARE				50
18	51	3-T11C7-S75	FO BUS CAMPO 1 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	52	3-T11C7-S76	FO BUS CAMPO 1 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	53	3-T12C7-S24	FO BUS CAMPO 2 - PCS A	10,5	FO12-armato	32
	54	3-T12C7-S25	FO BUS CAMPO 2 - ESD	10,5	FO12-armato	32
	55	3-T12C7-S26	FO BUS CAMPO 2 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	56	3-T12C7-SPARE				32
	57	3-T11C7-S77	FO BUS CAMPO 1 - PCS B	10,5	FO12-armato	32
	58	3-T11C7-S78	3-ZSH1935	13,49	AWG20 2coppie	32
	59	3-T11C7-SPARE				32
	60	3-T11C7-SPARE				32
	61	3-T12C7-SPARE				32
	62	3-T12C7-SPARE				32
	63	3-T11C7-SPARE				32
	64	3-T11C7-SPARE				32
	65	3-T11C7-SPARE				32
	66	3-T11C7-SPARE				32
	67	3-T11C7-SPARE				32
	68	3-T11C7-SPARE				32
	69	3-T12C7-SPARE				32
	70	3-T12C7-SPARE				32
LOCALE CONNETTORE 3-C707 (fori 19,20)						
19	1	3-T12C7-SPARE				50
	2	3-T12C7-SPARE				50
	3	3-T12C7-P29	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	4	3-T11C7-P34	Cond. Terra	19,8	1G95	50
	5	3-T11C7-S79	Multicavo 4-20mA valvole	21,16	AWG22 12coppie	50
	6	3-T11C7-S80	Multicavo 3-JB23C7	18,10	AWG22 8coppie	50
	7	3-T11C7-S81	Multicavo 3-JB23C7	18,10	AWG22 8coppie	50
	8	3-T12C7-S27	Multicavo 3-JB22C7	18,10	AWG22 8coppie	50
	9	3-T12C7-SPARE				50
	10	3-T11C7-S82	Multicavo ESD 3-JB22C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	11	3-T12C7-S28	Multicavo 3-JB22C7	18,10	AWG22 8coppie	50
	12	3-T12C7-SPARE				50
	13	3-T11C7-S83	Multicavo ESD 3-JB22C7	27,46	AWG22 24coppie	50
	14	3-T11C7-G06	monitoraggio geotecnico			50
	15	3-T11C7-SPARE				50
	16	3-T11C7-SPARE				50
	17	3-T11C7-SPARE				50

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	conduit
	18	3-T11C7-SPARE				50
20	19	3-T11C7-P35	luci principale	16,4	3G2,5	32
	20	3-T12C7-P30	luci secondaria	16,4	3G2,5	32
	21	3-T11C7-SPARE				32
	22	3-T11C7-P36	3-FT1921 3-FT1922	12,5		32
	23	3-T12C7-SPARE				32
	24	3-T12C7-SPARE				32
	25	3-T11C7-P37	3-FV1921 (molla)	16,4	3G2,5	32
	26	3-T11C7-P38	3-FV1922 (molla)	16,4	3G2,5	32
	27	3-T11C7-P39	3-HV1923 (molla)	16,4	3G2,5	32
	28	3-T11C7-S84	3-ZSH1925	13,49	AWG20 2coppie	32
	29	3-T11C7-S85	Riv. Inc. e Gas	12		32
	30	3-T11C7-S86	Riv. Inc. e Gas	12		32
	31	3-T11C7-S87	Riv. Inc. e Gas	12		32
	32	3-T11C7-S88	Riv. Inc. e Gas	12		32
	33	3-T11C7-S89	Riv. Inc. e Gas	12		32
	34	3-T11C7-S90	Riv. Inc. e Gas	12		32
	35	3-T11C7-S91	Profibus princ. valvole 3-FV/HV192x	14,91	Profibus	32
	36	3-T11C7-P40	luce emergenza e mon.	19,9	5G1,5	32
	37	3-T11C7-P41	3-FV1921	17,2	4G2,5	32
	38	3-T11C7-P42	3-FV1922	17,2	4G2,5	32
	39	3-T11C7-P43	3-HV1923	17,2	4G2,5	32
	40	3-T11C7-SPARE				32
	41	3-T11C7-SPARE				32
	42	3-T11C7-SPARE				32
	43	3-T11C7-SPARE				32
	44	3-T11C7-SPARE				32
	45	3-T12C7-S29	Profibus second. valvole 3-FV/HV192x	14,91	Profibus	32
	46	3-T12C7-SPARE				32

Foro N°	Tubo N°	Codice Tubo	Codice Utenza	Diametro del cavo	Formazione	Diametro del Tubo
Cassone da 40m						
41	1	3-TxxCn-S01	sincronizzazione CPU	10,5	FO12-armato	32
	2	3-TxxCn-S02	sincronizzazione CPU	10,5	FO12-armato	32
	3	3-TxxCn-SPARE				32
	4	3-TxxCn-SPARE				32
45	1	3-TxxCn-SPARE				50
	2	3-TxxCn-SPARE				50
	3	3-TxxCn-SPARE				50
48	1	3-TxxCn-P01	alimentazione armadi galleria	14,6	3G2,5	50
	2	3-TxxCn-P02	alimentazione armadi galleria	14,6	3G2,5	50
	3	3-TxxCn-SPARE				50
50	1	3-TxxCn-SPARE				50
	2	3-TxxCn-SPARE				50
	3	3-TxxCn-SPARE				50
59	1	3-TxxCn-S03	sincronizzazione CPU	10,5	FO12-armato	32
	2	3-TxxCn-P03	alimentazione armadi galleria	14,6	3G2,5	32
	3	3-TxxCn-SPARE				32
Cassone da 60m						
collegamenti galleria principale con galleria secondaria						
41	1	3-TxxCn-S01	sincronizzazione CPU	10,5	FO12-armato	32
	2	3-TxxCn-S02	sincronizzazione CPU	10,5	FO12-armato	32
	3	3-TxxCn-SPARE				32
	4	3-TxxCn-SPARE				32
48	1	3-TxxCn-P01	alimentazione armadi galleria	14,6	3G2,5	50
	2	3-TxxCn-P02	alimentazione armadi galleria	14,6	3G2,5	50
	3	3-TxxCn-SPARE				50
54	1	3-TxxCn-SPARE				50
	2	3-TxxCn-SPARE				50
	3	3-TxxCn-SPARE				50
60	1	3-TxxCn-S03	sincronizzazione CPU	10,5	FO12-armato	50
	2	3-TxxCn-P03	alimentazione armadi galleria	14,6	3G2,5	50
	3	3-TxxCn-SPARE				50
71	1	3-TxxCn-SPARE				32
	2	3-TxxCn-SPARE				32
	3	3-TxxCn-SPARE				32